

#145286#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,312	0,102	13,23	9,93	13	9,93	3,07	24	0	0	57,9	41,7	16,17	0,62	0,62	-
25.07.2025	0,343	0,113	15,37	11,91	15,13	11,91	3,22	24	0	0	57,8	42,1	15,73	0,62	0,62	-
26.07.2025	0,323	0,097	15,03	11,94	14,79	11,94	2,85	24	0	0	57,6	42,1	15,53	0,62	0,61	-
27.07.2025	0,352	0,113	15,53	11,89	15,29	11,89	3,4	24	0	0	57,7	42,2	15,54	0,62	0,61	-
28.07.2025	0,32	0,098	14,97	11,79	14,73	11,79	2,94	24	0	0	56,8	41,6	15,22	0,62	0,62	-
29.07.2025	0,317	0,096	14,72	11,65	14,48	11,65	2,83	24	0	0	56,8	41,2	15,58	0,62	0,62	-
30.07.2025	0,323	0,095	14,57	11,61	14,33	11,61	2,72	24	0	0	57,8	41,5	16,33	0,62	0,61	-
31.07.2025	0,335	0,1	14,67	11,5	14,43	11,5	2,93	24	0	0	58,3	41,7	16,67	0,62	0,62	-
01.08.2025	0,338	0,101	14,14	10,8	13,9	10,8	3,1	24	0	0	58,1	40,7	17,36	0,63	0,62	-
02.08.2025	0,31	0,087	13,15	10,21	12,91	10,21	2,7	24	0	0	57,5	39,8	17,76	0,61	0,61	-
03.08.2025	0,361	0,118	14,05	9,99	13,81	9,99	3,82	24	0	0	57,5	39,9	17,59	0,62	0,62	-
04.08.2025	0,331	0,1	13,51	10,11	13,27	10,11	3,16	24	0	0	57,2	39,6	17,61	0,61	0,61	-
05.08.2025	0,369	0,123	14,15	9,88	13,91	9,88	4,03	24	0	0	57,4	39,4	17,93	0,61	0,61	-
06.08.2025	0,345	0,104	13,68	9,99	13,44	9,99	3,45	24	0	0	56,6	38,6	17,99	0,61	0,61	-
07.08.2025	0,372	0,124	14,09	9,79	13,85	9,79	4,06	24	0	0	57,1	38,9	18,16	0,61	0,6	-
08.08.2025	0,343	0,106	13,55	9,86	13,31	9,86	3,45	24	0	0	56,9	38,7	18,17	0,62	0,61	-
09.08.2025	0,354	0,11	13,69	9,85	13,45	9,85	3,6	24	0	0	57,1	39	18,17	0,62	0,61	-
10.08.2025	0,345	0,106	13,57	9,85	13,33	9,85	3,48	24	0	0	56,9	38,8	18,1	0,61	0,6	-
11.08.2025	0,37	0,118	14,23	10,12	13,99	10,12	3,87	24	0	0	57,1	39	18,09	0,61	0,61	-
12.08.2025	0,35	0,11	13,88	10,14	13,64	10,14	3,5	24	0	0	57	39,1	17,94	0,61	0,6	-
13.08.2025	0,367	0,123	13,93	9,71	13,69	9,71	3,98	24	0	0	57,4	39,3	18,12	0,61	0,6	-
14.08.2025	0,345	0,115	13,46	9,51	13,22	9,51	3,71	24	0	0	56,9	39,2	17,7	0,62	0,61	-
15.08.2025	0,32	0,099	12,92	9,51	12,68	9,51	3,17	24	0	0	57	39,4	17,62	0,61	0,6	-
16.08.2025	0,352	0,119	13,55	9,36	13,31	9,36	3,95	24	0	0	56,6	39	17,59	0,61	0,6	-
17.08.2025	0,299	0,084	12,55	9,48	12,31	9,48	2,83	24	0	0	55,8	38,3	17,54	0,61	0,6	-
18.08.2025	0,353	0,117	13,42	9,2	13,18	9,2	3,98	24	0	0	56,2	38,2	17,93	0,61	0,6	-
19.08.2025	0,346	0,111	13,3	9,27	13,06	9,27	3,79	24	0	0	56,4	38,4	17,99	0,61	0,59	-
20.08.2025	0,353	0,113	13,4	9,19	13,16	9,19	3,97	24	0	0	56	38	18,02	0,61	0,6	-
21.08.2025	0,314	0,092	12,64	9,26	12,4	9,26	3,14	24	0	0	55,6	37,4	18,17	0,61	0,6	-
22.08.2025	0,377	0,132	14,02	9,32	13,78	9,32	4,46	24	0	0	55,9	37,9	18,01	0,61	0,6	-
23.08.2025	0,368	0,124	14,06	9,61	13,82	9,61	4,21	24	0	0	55,7	37,5	18,12	0,6	0,59	-
Итого:	10,607	0	431,03	316,23	423,6	316,23	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,607															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	311,073	10404,31	5921,4	10250,6	5921,1
23.08.2025	321,68	10835,34	6237,63	10674,2	6237,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:57:52