

#147789#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776

Заводской номер счётчика 00261584	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	331,983	321,68	10.303
Количество тепловой энергии, система 2	665,014	665,014	0

Подпись исполнителя _____



#147105#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4776
Порядковый номер 7117
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261584
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,404	0,141	14,54	9,35	14,3	9,35	4,95	24	0	0	55,6	37	18,58	0,6	0,59
25.08.2025	-	0,392	0,139	14,49	9,21	14,27	9,21	5,06	24	0	0	54,1	36,2	17,94	0,61	0,6
26.08.2025	-	0,372	0,119	13,73	9,28	13,49	9,28	4,21	24	0	0	55,5	36,4	19,07	0,61	0,59
27.08.2025	-	0,371	0,118	13,56	9,18	13,32	9,18	4,14	24	0	0	56,2	36,8	19,33	0,61	0,59
28.08.2025	-	0,355	0,123	12,83	8,4	12,59	8,4	4,19	24	0	0	56,3	37,8	18,48	0,61	0,59
29.08.2025	-	0,328	0,105	12,69	8,87	12,5	8,87	3,63	24	0	0	56,2	38,3	17,88	0,62	0,61
30.08.2025	-	0,351	0,112	13,66	9,75	13,42	9,75	3,67	24	0	0	56,5	38,3	18,15	0,61	0,6
31.08.2025	-	0,396	0,138	14,33	9,47	14,09	9,47	4,62	24	0	0	56,8	38,2	18,55	0,62	0,59
01.09.2025	-	0,342	0,107	13,35	9,51	13,11	9,51	3,6	24	0	0	56,3	37,9	18,36	0,61	0,6
02.09.2025	-	0,325	0,101	13,01	9,47	12,77	9,47	3,3	24	0	0	56,2	38,2	18,03	0,62	0,6
03.09.2025	-	0,344	0,115	13,32	9,18	13,08	9,18	3,9	24	0	0	55,6	37,8	17,72	0,62	0,6
04.09.2025	-	0,325	0,108	12,95	9,08	12,71	9,08	3,63	24	0	0	55	37,5	17,56	0,61	0,6
05.09.2025	-	0,294	0,089	12,34	9,1	12,1	9,1	3	24	0	0	54,6	37,4	17,21	0,62	0,6
06.09.2025	-	0,369	0,134	13,71	8,82	13,47	8,82	4,65	24	0	0	55,2	37,6	17,56	0,61	0,6
07.09.2025	-	0,336	0,112	13,08	8,94	12,84	8,94	3,9	24	0	0	54,9	37,3	17,55	0,62	0,6
08.09.2025	-	0,341	0,117	13,13	8,91	12,89	8,91	3,98	24	0	0	55,5	37,7	17,81	0,61	0,6
09.09.2025	-	0,366	0,122	13,31	8,89	13,07	8,89	4,18	24	0	0	56,6	37,7	18,92	0,61	0,6
10.09.2025	-	0,327	0,102	12,73	9,02	12,49	9,02	3,47	24	0	0	56,1	37,7	18,41	0,62	0,6
11.09.2025	-	0,336	0,108	12,86	8,9	12,62	8,9	3,72	24	0	0	55,8	37,5	18,3	0,6	0,58
12.09.2025	-	0,34	0,103	13,23	9,45	12,99	9,45	3,54	24	0	0	56,2	37,9	18,31	0,61	0,59
13.09.2025	-	0,346	0,113	13,25	9,2	13,01	9,2	3,81	24	0	0	55,9	37,6	18,31	0,6	0,59
14.09.2025	-	0,341	0,106	13,11	9,17	12,87	9,17	3,7	24	0	0	55,6	37,2	18,41	0,61	0,59
15.09.2025	-	0,315	0,095	12,76	9,26	12,52	9,26	3,26	24	0	0	54,6	36,7	17,94	0,61	0,59
16.09.2025	-	0,338	0,109	13,21	9,1	12,97	9,1	3,87	24	0	0	54,3	36,4	17,91	0,6	0,59
17.09.2025	-	0,334	0,105	13,21	9,07	12,97	9,07	3,9	24	0	0	53,7	35,9	17,82	0,61	0,59
18.09.2025	-	0,344	0,104	13,02	9,02	12,78	9,02	3,76	24	0	0	55,4	36,5	18,96	0,61	0,58
19.09.2025	-	0,331	0,108	10,94	6,08	10,76	6,08	4,68	24	0	0	54,9	35,6	19,35	0,35	0,49
20.09.2025	-	0,144	0,056	3,81	0,36	3,78	0,36	3,42	24	0	0	48,7	26,6	22,11	0,6	0,58
21.09.2025	-	0,258	0,099	6,43	1,09	6,38	1,09	5,29	24	0	0	52,9	26,9	26,05	0,6	0,59
22.09.2025	-	0,25	0,092	6,28	1,04	6,23	1,04	5,19	24	0	0	52,5	26,8	25,74	0,57	0,57
23.09.2025	-	0,288	0,104	9,52	4,81	9,4	4,81	4,59	24	0	0	54,9	38,8	16,12	0,59	0,58
Итого:	-	10,303	3,404	382,39	250,98	375,79	250,98	124,81	744	0	-	55,12	36,33	18,79	0,6	0,59

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	321,68	10835,34	6237,63	10674,2	6237,33
23.09.2025	331,983	11217,73	6488,61	11049,99	6488,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения