

#163104#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК

Советский проспект 128, Калининград

4776

7117

ВКТ-7

00261584

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,373	0,111	16,51	12,91	16,27	12,91	3,36	24	0	0	58	41,8	16,28	0,58	0,57	-
25.09.2025	0,385	0,102	17,21	13,87	16,97	13,87	3,1	24	0	0	57,9	41	16,98	0,59	0,58	-
26.09.2025	0,412	0,12	17,28	13,23	17,04	13,23	3,81	24	0	0	57,7	40,3	17,38	0,58	0,57	-
27.09.2025	0,42	0,13	16,3	11,76	16,06	11,76	4,3	24	0	0	57	38,9	18,04	0,57	0,56	-
28.09.2025	0,453	0,155	16,81	11,41	16,56	11,41	5,15	24	0	0	56,7	38,6	18,07	0,58	0,54	-
29.09.2025	0,433	0,141	16,39	11,34	16,15	11,34	4,81	24	0	0	56	37,8	18,22	0,57	0,54	-
30.09.2025	0,39	0,11	15,49	11,41	15,25	11,41	3,84	24	0	0	55,6	37	18,56	0,57	0,55	-
01.10.2025	0,425	0,128	16,12	11,33	15,88	11,33	4,55	24	0	0	55,6	36,8	18,78	0,57	0,55	-
02.10.2025	0,452	0,136	16,27	11,22	16,03	11,22	4,81	24	0	0	56,8	37,3	19,57	0,58	0,55	-
03.10.2025	0,431	0,123	15,72	11,21	15,47	11,21	4,26	24	0	0	57,4	37,5	19,92	0,57	0,54	-
04.10.2025	0,432	0,133	15,8	11,09	15,55	11,08	4,47	24	0	0	57,6	38,2	19,37	0,58	0,57	-
05.10.2025	0,467	0,163	16,01	10,25	15,77	10,25	5,52	24	0	0	57,7	38	19,76	0,5	0,48	-
06.10.2025	0,44	0,137	16,68	12,05	16,44	12,04	4,4	24	0	0	58,1	39,5	18,63	0,44	0,43	-
07.10.2025	0,377	0,101	14,97	11,39	14,73	11,39	3,34	24	0	0	57,5	38,6	18,94	0,43	0,42	-
08.10.2025	0,388	0,104	15,82	12,18	15,58	12,18	3,4	24	0	0	57,8	39,4	18,34	0,51	0,5	-
09.10.2025	0,385	0,106	15,76	12,12	15,52	12,12	3,4	24	0	0	57,6	39,6	18,05	0,6	0,6	-
10.10.2025	0,282	0,086	14,44	10,84	14,26	10,84	3,42	24	0	0	48	34,2	13,76	0,6	0,6	-
11.10.2025	0,413	0,128	15,03	10,53	14,79	10,53	4,26	24	0	0	58,1	38,8	19,31	0,59	0,58	-
12.10.2025	0,435	0,145	15,47	10,39	15,23	10,39	4,84	24	0	0	57,9	38,8	19,16	0,6	0,59	-
13.10.2025	0,385	0,114	14,56	10,48	14,32	10,48	3,84	24	0	0	57,1	38,1	18,99	0,59	0,59	-
14.10.2025	0,287	0,087	14,33	10,68	14,15	10,68	3,47	24	0	0	48,6	34,4	14,19	0,59	0,58	-
15.10.2025	0,365	0,098	14,38	10,83	14,14	10,83	3,31	24	0	0	57,1	38,2	18,89	0,6	0,59	-
16.10.2025	0,365	0,101	14,3	10,68	14,06	10,68	3,38	24	0	0	57	38	18,96	0,6	0,6	-
17.10.2025	0,383	0,115	14,94	10,89	14,7	10,89	3,81	24	0	0	56,8	38,3	18,53	0,6	0,59	-
18.10.2025	0,328	0,091	12,77	9,35	12,55	9,35	3,2	22	2	1	55,9	36,7	19,13	0,59	0,59	-
19.10.2025	0,372	0,112	14,11	9,97	13,87	9,97	3,9	24	0	0	55,9	36,9	19,01	0,6	0,59	-
20.10.2025	0,383	0,117	14,22	9,85	13,98	9,85	4,13	24	0	0	56	36,6	19,35	0,6	0,6	-
21.10.2025	0,418	0,133	15,03	10,16	14,79	10,16	4,63	24	0	0	56,7	37,3	19,38	0,6	0,6	-
22.10.2025	0,394	0,119	14,24	9,77	14	9,77	4,23	24	0	0	56,6	37	19,65	0,6	0,61	-
Итого:	11,473	0	446,96	323,19	440,11	323,17	0	694	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,473															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

694

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	331,983	11217,73	6488,61	11049,99	6488,31
22.10.2025	343,456	11664,69	6811,8	11490,1	6811,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.10.2025 10:38:10