

#166524#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Советский проспект 128, Калининград  
4776  
7117  
ВКТ-7  
00261584  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	0,37	0,109	13,68	9,6	13,44	9,6	3,84	24	0	0	56,4	36,8	19,59	0,6	0,61	-
24.10.2025	0,361	0,103	13,55	9,63	13,31	9,63	3,68	24	0	0	56,3	37	19,28	0,6	0,6	-
25.10.2025	0,33	0,087	13,02	9,72	12,78	9,72	3,06	24	0	0	55,8	36,6	19,16	0,6	0,6	-
26.10.2025	0,362	0,108	13,5	9,47	13,26	9,47	3,79	24	0	0	56,2	36,7	19,48	0,6	0,6	-
27.10.2025	0,363	0,103	13,53	9,52	13,29	9,52	3,77	24	0	0	56	36,4	19,58	0,6	0,6	-
28.10.2025	0,347	0,094	13,11	9,48	12,87	9,48	3,39	24	0	0	55,9	36,4	19,56	0,49	0,45	-
29.10.2025	0,264	0,054	12,41	10,74	12,22	10,72	1,5	24	0	0	56,6	38,8	17,76	0,61	0,6	-
30.10.2025	0,32	0,114	13,43	9,7	13,19	9,7	3,49	24	0	0	57,4	41,7	15,76	0,6	0,6	-
31.10.2025	0,352	0,115	13,79	9,69	13,55	9,69	3,86	24	0	0	56,1	38,3	17,76	0,6	0,6	-
01.11.2025	0,396	0,146	14,48	9,5	14,24	9,5	4,74	24	0	0	56,8	38,8	18,05	0,6	0,6	-
02.11.2025	0,37	0,128	13,97	9,57	13,73	9,57	4,16	24	0	0	57	39	17,99	0,6	0,6	-
03.11.2025	0,379	0,136	14,05	9,32	13,81	9,32	4,49	24	0	0	56,8	38,9	17,95	0,6	0,6	-
04.11.2025	0,393	0,144	13,82	8,76	13,58	8,76	4,82	24	0	0	56,7	38,2	18,54	0,58	0,58	-
05.11.2025	0,359	0,122	13,85	9,64	13,61	9,62	3,99	24	0	0	57,1	39,6	17,49	0,39	0,36	-
06.11.2025	0,175	0,015	10,51	10,1	10,4	10,05	0,35	24	0	0	54,8	39,1	15,73	0,59	0,58	-
07.11.2025	0,39	0,118	15,77	11,82	15,53	11,81	3,72	24	0	0	58,7	41,2	17,46	0,61	0,6	-
08.11.2025	0,379	0,108	14,93	11,22	14,69	11,22	3,47	24	0	0	57,8	39,3	18,51	0,6	0,59	-
09.11.2025	0,42	0,135	15,66	11,01	15,42	11,01	4,41	24	0	0	57,7	39,1	18,65	0,6	0,6	-
10.11.2025	0,389	0,118	14,96	10,94	14,72	10,94	3,78	24	0	0	57,8	39	18,76	0,6	0,6	-
11.11.2025	0,424	0,14	15,62	10,86	15,37	10,86	4,51	24	0	0	58,1	39,3	18,78	0,6	0,59	-
12.11.2025	0,423	0,125	18,38	14,51	18,09	14,4	3,69	24	0	0	58,9	42,2	16,62	0,6	0,6	-
13.11.2025	0,399	0,115	17,24	13,6	16,99	13,47	3,52	24	0	0	58,5	41,7	16,82	0,61	0,61	-
14.11.2025	0,358	0,108	13,6	9,55	13,36	9,55	3,81	24	0	0	56	37,2	18,78	0,61	0,61	-
15.11.2025	0,376	0,121	13,85	9,3	13,61	9,3	4,31	24	0	0	55,4	36,5	18,89	0,59	0,6	-
16.11.2025	0,377	0,113	13,61	9,21	13,37	9,21	4,16	24	0	0	56,1	36,3	19,81	0,6	0,6	-
17.11.2025	0,371	0,115	13,4	8,97	13,16	8,97	4,19	24	0	0	55,8	36,1	19,67	0,6	0,6	-
18.11.2025	0,347	0,1	13,02	9,03	12,78	9,03	3,75	24	0	0	54,9	35,5	19,43	0,6	0,6	-
19.11.2025	0,396	0,117	13,43	8,97	13,19	8,97	4,22	24	0	0	57,6	36,3	21,28	0,6	0,6	-
20.11.2025	0,372	0,107	13,03	8,97	12,79	8,97	3,82	24	0	0	57,4	36,4	21,02	0,6	0,61	-
21.11.2025	0,39	0,121	13,82	8,98	13,58	8,98	4,6	24	0	0	55,2	35,4	19,82	0,59	0,59	-
22.11.2025	0,405	0,129	14,09	8,96	13,85	8,96	4,89	24	0	0	55	35	20,06	0,59	0,6	-
23.11.2025	0,408	0,124	13,94	8,89	13,7	8,89	4,81	24	0	0	55,5	34,6	20,86	0,59	0,59	-
Итого:	11,765	0	449,05	319,23	441,48	318,89	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,765															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.10.2025	343,456	11664,69	6811,8	11490,1	6811,48
23.11.2025	355,221	12113,74	7131,03	11931,58	7130,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:28:39