

#190628#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Советский проспект 128, Калининград
4776
7117
ВКТ-7
00261584
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,414	0,134	14,16	8,84	13,92	8,84	5,08	24	0	0	55	34,4	20,63	0,59	0,6	-3,9
25.11.2025	0,366	0,102	13,28	9,07	13,04	9,07	3,97	24	0	0	54,7	34,3	20,41	0,59	0,6	-0,9
26.11.2025	0,409	0,124	13,9	8,89	13,66	8,89	4,77	24	0	0	55,6	34,4	21,22	0,6	0,6	-0,4
27.11.2025	0,407	0,124	13,9	8,8	13,66	8,8	4,86	24	0	0	55	34,2	20,78	0,6	0,6	-1,3
28.11.2025	0,382	0,109	13,36	8,88	13,12	8,88	4,24	24	0	0	55,4	34,3	21,07	0,6	0,6	-0,4
29.11.2025	0,36	0,099	12,89	8,78	12,65	8,78	3,87	24	0	0	54,6	33,6	20,96	0,59	0,59	-0,3
30.11.2025	0,411	0,125	13,79	8,55	13,56	8,55	5,01	24	0	0	55	33,9	21,08	0,6	0,6	-0,5
01.12.2025	0,362	0,096	12,7	8,71	12,46	8,71	3,75	24	0	0	55,6	34,1	21,49	0,6	0,6	-
02.12.2025	0,381	0,114	12,46	7,51	12,25	7,51	4,74	24	0	0	55	32,9	22,09	0,6	0,6	-
03.12.2025	0,386	0,12	12,57	7,38	12,38	7,38	5	24	0	0	54,4	32,6	21,76	0,6	0,6	-
04.12.2025	0,365	0,112	12,22	7,44	12,03	7,44	4,59	24	0	0	54,1	32,8	21,33	0,6	0,61	-
05.12.2025	0,352	0,103	11,96	7,47	11,75	7,47	4,28	24	0	0	54,4	32,9	21,5	0,6	0,6	-
06.12.2025	0,368	0,111	12,25	7,43	12,05	7,43	4,62	24	0	0	54,4	32,9	21,49	0,59	0,59	-
07.12.2025	0,414	0,138	13,1	7,19	12,91	7,19	5,72	24	0	0	54,6	33	21,6	0,6	0,6	-
08.12.2025	0,376	0,119	12,41	7,37	12,21	7,37	4,84	24	0	0	54,5	33,2	21,28	0,6	0,6	-
09.12.2025	0,366	0,114	12,33	7,38	12,11	7,38	4,73	24	0	0	54,2	33,3	20,86	0,61	0,6	-
10.12.2025	0,337	0,098	11,58	7,38	11,39	7,38	4,01	24	0	0	54,5	33,3	21,13	0,6	0,6	-
11.12.2025	0,351	0,104	11,87	7,34	11,67	7,34	4,33	24	0	0	54,3	33,2	21,09	0,6	0,6	-
12.12.2025	0,35	0,108	11,9	7,36	11,71	7,36	4,35	24	0	0	54,2	33,2	21,04	0,6	0,6	-
13.12.2025	0,375	0,12	12,35	7,34	12,17	7,34	4,83	24	0	0	54,4	33,1	21,39	0,6	0,6	-
14.12.2025	0,348	0,109	11,86	7,28	11,68	7,28	4,4	24	0	0	53,9	33,1	20,77	0,6	0,6	-
15.12.2025	0,339	0,1	11,62	7,33	11,43	7,33	4,1	24	0	0	53,9	32,7	21,21	0,6	0,6	-
16.12.2025	0,345	0,097	11,56	7,28	11,36	7,28	4,08	24	0	0	54,9	33,2	21,67	0,6	0,6	-
17.12.2025	0,389	0,117	12,25	7,22	12,06	7,22	4,84	24	0	0	56,3	33,6	22,69	0,6	0,6	-
18.12.2025	0,385	0,115	12,19	7,27	11,99	7,27	4,72	24	0	0	55,9	33,3	22,62	0,59	0,6	-
19.12.2025	0,361	0,107	11,99	7,28	11,8	7,28	4,52	24	0	0	54,5	32,9	21,67	0,6	0,6	-
20.12.2025	0,424	0,136	12,78	7,19	12,59	7,19	5,4	24	0	0	56,7	33,7	23,02	0,6	0,6	-
21.12.2025	0,406	0,126	12,55	7,25	12,32	7,25	5,07	24	0	0	56,6	33,8	22,82	0,6	0,6	-
22.12.2025	0,378	0,117	12,1	7,33	11,88	7,33	4,55	24	0	0	56,3	33,8	22,42	0,59	0,6	-
23.12.2025	0,389	0,117	12,14	7,25	11,94	7,25	4,69	24	0	0	56,6	33,6	22,95	0,6	0,6	-
Итого:	11,296	0	376,02	231,79	369,75	231,79	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,296															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	355,221	12113,74	7131,03	11931,58	7130,37
23.12.2025	366,517	12489,76	7362,82	12301,33	7362,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:52:31