

#194219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Советский проспект 128, Калининград  
4776  
7117  
ВКТ-7  
00261584  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,34	0,095	11,5	7,32	11,32	7,32	4	24	0	0	54	32,1	21,88	0,6	0,6	-6,3
25.12.2025	0,37	0,108	12,13	7,24	11,94	7,24	4,7	24	0	0	53,8	31,9	21,82	0,6	0,6	-5,6
26.12.2025	0,353	0,099	11,83	7,28	11,64	7,28	4,36	24	0	0	53,6	31,9	21,75	0,59	0,59	4,4
27.12.2025	0,391	0,121	12,48	7,15	12,29	7,15	5,14	24	0	0	54	32,1	21,91	0,59	0,59	5,4
28.12.2025	0,409	0,131	12,78	6,97	12,59	6,97	5,62	24	0	0	54	31,8	22,24	0,6	0,6	3,8
29.12.2025	0,372	0,112	11,87	7,08	11,67	7,08	4,59	24	0	0	55,5	32,8	22,7	0,59	0,59	2,5
30.12.2025	0,418	0,126	12,56	6,96	12,37	6,96	5,41	24	0	0	55,9	32,3	23,63	0,59	0,6	-1,1
31.12.2025	0,495	0,172	14,1	6,69	13,91	6,69	7,22	24	0	0	56	32,5	23,51	0,62	0,62	-4,2
01.01.2026	0,339	0,09	11,42	7,24	11,25	7,24	4,01	24	0	0	53,5	31,5	22,07	0,61	0,61	-5,2
02.01.2026	0,335	0,088	11,24	7,19	11,08	7,19	3,89	24	0	0	53,5	31,2	22,26	0,6	0,6	1,2
03.01.2026	0,365	0,103	11,85	7,13	11,67	7,13	4,54	24	0	0	54	31,3	22,64	0,59	0,6	-0,6
04.01.2026	0,361	0,098	11,65	7,05	11,48	7,05	4,43	24	0	0	53,9	31,2	22,75	0,6	0,6	-4
05.01.2026	0,331	0,086	11,11	7,08	10,94	7,08	3,86	24	0	0	53,6	30,8	22,72	0,6	0,6	-3
06.01.2026	0,36	0,097	11,52	7,03	11,33	7,03	4,3	24	0	0	54,7	31,3	23,41	0,6	0,6	-5,5
07.01.2026	0,362	0,093	11,46	7,04	11,28	7,04	4,24	24	0	0	54,8	30,9	23,89	0,59	0,59	-7,8
08.01.2026	0,332	0,078	10,84	7,04	10,67	7,04	3,63	24	0	0	54,3	30,4	23,9	0,6	0,6	-11
09.01.2026	0,383	0,104	11,82	6,9	11,65	6,9	4,75	24	0	0	54,4	30,2	24,25	0,6	0,6	-9,6
10.01.2026	0,403	0,111	12,26	6,78	12,08	6,78	5,3	24	0	0	54,3	30,2	24,12	0,59	0,59	-5,2
11.01.2026	0,423	0,124	12,58	6,71	12,37	6,71	5,66	24	0	0	55,2	30,9	24,33	0,6	0,6	-5,2
12.01.2026	0,395	0,109	12,06	6,75	11,85	6,75	5,1	24	0	0	55	30,7	24,26	0,6	0,6	-
13.01.2026	0,404	0,117	12,02	6,34	11,84	6,34	5,5	24	0	0	54,7	30,4	24,3	0,59	0,6	-
14.01.2026	0,389	0,111	11,72	6,31	11,54	6,31	5,23	24	0	0	54,1	29,8	24,32	0,58	0,59	-
15.01.2026	0,402	0,118	12,05	6,24	11,86	6,24	5,62	24	0	0	54	29,8	24,13	0,59	0,59	-
16.01.2026	0,383	0,103	11,39	6,34	11,2	6,34	4,86	24	0	0	55,4	30,2	25,19	0,58	0,59	-
17.01.2026	0,38	0,103	11,34	6,4	11,16	6,4	4,76	24	0	0	55	29,9	25,05	0,57	0,58	-
18.01.2026	0,426	0,122	12,22	6,17	12,05	6,17	5,88	24	0	0	54,6	29,2	25,43	0,58	0,58	-
19.01.2026	0,384	0,101	11,49	6,31	11,32	6,31	5,01	24	0	0	54,5	29,6	24,94	0,58	0,59	-
20.01.2026	0,384	0,104	11,6	6,32	11,42	6,32	5,1	24	0	0	53,9	29,3	24,62	0,59	0,59	-
21.01.2026	0,394	0,11	11,84	6,26	11,65	6,26	5,39	24	0	0	54	29,5	24,56	0,58	0,58	-
22.01.2026	0,392	0,108	11,73	6,16	11,55	6,16	5,39	24	0	0	53,6	28,9	24,7	0,58	0,59	-
23.01.2026	0,393	0,107	11,77	6,29	11,59	6,29	5,3	24	0	0	53,6	28,6	25,01	0,58	0,58	-
Итого:	11,868	0	368,23	209,77	362,56	209,77	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,868															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	366,517	12489,76	7362,82	12301,33	7362,16
23.01.2026	378,385	12857,99	7572,59	12663,89	7571,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2026 9:48:23