

#144618#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Лилии Иванихиной 10, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 30807	Показания прибора, МВт×ч 23.08.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 23.07.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	6538,053	6538,053	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	4235,196	4222,792	12.404	10.667

Подпись исполнителя _____



#144095#

Отчёт за период с 23.07.2025 по 23.08.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 5526
Тип теплосчётика SKM-01
Заводской номер 30807
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, MBt×ч	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	TekErr,	t3, °C	t4, °C
24.07.2025	-	0,4	15,09	11,75	24	64	61,9	47,4
25.07.2025	-	0,388	14,91	11,73	24	64	62	47,6
26.07.2025	-	0,401	15,16	11,77	24	64	62,2	47,9
27.07.2025	-	0,4	15,17	11,71	24	0	62,1	48,2
28.07.2025	-	0,404	15,16	11,76	24	64	62,2	47,8
29.07.2025	-	0,387	14,84	11,78	24	0	62,1	47,3
30.07.2025	-	0,413	15,24	11,79	24	0	62	47,1
31.07.2025	-	0,405	15,11	11,77	24	0	61,8	46,9
01.08.2025	-	0,392	14,84	11,79	24	0	62,1	47,1
02.08.2025	-	0,401	15,12	11,78	24	0	61,8	47,3
03.08.2025	-	0,408	15,34	11,84	23,97	128	61,8	47,4
04.08.2025	-	0,373	14,51	11,77	24	0	61,9	46,9
05.08.2025	-	0,387	14,83	11,78	24	0	61,6	46,7
06.08.2025	-	0,425	15,45	11,71	24	0	61,6	46,9
07.08.2025	-	0,429	15,47	11,75	24	0	61,7	46,7
08.08.2025	-	0,403	14,99	11,71	24	0	61,7	46,6
09.08.2025	-	0,44	15,71	11,73	24	0	61,6	46,8
10.08.2025	-	0,42	15,4	11,71	24	0	61,5	46,8
11.08.2025	-	0,406	15,12	11,7	24	0	61,5	46,7
12.08.2025	-	0,408	15,23	11,72	24	64	61,5	46,9
13.08.2025	-	0,384	14,82	11,74	24	64	61,6	46,9
14.08.2025	-	0,401	15,08	11,72	24	0	61,9	47,4
15.08.2025	-	0,367	14,5	11,75	24	0	61,9	47,2
16.08.2025	-	0,386	14,92	11,76	24	0	61,6	47,3
17.08.2025	-	0,392	15,06	11,81	24	0	61,4	47
18.08.2025	-	0,39	15,29	12	24	0	60,8	46,8
19.08.2025	-	0,398	15,33	12,11	24	0	60,9	46,2
20.08.2025	-	0,394	14,96	11,82	24	0	61,2	46,2
21.08.2025	-	0,409	15,22	11,81	24	0	61,2	46,2
22.08.2025	-	0,382	14,7	11,85	24	0	61	45,6
23.08.2025	-	0,411	15,42	11,82	24	64	60,4	45,7
Итого:	-	12,404	467,99	365,24	743,97	-	61,63	46,95

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

743,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBt×ч	M2, т	M3, т	TNar, ч
23.07.2025	4222,792	169686,62	122129,51	190365,7
23.08.2025	4235,196	170154,61	122494,75	191109,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
