

#148356#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.09.2025 по 27.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Ульяны Громовой 90, Калининград  
4817

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>13013859      | Показания<br>прибора,<br>ГДж<br>27.09.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>ГДж<br>23.09.2025 | Разность<br>показаний,<br>ГДж | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 4644,605                                   | 4633,633                                      | 10.972                        | 2.621                          |

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



оу 28.09.25 логуре



#148355#

Отчёт за период с 23.09.2025 по 27.09.2025.

Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6433  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 13013859  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 10.10.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tнар,<br>°C | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т  | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 24.09.2025 | -           | 2,775      | 0            | 87,194     | 0          | 0          | 85,163  | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,3      | 64,6      | 0,6        | 0,25       |
| 25.09.2025 | -           | 2,707      | 0            | 85,636     | 0          | 0          | 83,644  | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,2      | 64,5      | 0,6        | 0,25       |
| 26.09.2025 | -           | 2,72       | 0            | 86,952     | 0          | 0          | 84,935  | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,1      | 64,5      | 0,6        | 0,25       |
| 27.09.2025 | -           | 2,769      | 0            | 90,085     | 0          | 0          | 87,993  | 0         | 0         | 24          | 0          | 72,1      | 64,7      | 0,6        | 0,25       |
| Итого:     | -           | 10,971     | 0            | 349,867    | 0          | 0          | 341,735 | 0         | 0         | 96          | 0          | 72,18     | 64,58     | 0,6        | 0,25       |

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 4633,633 | 58758,781 | 0      | 5,082  | 57289,009 | 0     | 5,022 | 19260   | 0      |
| 27.09.2025 | 4644,605 | 59108,649 | 0      | 5,082  | 57630,743 | 0     | 5,022 | 19356   | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_