

# #283200#

## Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Ульяны Громовой 92, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6489  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер: 14015680  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	12,998	0,004	148,307	0	0,019	143,67	0	0,019	24	0	84,9	63,3	0,01	0,29	-11,6
19.02.2026	12,298	0,005	158,419	0	0,023	153,782	0	0,023	24	0	81,8	62,6	0,01	0,29	-
20.02.2026	12,209	0,006	162,371	0	0,013	157,663	0	0,013	24	0	81,3	62,8	0,01	0,29	-
21.02.2026	12,001	0,003	166,337	0	0,013	161,601	0	0,013	24	0	80,5	62,7	0,01	0,29	-
22.02.2026	11,638	0,003	201,676	0	0,021	196,375	0	0,021	24	0	76,9	62,7	0,01	0,29	-
23.02.2026	11,117	0,005	196,003	0	0,018	190,95	0	0,018	24	0	76,1	62,2	0,01	0,29	-
24.02.2026	10,647	0,005	186,742	0	0,014	181,975	0	0,014	24	0	75,7	61,6	0,01	0,29	-
25.02.2026	11,086	0,004	185,708	0	0,018	180,785	0	0,018	24	0	77,3	62,6	0,01	0,29	-
26.02.2026	10,494	0,005	183,852	0	0,01	179,148	0	0,01	24	0	75,8	61,7	0,01	0,3	-
27.02.2026	9,946	0,003	195,38	0	0,014	190,56	0	0,014	24	0	74,3	61,8	0,01	0,29	-
28.02.2026	10,187	0,004	206,431	0	0,017	201,302	0	0,017	24	0	74,6	62,5	0,01	0,29	-
01.03.2026	10,514	0,004	215,709	0	0,019	210,343	0	0,019	24	0	74,5	62,5	0,01	0,29	-
02.03.2026	10,302	0,005	201,85	0	0,01	196,823	0	0,01	24	0	74,6	62,1	0,01	0,29	-
03.03.2026	10,15	0,003	196,579	0	0,012	191,677	0	0,012	24	0	74,5	61,9	0,01	0,29	-
04.03.2026	9,942	0,003	190,924	0	0,012	186,174	0	0,012	24	0	74,5	61,7	0,01	0,28	-
05.03.2026	10,164	0,003	198,283	0	0,013	193,364	0	0,013	24	0	74,5	61,9	0,01	0,1	-
06.03.2026	9,833	0,003	187,809	0	0,011	183,138	0	0,011	24	0	74,6	61,8	0,01	0,11	-
07.03.2026	9,93	0,003	195,684	0	0,016	190,817	0	0,016	24	0	74,6	62,2	0,01	0,18	-
08.03.2026	9,655	0,004	195,206	0	0,009	190,342	0	0,009	24	0	74,6	62,5	0,01	0,18	-
09.03.2026	9,737	0,002	206,801	0	0,011	201,638	0	0,011	24	0	74,6	63	0,01	0,16	-
10.03.2026	9,156	0,003	200,54	0	0,014	195,559	0	0,014	24	0	74,5	63,3	0,01	0,16	-
11.03.2026	8,912	0,004	193,436	0	0,005	188,62	0	0,005	24	0	74,6	63,3	0,01	0,14	-
12.03.2026	8,887	0,001	196,466	0	0,008	191,594	0	0,008	24	0	74,5	63,4	0,01	0,1	-
13.03.2026	9,025	0,002	203,607	0	0,009	198,535	0	0,009	24	0	74,6	63,7	0,01	0,11	-
14.03.2026	8,623	0,002	203,359	0	0,01	198,284	0	0,01	24	0	74,7	64,3	0,01	0,13	-
15.03.2026	8,852	0,003	207,277	0	0,021	202,131	0	0,021	24	0	74,5	64	0,01	0,12	-
16.03.2026	9,165	0,005	201,603	0	0,017	196,573	0	0,017	24	0	74,7	63,6	0,01	0,06	-
17.03.2026	9,199	0,004	205,75	0	0,02	200,634	0	0,02	24	0	74,6	63,7	0,01	0,06	-
18.03.2026	8,877	0,005	197,92	0	0,02	192,997	0	0,02	24	0	74,6	63,6	0,01	0,04	-
Итого:	295,544	0	5590,029	0	0,417	5447,054	0	0,417	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,589														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	5782,002	77233,169	0	13,518	75272,109	0	13,361	22788	0
18.03.2026	6077,544	82823,199	0	13,935	80719,162	0	13,77	23484	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
19.03.2026 7:38:10