

#190625#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Ульяны Громовой 92, Калининград

4817

6489

ТВ7 (АСЦП)

14015680

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 11,064  | 0         | 162,361 | 0       | 0,009   | 157,819  | 0      | 0,009  | 24       | 0       | 80     | 63,3   | 0,49    | 0,27    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 10,531  | 0,002     | 165,705 | 0       | 0,009   | 161,273  | 0      | 0,009  | 24       | 0       | 78     | 62,4   | 0,38    | 0,28    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 10,455  | 0,002     | 166,337 | 0       | 0,002   | 161,939  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 77,4   | 62     | 0,38    | 0,28    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 10,384  | 0,001     | 171,283 | 0       | 0,001   | 166,839  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 76,6   | 61,8   | 0,38    | 0,29    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 10,169  | 0         | 169,479 | 0       | 0,001   | 165,138  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 76,1   | 61,5   | 0,38    | 0,29    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 10,356  | 0         | 170,673 | 0       | 0,001   | 166,272  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 76,4   | 61,6   | 0,38    | 0,29    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 10,658  | 0         | 179,197 | 0       | 0,015   | 174,554  | 0      | 0,015  | 24       | 0       | 76,6   | 62,1   | 0,38    | 0,29    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 10,449  | 0,004     | 188,295 | 0       | 0,004   | 183,577  | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 75,2   | 61,7   | 0,38    | 0,29    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 10,445  | 0,001     | 170,803 | 0       | 0,002   | 166,345  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 76,8   | 61,9   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 03.12.2025 | 10,217  | 0,001     | 203,526 | 0       | 0,003   | 198,587  | 0      | 0,003  | 24       | 0       | 73,8   | 61,5   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 04.12.2025 | 9,985   | 0,001     | 199,059 | 0       | 0,001   | 194,248  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 73,7   | 61,4   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 05.12.2025 | 9,725   | 0         | 189,995 | 0       | 0       | 185,372  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,9   | 61,4   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 06.12.2025 | 9,643   | 0         | 192,94  | 0       | 0,002   | 188,25   | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,9   | 61,7   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 07.12.2025 | 10,31   | 0,001     | 217,363 | 0       | 0,002   | 212,083  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,8   | 62,2   | 0,37    | 0,29    | -           |
| 08.12.2025 | 9,816   | 0,001     | 198,385 | 0       | 0,002   | 193,586  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,7   | 61,6   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 09.12.2025 | 9,993   | 0,001     | 205,211 | 0       | 0,001   | 200,223  | 0      | 0,001  | 24       | 0       | 73,9   | 62     | 0,39    | 0,28    | -           |
| 10.12.2025 | 9,639   | 0         | 204,971 | 0       | 0,002   | 199,992  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,8   | 62,4   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 11.12.2025 | 9,323   | 0,001     | 198,113 | 0       | 0,002   | 193,313  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,7   | 62,2   | 0,39    | 0,28    | -           |
| 12.12.2025 | 9,286   | 0,001     | 194,587 | 0       | 0,002   | 189,879  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,7   | 62,1   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 13.12.2025 | 9,633   | 0,001     | 199,747 | 0       | 0,002   | 194,899  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,8   | 62,1   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 14.12.2025 | 9,842   | 0,001     | 211,161 | 0       | 0,002   | 206,051  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,7   | 62,3   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 15.12.2025 | 9,443   | 0,001     | 193,196 | 0       | 0,004   | 188,523  | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 73,6   | 61,7   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 16.12.2025 | 9,425   | 0,001     | 180,682 | 0       | 0,005   | 176,292  | 0      | 0,005  | 24       | 0       | 73,9   | 61,1   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 17.12.2025 | 10,155  | 0,001     | 182,421 | 0       | 0,002   | 177,808  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 75,6   | 62     | 0,38    | 0,29    | -           |
| 18.12.2025 | 10,172  | 0,001     | 189,239 | 0       | 0,004   | 184,526  | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 74,9   | 61,7   | 0,37    | 0,29    | -           |
| 19.12.2025 | 9,904   | 0,001     | 192,357 | 0       | 0,004   | 187,685  | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 73,9   | 61,3   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 20.12.2025 | 9,891   | 0,001     | 200,775 | 0       | 0,004   | 195,912  | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 73,7   | 61,7   | 0,38    | 0,29    | -           |
| 21.12.2025 | 9,865   | 0,001     | 206,393 | 0       | 0,002   | 201,402  | 0      | 0,002  | 24       | 0       | 73,7   | 62     | 0,37    | 0,29    | -           |
| 22.12.2025 | 9,599   | 0,001     | 195,634 | 0       | 0       | 190,888  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,8   | 61,8   | 0,38    | 0,28    | -           |
| 23.12.2025 | 10,25   | 0         | 166,042 | 0       | 0,005   | 161,646  | 0      | 0,005  | 24       | 0       | 77,5   | 62,4   | 0,38    | 0,3     | -           |
| Итого:     | 300,627 | 0         | 5665,93 | 0       | 0,095   | 5524,921 | 0      | 0,095  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 71,804  |           |         |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т  | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 4771,796 | 63010,341 | 0      | 12,842 | 61450,215 | 0     | 12,697 | 20724   | 0      |
| 23.12.2025 | 5072,423 | 68676,272 | 0      | 12,937 | 66975,138 | 0     | 12,791 | 21444   | 0      |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:38:40