

# #190234#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Киевская 121А, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 9283  
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АССII)  
Заводской номер: 20112767  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	13,25	0	163,009	0	0	159,141	0	0	24	0	72,9	53,1	0,47	0,36	-3,3
25.11.2025	11,161	0	137,381	0	0	134,328	0	0	24	0	70,4	50,5	0,46	0,36	-3,9
26.11.2025	13,98	0	208,119	0	0	203,555	0	0	24	0	69,8	53,4	0,44	0,35	-0,9
27.11.2025	15,555	0	226,326	0	0	221,331	0	0	24	0	70,1	53,3	0,45	0,35	-0,4
28.11.2025	16	0	207,995	0	0	203,347	0	0	24	0	70,6	51,8	0,46	0,35	-1,3
29.11.2025	15,753	0	204,527	0	0	199,965	0	0	24	0	70,5	51,7	0,46	0,36	-0,4
30.11.2025	15,934	0	203,24	0	0	198,655	0	0	24	0	71	51,8	0,46	0,36	-0,3
01.12.2025	15,006	0	210,738	0	0	206,213	0	0	24	0	69	51,6	0,46	0,36	-0,5
02.12.2025	15,824	0	235,421	0	0	230,404	0	0	24	0	68,7	52,4	0,45	0,36	-
03.12.2025	14,843	0	167,236	0	0	163,28	0	0	24	0	72,8	51,1	0,46	0,35	-
04.12.2025	14,314	0	163,209	0	0	159,386	0	0	24	0	72,4	51	0,46	0,36	-
05.12.2025	13,429	0	141,322	0	0	137,904	0	0	24	0	73,8	50,6	0,47	0,35	-
06.12.2025	12,901	0	136,2	0	0	132,915	0	0	24	0	73,6	50,5	0,47	0,35	-
07.12.2025	13,633	0	163,46	0	0	159,71	0	0	24	0	71,6	51,2	0,46	0,35	-
08.12.2025	13,334	0	175,462	0	0	171,599	0	0	24	0	70,1	51,5	0,46	0,35	-
09.12.2025	12,572	0	164,469	0	0	160,823	0	0	24	0	70,3	51,6	0,46	0,35	-
10.12.2025	12,007	0	162,609	0	0	159,065	0	0	24	0	69,6	51,6	0,46	0,35	-
11.12.2025	12,362	0	170,416	0	0	166,72	0	0	24	0	69,5	51,8	0,46	0,35	-
12.12.2025	12,393	0	167,833	0	0	164,199	0	0	24	0	69,4	51,4	0,46	0,35	-
13.12.2025	13,111	0	171,401	0	0	167,653	0	0	24	0	69,7	51,1	0,46	0,35	-
14.12.2025	13,048	0	172,91	0	0	169,128	0	0	24	0	69,8	51,4	0,45	0,35	-
15.12.2025	13,709	0	180,904	0	0	176,937	0	0	24	0	69,9	51,4	0,45	0,35	-
16.12.2025	14,194	0	181,438	0	0	177,389	0	0	24	0	70,5	51,5	0,45	0,35	-
17.12.2025	14,621	0	169,393	0	0	165,479	0	0	24	0	71,9	50,8	0,46	0,35	-
18.12.2025	14,931	0	172,136	0	0	168,116	0	0	24	0	72,4	51,2	0,46	0,35	-
19.12.2025	13,826	0	167,591	0	0	163,792	0	0	24	0	71,1	51	0,46	0,35	-
20.12.2025	13,383	0	169,761	0	0	165,966	0	0	24	0	70,6	51,4	0,47	0,35	-
21.12.2025	13,556	0	171,788	0	0	167,923	0	0	24	0	70,8	51,6	0,48	0,35	-
22.12.2025	13,349	0	171,675	0	0	167,823	0	0	24	0	70,7	51,8	0,48	0,36	-
23.12.2025	15,107	0	169,587	0	0	165,552	0	0	24	0	73,1	51,3	0,48	0,36	-
Итого:	417,086	0	5307,556	0	0	5188,298	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,619														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	1049,245	37088,088	0	0	36239,997	0	0	4266	187
23.12.2025	1466,331	42395,644	0	0	41428,297	0	0	4986	187

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2025 7:56:22