

#148297#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2025 по 08.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя

Теплосервис, ООО, УК  
Киевская 121Б, Калининград

Абонентский номер 4817

Заводской номер счётчика 20111465	Показания прибора, ГДж 08.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1636,018	1558,622	77.396	18.486

Подпись исполнителя



с 01.10.25 по 17.10.25



#148296#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 08.10.2025.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 9261  
 Тип теплосчёта TB7 (ASCII)  
 Заводской номер 20111465  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 09.10.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	6,931	0	63,667	0	0	62,254	0	0	24	0	70,4	43,9	0,45	0,32
02.10.2025	-	10,123	0	95,518	0	0	93,343	0	0	24	0	71,3	45,4	0,46	0,33
03.10.2025	-	10,296	0	92,933	0	0	90,752	0	0	24	0	72,4	45,4	0,45	0,33
04.10.2025	-	10,819	0	92,03	0	0	89,823	0	0	24	0	73,4	44,7	0,46	0,34
05.10.2025	-	10,161	0	96,725	0	0	94,567	0	0	24	0	70,5	44,9	0,48	0,34
06.10.2025	-	9,497	0	87,1	0	0	85,118	0	0	24	0	71,3	44,7	0,49	0,34
07.10.2025	-	9,742	0	92,997	0	0	90,908	0	0	24	0	70,8	45,2	0,51	0,34
08.10.2025	-	9,827	0	101,6	0	0	99,41	0	0	24	0	69,2	45,6	0,51	0,34
Итого:	-	77,396	0	722,57	0	0	706,175	0	0	192	0	71,16	44,98	0,48	0,34

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1558,622	34215,115	0	0	33442,83	0	0	4604	2275
08.10.2025	1636,018	34937,685	0	0	34149,005	0	0	4796	2275

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения