

#162743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 121Б, Калининград

4817

9261

ТВ7 (ASCII)

20111465

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	6,931	0	63,667	0	0	62,254	0	0	24	0	70,4	43,9	0,45	0,32	-
02.10.2025	10,123	0	95,518	0	0	93,343	0	0	24	0	71,3	45,4	0,46	0,33	-
03.10.2025	10,296	0	92,933	0	0	90,752	0	0	24	0	72,4	45,4	0,45	0,33	-
04.10.2025	10,819	0	92,03	0	0	89,823	0	0	24	0	73,4	44,7	0,46	0,34	-
05.10.2025	10,161	0	96,725	0	0	94,567	0	0	24	0	70,5	44,9	0,48	0,34	-
06.10.2025	9,497	0	87,1	0	0	85,118	0	0	24	0	71,3	44,7	0,49	0,34	-
07.10.2025	9,742	0	92,997	0	0	90,908	0	0	24	0	70,8	45,2	0,51	0,34	-
08.10.2025	9,827	0	101,6	0	0	99,41	0	0	24	0	69,2	45,6	0,51	0,34	-
09.10.2025	8,02	0	122,57	0	0	120,531	0	0	24	0	59,4	43,5	0,47	0,33	-
10.10.2025	8,968	0	88,637	0	0	86,704	0	0	24	0	69,7	45	0,51	0,34	-
11.10.2025	7,857	0	78,652	0	0	76,914	0	0	24	0	70,2	45,9	0,51	0,35	-
12.10.2025	7,741	0	90,618	0	0	88,726	0	0	24	0	68	47,2	0,51	0,35	-
13.10.2025	9,108	0	95,622	0	0	93,557	0	0	24	0	69,2	46	0,51	0,35	-
14.10.2025	10,693	0	103,728	0	0	101,425	0	0	24	0	70,3	45,2	0,51	0,35	-
15.10.2025	10,059	0	98,26	0	0	96,1	0	0	24	0	70,1	45,2	0,5	0,34	-
16.10.2025	9,68	0	94,075	0	0	91,997	0	0	24	0	70,1	45	0,51	0,35	-
17.10.2025	9,636	0	88,475	0	0	86,461	0	0	24	0	71,3	44,7	0,52	0,35	-
18.10.2025	10,43	0	101,04	0	0	98,765	0	0	24	0	71	45,8	0,52	0,35	-
19.10.2025	10,546	0	103,262	0	0	100,936	0	0	24	0	71	46,1	0,52	0,35	-
20.10.2025	12,301	0	120,192	0	0	117,494	0	0	24	0	70,8	45,8	0,52	0,35	-
21.10.2025	12,207	0	114,732	0	0	112,094	0	0	24	0	71,8	45,8	0,52	0,35	-
22.10.2025	11,086	0	100,495	0	0	98,181	0	0	24	0	71,9	44,9	0,52	0,35	-
23.10.2025	9,792	0	87,207	0	0	85,197	0	0	24	0	71,9	44,4	0,53	0,35	-
Итого:	225,52	0	2210,135	0	0	2161,257	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,865														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1558,622	34215,115	0	0	33442,83	0	0	4604	2275
23.10.2025	1784,142	36425,253	0	0	35604,089	0	0	5156	2275

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:49:23