

#190236#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Киевская 121Б, Калининград

4817

9261

ТВ7 (АСЦП)

20111465

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2025 | 13,396  | 0         | 106,183 | 0       | 0       | 103,669  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 42,1   | 0,51    | 0,36    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 12,865  | 0         | 110,395 | 0       | 0       | 107,914  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 42,4   | 0,5     | 0,35    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 12,938  | 0         | 117,027 | 0       | 0       | 114,455  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 43     | 0,5     | 0,36    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 15,888  | 0         | 143,915 | 0       | 0       | 140,713  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 43,6   | 0,5     | 0,35    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 15,7    | 0         | 140,652 | 0       | 0       | 137,483  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 43,7   | 0,5     | 0,35    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 16,643  | 0         | 160,368 | 0       | 0       | 156,77   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 45,4   | 0,5     | 0,35    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 17,059  | 0         | 161,538 | 0       | 0       | 157,861  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 45,5   | 0,5     | 0,35    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 15,699  | 0         | 162,958 | 0       | 0       | 159,482  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,8   | 45,3   | 0,5     | 0,35    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 16,915  | 0         | 181,195 | 0       | 0       | 177,258  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,4   | 46,7   | 0,49    | 0,35    | -           |
| 03.12.2025 | 15,045  | 0         | 124,68  | 0       | 0       | 121,708  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,3   | 43,8   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 04.12.2025 | 14,449  | 0         | 119,908 | 0       | 0       | 117,074  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,8   | 43,3   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 05.12.2025 | 13,009  | 0         | 99,69   | 0       | 0       | 97,243   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,4   | 42,5   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 06.12.2025 | 12,957  | 0         | 97,705  | 0       | 0       | 95,329   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,1   | 41,7   | 0,51    | 0,35    | -           |
| 07.12.2025 | 13,989  | 0         | 117,848 | 0       | 0       | 115,127  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 42,9   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 08.12.2025 | 13,41   | 0         | 118,973 | 0       | 0       | 116,335  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 42,8   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 09.12.2025 | 12,014  | 0         | 101,49  | 0       | 0       | 99,225   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,6   | 41,7   | 0,5     | 0,34    | -           |
| 10.12.2025 | 11,354  | 0         | 99,283  | 0       | 0       | 97,1     | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 42     | 0,5     | 0,34    | -           |
| 11.12.2025 | 11,454  | 0         | 101,87  | 0       | 0       | 99,645   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 42,4   | 0,5     | 0,34    | -           |
| 12.12.2025 | 11,955  | 0         | 107,4   | 0       | 0       | 105,062  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 42,5   | 0,5     | 0,34    | -           |
| 13.12.2025 | 13,345  | 0         | 120,205 | 0       | 0       | 117,56   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 42,9   | 0,49    | 0,34    | -           |
| 14.12.2025 | 12,894  | 0         | 112,95  | 0       | 0       | 110,457  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 42,3   | 0,5     | 0,34    | -           |
| 15.12.2025 | 14,083  | 0         | 128,217 | 0       | 0       | 125,386  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 43,3   | 0,49    | 0,35    | -           |
| 16.12.2025 | 14,639  | 0         | 133,31  | 0       | 0       | 130,314  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 44     | 0,49    | 0,35    | -           |
| 17.12.2025 | 15,569  | 0         | 138,075 | 0       | 0       | 134,863  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 44,7   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 18.12.2025 | 15,422  | 0         | 132,915 | 0       | 0       | 129,785  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 44,4   | 0,5     | 0,35    | -           |
| 19.12.2025 | 14,07   | 0         | 120,332 | 0       | 0       | 117,578  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 43     | 0,5     | 0,35    | -           |
| 20.12.2025 | 13,373  | 0         | 114,53  | 0       | 0       | 111,966  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,7   | 42,2   | 0,52    | 0,35    | -           |
| 21.12.2025 | 13,552  | 0         | 114,12  | 0       | 0       | 111,545  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 42     | 0,52    | 0,35    | -           |
| 22.12.2025 | 12,97   | 0         | 111,615 | 0       | 0       | 109,11   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,8   | 42,5   | 0,52    | 0,35    | -           |
| 23.12.2025 | 16,128  | 0         | 134,493 | 0       | 0       | 131,21   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,1   | 44,8   | 0,51    | 0,36    | -           |
| Итого:     | 422,784 | 0         | 3733,84 | 0       | 0       | 3649,227 | 0      | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 100,98  |           |         |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2025 | 2179,473 | 40476,04  | 0      | 0      | 39561,325 | 0     | 0     | 5900    | 2275   |
| 23.12.2025 | 2602,257 | 44209,877 | 0      | 0      | 43210,553 | 0     | 0     | 6620    | 2275   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.12.2025 7:55:56