

#130095#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УК ТЕПЛОСЕРВИС

Адрес: Тобольская,15-25

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 0.00°C

Заводской номер 00208155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

KC=0x5DE7

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.04.2025	70,52	51,6	18,92	52,53	51,34	52,81	52,11	-0,77	6	4	0,932	-0,017	23	1	*
24.04.2025	70,27	50,68	19,59	54,79	53,54	55,08	54,4	-0,86	6	4	1,005	-0,02	24	0	
25.04.2025	70,19	51,37	18,82	55,71	54,48	56	55,28	-0,8	6	4	0,985	-0,018	24	0	
26.04.2025	70,24	50,87	19,37	60,11	58,79	60,62	59,86	-1,07	6	4	1,086	-0,032	24	0	
27.04.2025	70,57	49,85	20,72	58,68	57,38	58,94	58,22	-0,84	6	4	1,151	-0,017	24	0	
28.04.2025	70,35	51,85	18,5	58,52	57,24	59,03	58,26	-1,02	6	4	1,007	-0,029	24	0	
29.04.2025	70,48	51,15	19,33	55,49	54,26	55,79	55,11	-0,85	6	4	1,008	-0,018	24	0	
30.04.2025	70,48	49,93	20,55	58,03	56,76	58,22	57,51	-0,75	6	4	1,132	-0,014	24	0	
01.05.2025	70,48	51,04	19,44	56,44	55,19	56,66	55,95	-0,76	6	4	1,035	-0,015	24	0	
02.05.2025	70,49	51,33	19,16	56,04	54,76	56,39	55,67	-0,91	6	4	1,003	-0,026	24	0	
03.05.2025	70,55	50,92	19,63	55,94	54,69	56,05	55,36	-0,67	6	4	1,04	-0,013	24	0	
04.05.2025	70,45	51	19,45	57,61	56,32	57,72	57	-0,68	6	4	1,062	-0,01	24	0	
05.05.2025	70,15	52,13	18,02	60,53	59,22	61,19	60,4	-1,18	6	4	1,01	-0,042	24	0	
06.05.2025	70,4	51,5	18,9	58,28	56,98	58,69	57,93	-0,95	6	4	1,031	-0,024	24	0	
07.05.2025	70,2	53,02	17,18	61,99	60,62	62,58	61,78	-1,16	6	4	0,982	-0,038	24	0	
08.05.2025	70,23	52,7	17,53	62,84	61,45	63,6	62,77	-1,32	6	4	1,012	-0,045	24	0	
09.05.2025	70,28	51,3	18,98	59,43	58,11	59,68	58,95	-0,84	6	4	1,06	-0,02	24	0	
10.05.2025	70,37	51,31	19,06	59,59	58,28	59,75	59	-0,72	6	4	1,075	-0,013	24	0	
11.05.2025	70,23	52,01	18,22	60,58	59,24	60,97	60,22	-0,98	6	4	1,029	-0,03	24	0	
12.05.2025	70,47	51,49	18,98	60,14	58,81	60,57	59,79	-0,98	6	4	1,068	-0,025	24	0	
13.05.2025	70,42	50,75	19,67	60,47	59,13	60,98	60,23	-1,1	6	4	1,108	-0,031	24	0	
14.05.2025	70,5	50,7	19,8	58	56,72	58,17	57,46	-0,74	6	4	1,086	-0,016	24	0	
15.05.2025	70,6	53,07	17,53	51,05	49,93	51,52	50,84	-0,91	6	4	0,828	-0,029	20	4	*
16.05.2025	70,52	51,3	19,22	57,61	56,33	58,07	57,34	-1,01	6	4	1,032	-0,026	24	0	
17.05.2025	70,67	50,81	19,86	54,27	53,05	54,46	53,78	-0,73	6	4	1,019	-0,014	24	0	
18.05.2025	70,75	50,61	20,14	53,5	52,29	53,6	52,95	-0,66	6	4	1,018	-0,009	24	0	
19.05.2025	70,55	50,81	19,74	55,07	53,85	55,17	54,47	-0,62	6	4	1,033	-0,009	24	0	
20.05.2025	70,68	50,68	20	57,37	56,09	57,63	56,9	-0,81	6	4	1,083	-0,017	24	0	
21.05.2025	70,74	50,86	19,88	55,03	53,79	55,22	54,5	-0,71	6	4	1,033	-0,013	24	0	
22.05.2025	70,86	50,6	20,26	53,2	51,98	53,37	52,71	-0,73	6	4	1,017	-0,014	24	0	
23.05.2025	70,77	51	19,77	53,63	52,42	53,82	53,16	-0,74	6	4	1	-0,014	24	0	
<b>Итого:</b>				<b>1772,4</b>	<b>1733,04</b>	<b>1782,3</b>	<b>1759,91</b>	<b>-26,87</b>			<b>31,97</b>	<b>-0,658</b>	<b>739</b>	<b>5</b>	
<b>Средние:</b>	<b>70,46</b>	<b>51,23</b>	<b>19,23</b>						<b>6</b>	<b>4</b>					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/04/2524:00	353,23	345,27	353,08	348,93	-3,66	6,991	-0,043	151	2
23/05/2524:00	2125,7	2078,31	2135,43	2108,84	-30,53	38,961	-0,701	890	7
<b>Итого:</b>	<b>1772,47</b>	<b>1733,04</b>	<b>1782,35</b>	<b>1759,91</b>	<b>-26,87</b>	<b>31,97</b>	<b>-0,658</b>	<b>739</b>	<b>5</b>

Период нормальной работы \_\_\_\_\_  
Период отсутств. счета \_\_\_\_\_  
Время работы прибора \_\_\_\_\_



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

