

#135530#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: УК Теплосервис

Адрес: Тобольская, 15-25

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00208155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5DE7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2025	70,79	49,28	21,51	45,88	44,89	45,8	45,28	-0,39	6	4	0,948	0	24	0	
23.06.2025	70,69	49,51	21,18	44,4	43,43	44,34	43,84	-0,41	6	4	0,9	-0,001	23	1	*
24.06.2025	70,51	50,32	20,19	47,98	46,9	47,98	47,44	-0,54	6	4	0,919	-0,004	24	0	
25.06.2025	70,38	50,14	20,24	49,61	48,51	49,63	49,07	-0,56	6	4	0,953	-0,004	24	0	
26.06.2025	70,71	50,26	20,45	45,7	44,72	45,62	45,11	-0,39	6	4	0,896	-0,001	24	0	
27.06.2025	70,55	50,04	20,51	47,1	46,05	47,05	46,56	-0,51	6	4	0,922	-0,003	24	0	
28.06.2025	70,69	50,49	20,2	46,26	45,26	46,22	45,68	-0,42	6	4	0,892	0	24	0	
29.06.2025	70,65	50,06	20,59	46,68	45,66	46,63	46,09	-0,43	6	4	0,917	0	24	0	
30.06.2025	70,61	49,69	20,92	46,94	45,93	46,9	46,36	-0,43	6	4	0,941	-0,003	24	0	
01.07.2025	70,71	49,56	21,15	45,06	44,08	44,99	44,48	-0,4	6	4	0,913	-0,001	24	0	
02.07.2025	70,8	49,97	20,83	42,73	41,76	42,61	42,1	-0,34	6	4	0,853	0	24	0	
03.07.2025	70,69	49,8	20,89	43,28	42,29	43,17	42,68	-0,39	6	4	0,865	-0,002	24	0	
04.07.2025	70,63	50,04	20,59	45,03	44,05	44,92	44,41	-0,36	6	4	0,889	-0,001	24	0	
05.07.2025	70,78	50,57	20,21	43,17	42,21	43,04	42,54	-0,33	6	4	0,838	-0,002	24	0	
06.07.2025	70,72	49,92	20,8	43,95	42,98	43,82	43,31	-0,33	6	4	0,879	0	24	0	
07.07.2025	70,78	50,56	20,22	42	41,04	41,83	41,34	-0,3	6	4	0,812	0	24	0	
08.07.2025	70,72	50,43	20,29	42,68	41,72	42,54	42,06	-0,34	6	4	0,83	-0,001	24	0	
09.07.2025	70,72	50,24	20,48	43,94	42,96	43,81	43,3	-0,34	6	4	0,864	0	24	0	
10.07.2025	70,6	50,42	20,18	45,51	44,52	45,45	44,93	-0,41	6	4	0,88	-0,001	24	0	
11.07.2025	70,47	50,99	19,48	45	44,03	44,93	44,4	-0,37	6	4	0,84	-0,001	24	0	
12.07.2025	70,73	50,91	19,82	43,39	42,42	43,28	42,79	-0,37	6	4	0,824	-0,001	24	0	
13.07.2025	70,77	49,7	21,07	44,5	43,51	44,38	43,87	-0,36	6	4	0,9	0	24	0	
14.07.2025	70,75	50,23	20,52	42,56	41,6	42,43	41,93	-0,33	6	4	0,836	-0,002	24	0	
15.07.2025	70,72	50,99	19,73	42,07	41,1	41,94	41,43	-0,33	6	4	0,794	0	24	0	
16.07.2025	70,68	49,61	21,07	43,6	42,64	43,5	43,01	-0,37	6	4	0,881	-0,001	24	0	
17.07.2025	70,68	50,57	20,11	42,51	41,55	42,43	41,92	-0,37	6	4	0,817	-0,002	24	0	
18.07.2025	70,68	50,67	20,01	42,64	41,68	42,54	42,05	-0,37	6	4	0,816	-0,001	24	0	
19.07.2025	70,54	50,85	19,69	42,88	41,92	42,78	42,29	-0,37	6	4	0,808	0	24	0	
20.07.2025	70,78	49,79	20,99	42,16	41,19	42	41,51	-0,32	6	4	0,849	0	24	0	
21.07.2025	71,02	49,75	21,27	39,93	38,99	39,77	39,29	-0,3	6	4	0,816	-0,001	24	0	
22.07.2025	70,74	50,31	20,43	40,69	39,74	40,55	40,07	-0,33	6	4	0,795	-0,001	24	0	
Итого:				1369,8	1339,33	1366,8	1351,14	-11,81			26,887	-0,034	743	1	
Средние:	70,68	50,18	20,5						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2524:00	2936,87	2872,68	2943,32	2908,39	-35,71	54,693	-0,741	1454	139
22/07/2524:00	4306,7	4212,01	4310,2	4259,53	-47,52	81,58	-0,775	2197	140
Итого:	1369,83	1339,33	1366,88	1351,14	-11,81	26,887	-0,034	743	1

Период нормальной работы

Период отсутств. сч. тепл. энергии

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

