

#144366#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: _ ООО Теплосервис

Адрес: _ Тобольская,15-25

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00208155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5DE7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,79	50,14	20,65	42,01	41,05	41,86	41,38	-0,33	6	4	0,833	-0,001	24	0	
24.07.2025	70,75	50,65	20,1	43,11	42,15	43	42,5	-0,35	6	4	0,83	-0,001	24	0	
25.07.2025	70,68	50,71	19,97	43,85	42,89	43,84	43,31	-0,42	6	4	0,837	-0,002	24	0	
26.07.2025	70,84	50,52	20,32	42,37	41,41	42,27	41,79	-0,38	6	4	0,822	-0,002	24	0	
27.07.2025	70,84	50,87	19,97	42,39	41,43	42,26	41,76	-0,33	6	4	0,812	-0,001	24	0	
28.07.2025	70,56	50,18	20,38	44,48	43,48	44,4	43,88	-0,4	6	4	0,869	0	24	0	
29.07.2025	70,29	51,57	18,72	42,91	41,95	42,86	42,34	-0,39	6	4	0,767	-0,002	24	0	
30.07.2025	70,6	50,45	20,15	43,26	42,29	43,16	42,68	-0,39	6	4	0,833	-0,002	24	0	
31.07.2025	70,55	50,93	19,62	43,37	42,39	43,29	42,77	-0,38	6	4	0,813	-0,002	24	0	
01.08.2025	70,76	50,78	19,98	43,82	42,85	43,76	43,24	-0,39	6	4	0,839	-0,001	24	0	
02.08.2025	70,57	51,02	19,55	44,68	43,72	44,65	44,12	-0,4	6	4	0,838	-0,004	24	0	
03.08.2025	70,54	50,84	19,7	45,11	44,13	45,07	44,54	-0,41	6	4	0,85	-0,002	24	0	
04.08.2025	70,71	50,33	20,38	43,95	42,98	43,88	43,37	-0,39	6	4	0,856	-0,002	24	0	
05.08.2025	70,53	51,66	18,87	44,93	43,95	44,88	44,36	-0,41	6	4	0,809	-0,002	24	0	
06.08.2025	70,54	51,28	19,26	47,24	46,22	47,2	46,65	-0,43	6	4	0,869	0	24	0	
07.08.2025	70,55	51,32	19,23	26,32	25,76	26,31	25,99	-0,23	6	4	0,485	-0,001	14	10	*
08.08.2025	70,59	49,31	21,28	40,57	39,67	40,39	39,91	-0,24	6	4	0,832	0,001	24	0	
09.08.2025	70,51	50,51	20	41,31	40,35	41,19	40,7	-0,35	6	4	0,792	-0,002	24	0	
10.08.2025	70,47	49,96	20,51	42,42	41,47	42,41	41,92	-0,45	6	4	0,83	-0,001	24	0	
11.08.2025	70,5	50,47	20,03	42,73	41,75	42,75	42,26	-0,51	6	4	0,813	-0,003	24	0	
12.08.2025	70,51	50,98	19,53	41,39	40,44	41,39	40,89	-0,45	6	4	0,768	-0,004	24	0	
13.08.2025	70,85	49,73	21,12	39,56	38,65	39,51	39,03	-0,38	6	4	0,8	0	24	0	
14.08.2025	70,4	51,03	19,37	39,91	38,95	39,9	39,41	-0,46	6	4	0,732	-0,002	24	0	
15.08.2025	70,34	51,09	19,25	40,07	39,15	40,02	39,53	-0,38	6	4	0,734	-0,004	24	0	
16.08.2025	70,13	50,74	19,39	42,15	41,19	42,04	41,56	-0,37	6	4	0,78	-0,002	24	0	
17.08.2025	70,25	50,86	19,39	42,25	41,27	42,15	41,67	-0,4	6	4	0,781	-0,002	24	0	
18.08.2025	70,37	50,94	19,43	43,49	42,53	43,43	42,95	-0,42	6	4	0,807	-0,004	24	0	
19.08.2025	70,35	51,55	18,8	44,79	43,82	44,74	44,17	-0,35	6	4	0,81	-0,003	24	0	
20.08.2025	70,44	51,39	19,05	45,26	44,26	45,24	44,7	-0,44	6	4	0,822	-0,002	24	0	
21.08.2025	70,47	50,55	19,92	46,26	45,25	46,21	45,67	-0,42	6	4	0,882	-0,001	24	0	
22.08.2025	70,47	51,14	19,33	45,6	44,62	45,58	45,06	-0,44	6	4	0,84	-0,002	24	0	
23.08.2025	70,13	50,85	19,28	49,6	48,49	49,7	49,11	-0,62	6	4	0,904	-0,006	24	0	
Итого:				1371,1	1340,51	1369,3	1353,22	-12,71			25,889	-0,062	758	10	
Средние:	70,52	50,76	19,76						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	4306,7	4212,01	4310,2	4259,53	-47,52	81,58	-0,775	2197	140
23/08/2524:00	5677,86	5552,52	5679,54	5612,75	-60,23	107,469	-0,837	2955	150
Итого:	1371,16	1340,51	1369,34	1353,22	-12,71	25,889	-0,062	758	10

Период нормальной работы 758ч

Период отсутств.счета 140ч

Время работы прибора 2197ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

