

#147223#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-22/09/25г.

Абонент: УК ТеплосервисАдрес: Тобольская,15-25

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00208155

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х5DE7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	70,47	51,14	19,33	45,6	44,62	45,58	45,06	-0,44	6	4	0,84	-0,002	24	0	
23.08.2025	70,13	50,85	19,28	49,6	48,49	49,7	49,11	-0,62	6	4	0,904	-0,006	24	0	
24.08.2025	69,51	52,16	17,35	54,48	53,29	54,72	54,04	-0,75	6	4	0,888	-0,015	24	0	
25.08.2025	55,98	49,61	6,37	63,47	62,53	64,32	63,58	-1,05	6	4	0,351	-0,049	24	0	*
26.08.2025	43,84	25,43	18,41	15,07	14,86	14,83	14,83	0,03	6	4	0,274	0	24	0	
27.08.2025	39,21	24,03	15,18	12,04	12,04	11,69	11,69	0,35	6	4	0,191	0,004	24	0	*
28.08.2025	35,6	22,88	12,72	10,04	10,04	9,62	9,62	0,42	6	4	0,138	0,004	24	0	*
29.08.2025	33,11	22	11,11	8,49	8,49	7,97	7,97	0,52	6	4	0,107	0,009	24	0	*
30.08.2025	39,04	33,34	5,7	38,73	38,45	38,97	38,77	-0,32	6	4	0,209	-0,013	24	0	*
31.08.2025	67,47	53,89	13,58	76,83	75,25	77,63	76,56	-1,31	6	4	0,957	-0,05	24	0	
01.09.2025	70,47	51,52	18,95	49,2	48,11	49,25	48,62	-0,51	6	4	0,887	-0,006	24	0	
02.09.2025	70,41	51,4	19,01	49,12	48,05	49,27	48,65	-0,6	6	4	0,883	-0,009	24	0	
03.09.2025	70,56	51,63	18,93	47,71	46,68	47,8	47,22	-0,54	6	4	0,856	-0,007	24	0	
04.09.2025	70,36	51,83	18,53	47,06	46,02	47,14	46,57	-0,55	6	4	0,826	-0,005	24	0	
05.09.2025	70,5	51,89	18,61	45,92	44,92	46,02	45,46	-0,54	6	4	0,806	-0,009	24	0	
06.09.2025	70,44	51,26	19,18	47,61	46,59	47,64	47,07	-0,48	6	4	0,871	-0,005	24	0	
07.09.2025	70,32	51,99	18,33	47,84	46,81	47,94	47,37	-0,56	6	4	0,831	-0,005	24	0	
08.09.2025	70,55	51,57	18,98	46,98	45,95	47,07	46,51	-0,56	6	4	0,845	-0,007	24	0	
09.09.2025	70,54	52,04	18,5	46,47	45,45	46,51	45,95	-0,5	6	4	0,814	-0,003	24	0	
10.09.2025	70,65	51,16	19,49	47,91	46,84	47,97	47,39	-0,55	6	4	0,887	-0,006	24	0	
11.09.2025	70,42	51,62	18,8	47,44	46,42	47,49	46,93	-0,51	6	4	0,848	-0,005	24	0	
12.09.2025	70,35	52,58	17,77	47,34	46,32	47,43	46,81	-0,49	6	4	0,797	-0,005	24	0	
13.09.2025	70,47	51,74	18,73	47,57	46,52	47,63	47,05	-0,53	6	4	0,844	-0,005	24	0	
14.09.2025	70,43	51,27	19,16	48,5	47,44	48,55	47,96	-0,52	6	4	0,884	-0,003	24	0	
15.09.2025	70,56	52,04	18,52	47,87	46,83	47,97	47,37	-0,54	6	4	0,839	-0,008	24	0	
16.09.2025	70,6	52,23	18,37	48,62	47,54	48,75	48,13	-0,59	6	4	0,842	-0,007	24	0	
17.09.2025	70,46	52	18,46	51,36	50,21	51,51	50,82	-0,61	6	4	0,899	-0,01	24	0	
18.09.2025	70,32	52,5	17,82	52,13	50,94	52,27	51,56	-0,62	6	4	0,875	-0,011	24	0	
19.09.2025	70,46	51,75	18,71	52,19	51	52,28	51,6	-0,6	6	4	0,927	-0,011	24	0	
20.09.2025	70,63	52,1	18,53	47,31	46,3	47,38	46,82	-0,52	6	4	0,834	-0,007	24	0	
21.09.2025	70,79	50,81	19,98	47,86	46,83	47,84	47,28	-0,45	6	4	0,914	-0,001	24	0	
22.09.2025	70,58	52,1	18,48	49,15	48,06	49,26	48,61	-0,55	6	4	0,86	-0,006	24	0	
Итого:				1437,5	1407,89	1440	1422,98	-15,09			23,728	-0,259	768	0	
Средние:	64,85	47,63	17,21						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/08/2524:00	5582,66	5459,41	5584,26	5518,58	-59,17	105,725	-0,829	2907	150
22/09/2524:00	7020,17	6867,3	7024,26	6941,56	-74,26	129,453	-1,088	3675	150
Итого:	1437,51	1407,89	1440	1422,98	-15,09	23,728	-0,259	768	0

Период нормальной работы

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



Теплосервис
И.Н.Н. 39.07.0383
24 09 25
30.09.25 пометка