

#164782#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Тобольская ул. д. 15-25 (Тобольская 15-25 (Теплосервис))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00208155 УК Теплосервис
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.10.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10.2025	72,05	51,82	20,23	104,33	101,48	101,92	100,21	1,71	6,00	4,00	2,154	0,088	14,0	0,0	
01.11.2025	71,82	49,61	22,21	127,55	123,73	124,60	122,30	2,30	6,00	4,00	2,884	0,114	24,0	0,0	
02.11.2025	71,67	44,86	26,81	73,16	70,25	71,49	69,56	1,93	6,00	4,00	2,006	0,090	24,0	0,0	
03.11.2025	71,45	44,70	26,75	81,68	78,62	79,82	77,85	1,97	6,00	4,00	2,224	0,090	24,0	0,0	
04.11.2025	71,48	45,65	25,83	93,85	90,57	91,73	89,67	2,06	6,00	4,00	2,465	0,096	24,0	0,0	
05.11.2025	71,47	45,39	26,08	84,56	80,47	82,62	79,68	2,94	6,00	4,00	2,289	0,135	24,0	0,0	
06.11.2025	71,67	45,06	26,61	89,64	86,51	87,57	85,69	1,88	6,00	4,00	2,413	0,089	24,0	0,0	
07.11.2025	71,63	45,41	26,22	99,08	97,37	96,83	96,38	0,45	6,00	4,00	2,561	0,033	24,0	0,0	
08.11.2025	71,72	45,55	26,17	115,04	115,25	112,39	114,10	-1,71	6,00	4,00	2,865	-0,054	24,0	0,0	
09.11.2025	71,87	45,69	26,18	116,95	117,01	114,23	115,84	-1,61	6,00	4,00	2,917	-0,052	24,0	0,0	
10.11.2025	71,69	46,41	25,28	110,76	110,93	108,23	109,81	-1,58	6,00	4,00	2,664	-0,048	24,0	0,0	
11.11.2025	71,70	46,71	24,99	110,23	110,26	107,68	109,13	-1,45	6,00	4,00	2,625	-0,048	24,0	0,0	
12.11.2025	71,67	45,10	26,57	103,73	103,65	101,36	102,66	-1,30	6,00	4,00	2,634	-0,037	24,0	0,0	
13.11.2025	71,65	46,79	24,86	102,60	102,68	100,24	101,62	-1,38	6,00	4,00	2,429	-0,043	24,0	0,0	
14.11.2025	71,48	45,64	25,84	99,33	99,27	97,06	98,29	-1,23	6,00	4,00	2,452	-0,034	24,0	0,0	
15.11.2025	71,76	45,29	26,47	109,84	109,88	107,34	108,79	-1,45	6,00	4,00	2,778	-0,043	24,0	0,0	
16.11.2025	74,95	43,20	31,75	100,23	99,97	97,73	99,10	-1,37	6,00	4,00	3,045	-0,039	24,0	0,0	
17.11.2025	73,28	47,40	25,88	140,97	140,88	137,58	139,40	-1,82	6,00	4,00	3,478	-0,064	24,0	0,0	
18.11.2025	72,73	52,09	20,64	213,97	213,88	208,93	211,16	-2,23	6,00	4,00	4,203	-0,092	24,0	0,0	
19.11.2025	73,18	51,60	21,58	194,74	194,75	190,11	192,31	-2,20	6,00	4,00	3,995	-0,088	24,0	0,0	
20.11.2025	74,51	51,66	22,85	193,74	193,60	188,99	191,17	-2,18	6,00	4,00	4,211	-0,090	24,0	0,0	
21.11.2025	74,16	49,63	24,53	166,52	166,37	162,47	164,44	-1,97	6,00	4,00	3,890	-0,075	24,0	0,0	
22.11.2025	74,26	49,55	24,71	170,94	170,78	166,75	168,81	-2,06	6,00	4,00	4,024	-0,077	24,0	0,0	
23.11.2025	78,52	52,50	26,02	184,51	183,90	179,52	181,52	-2,00	6,00	4,00	4,572	-0,082	24,0	0,0	
Средние:	72,60	47,39	25,21	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	2987,95	2962,06	2917,19	2929,49	-12,30	---	---	71,778	-0,231	566,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.10.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0
23.11.2025	2987,95	2962,06	2917,19	2929,49	-12,30	71,778	-0,231	566,0	0,0
Итого:	2987,95	2962,06	2917,19	2929,49	-12,30	71,778	-0,231	566,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

