

#179303#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Тобольская ул, д. 15-25 (Тобольская 15-25 (Теплосервис))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00208155
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	78,52	52,50	26,02	184,51	183,90	179,52	181,52	-2,00	6,00	4,00	4,572	-0,082	24,0	0,0	
24.11.2025	79,52	53,14	26,38	182,70	182,09	177,65	179,67	-2,02	6,00	4,00	4,587	-0,084	24,0	0,0	
25.11.2025	77,72	52,81	24,91	189,18	188,62	184,17	186,14	-1,97	6,00	4,00	4,492	-0,080	24,0	0,0	
26.11.2025	76,79	52,61	24,18	195,96	193,08	190,87	190,54	0,33	6,00	4,00	4,640	0,037	24,0	0,0	
27.11.2025	76,24	51,89	24,35	184,14	183,50	179,42	181,22	-1,80	6,00	4,00	4,280	-0,067	24,0	0,0	
28.11.2025	75,86	50,23	25,63	170,26	169,66	165,95	167,61	-1,66	6,00	4,00	4,173	-0,059	24,0	0,0	
29.11.2025	75,74	51,11	24,63	181,13	180,67	176,54	178,45	-1,91	6,00	4,00	4,257	-0,070	24,0	0,0	
30.11.2025	76,07	51,68	24,39	186,46	185,97	181,69	183,65	-1,96	6,00	4,00	4,337	-0,076	24,0	0,0	
01.12.2025	75,05	49,39	25,66	162,83	162,42	158,81	160,57	-1,76	6,00	4,00	3,995	-0,062	24,0	0,0	
02.12.2025	76,41	51,97	24,44	186,59	186,07	181,79	183,71	-1,92	6,00	4,00	4,349	-0,078	24,0	0,0	
03.12.2025	73,50	52,51	20,99	211,37	211,02	206,29	208,29	-2,00	6,00	4,00	4,230	-0,081	24,0	0,0	
04.12.2025	73,33	47,88	25,45	151,71	151,26	148,11	149,61	-1,50	6,00	4,00	3,700	-0,048	24,0	0,0	
05.12.2025	73,38	46,12	27,26	128,69	128,35	125,61	127,05	-1,44	6,00	4,00	3,361	-0,043	24,0	0,0	
06.12.2025	73,45	45,06	28,39	118,45	118,13	115,61	116,98	-1,37	6,00	4,00	3,223	-0,040	24,0	0,0	
07.12.2025	73,30	46,53	26,77	148,23	147,82	144,69	146,27	-1,58	6,00	4,00	3,802	-0,048	24,0	0,0	
08.12.2025	73,21	46,41	26,80	131,39	131,07	128,24	129,73	-1,49	6,00	4,00	3,371	-0,045	24,0	0,0	
09.12.2025	73,36	43,95	29,41	106,14	105,86	103,61	104,89	-1,28	6,00	4,00	2,992	-0,033	24,0	0,0	
10.12.2025	73,31	42,87	30,44	48,76	48,65	47,61	48,21	-0,60	6,00	4,00	1,424	-0,013	12,0	12,0	*
11.12.2025	73,21	43,76	29,45	102,57	102,25	100,14	101,32	-1,18	6,00	4,00	2,899	-0,028	24,0	0,0	
12.12.2025	73,19	43,78	29,41	104,99	104,70	102,50	103,72	-1,22	6,00	4,00	2,965	-0,031	24,0	0,0	
13.12.2025	73,31	45,53	27,78	126,57	126,24	123,55	124,98	-1,43	6,00	4,00	3,371	-0,042	24,0	0,0	
14.12.2025	73,18	44,76	28,42	120,07	119,84	117,19	118,70	-1,51	6,00	4,00	3,267	-0,047	24,0	0,0	
15.12.2025	73,19	49,96	23,23	177,04	175,04	172,82	172,98	-0,16	6,00	4,00	4,010	0,018	24,0	0,0	
16.12.2025	73,18	47,52	25,66	149,61	149,77	146,05	148,14	-2,09	6,00	4,00	3,649	-0,072	24,0	0,0	
17.12.2025	75,19	53,53	21,66	211,91	212,04	206,59	209,19	-2,60	6,00	4,00	4,343	-0,118	24,0	0,0	
18.12.2025	74,81	52,83	21,98	199,81	199,84	194,84	197,20	-2,36	6,00	4,00	4,165	-0,101	24,0	0,0	
19.12.2025	73,66	53,64	20,02	217,82	218,00	212,58	215,05	-2,47	6,00	4,00	4,131	-0,106	24,0	0,0	
20.12.2025	73,56	57,81	15,75	295,07	295,75	287,97	291,17	-3,20	6,00	4,00	4,363	-0,161	24,0	0,0	
21.12.2025	73,50	57,48	16,02	290,61	291,69	283,63	287,19	-3,56	6,00	4,00	4,354	-0,180	24,0	0,0	
22.12.2025	73,65	58,06	15,59	294,70	295,88	287,62	291,26	-3,64	6,00	4,00	4,281	-0,187	24,0	0,0	
23.12.2025	75,79	55,56	20,23	227,32	227,52	221,56	224,25	-2,69	6,00	4,00	4,342	-0,127	24,0	0,0	
Средние:	74,65	50,09	24,56	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5386,59	5376,70	5253,22	5309,26	-56,04	---	---	119,925	-2,154	732,0	12,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.11.2025	2803,44	2778,16	2737,67	2747,97	-10,30	67,206	-0,149	542,0	0,0
23.12.2025	8190,03	8154,86	7990,89	8057,23	-66,34	187,131	-2,303	1274,0	12,0
Итого:	5386,59	5376,70	5253,22	5309,26	-56,04	119,925	-2,154	732,0	12,0



Представитель энергоснабжающей организации

