

#193127#

Отчет о суточных параметрах  
(23.12.2025 0:00:00 - 23.01.2026 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Тобольская ул, д. 15-25 (Тобольская 15-25 (Теплосервис))  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00208155 УК Теплосервис  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м³	м³	т	т	т	кг/см²	кг/см²	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.12.2025	75,79	55,56	20,23	227,32	227,52	221,56	224,25	-2,69	6,00	4,00	4,342	-0,127	24,0	0,0	
24.12.2025	83,07	57,19	25,88	206,37	205,59	200,21	202,46	-2,25	6,00	4,00	5,064	-0,106	24,0	0,0	
25.12.2025	81,11	55,61	25,50	199,86	199,16	194,11	196,30	-2,19	6,00	4,00	4,839	-0,097	24,0	0,0	
26.12.2025	74,84	57,89	16,95	288,48	288,52	281,34	284,03	-2,69	6,00	4,00	4,624	-0,133	24,0	0,0	
27.12.2025	73,38	56,09	17,29	271,22	271,34	264,73	267,36	-2,63	6,00	4,00	4,443	-0,123	24,0	0,0	
28.12.2025	73,22	53,70	19,52	231,00	230,81	225,51	227,68	-2,17	6,00	4,00	4,294	-0,094	24,0	0,0	
29.12.2025	73,50	53,75	19,75	224,22	224,11	218,85	221,08	-2,23	6,00	4,00	4,210	-0,094	24,0	0,0	
30.12.2025	77,67	53,97	23,70	212,06	211,34	206,45	208,45	-2,00	6,00	4,00	4,792	-0,082	24,0	0,0	
31.12.2025	80,50	55,14	25,36	204,74	203,78	198,94	200,88	-1,94	6,00	4,00	4,947	-0,082	24,0	0,0	
01.01.2026	80,63	57,11	23,52	217,90	216,95	211,71	213,63	-1,92	6,00	4,00	4,880	-0,087	24,0	0,0	
02.01.2026	77,30	56,59	20,71	235,01	234,41	228,83	230,92	-2,09	6,00	4,00	4,630	-0,092	24,0	0,0	
03.01.2026	77,20	54,12	23,08	202,72	202,10	197,39	199,31	-1,92	6,00	4,00	4,459	-0,080	24,0	0,0	
04.01.2026	79,72	54,67	25,05	197,93	197,07	192,44	194,33	-1,89	6,00	4,00	4,724	-0,082	24,0	0,0	
05.01.2026	80,30	56,36	23,94	220,65	219,66	214,44	216,40	-1,96	6,00	4,00	5,033	-0,087	24,0	0,0	
06.01.2026	82,70	57,60	25,10	214,33	213,15	207,98	209,86	-1,88	6,00	4,00	5,125	-0,085	24,0	0,0	
07.01.2026	83,69	56,23	27,46	194,20	193,01	188,30	190,15	-1,85	6,00	4,00	5,076	-0,077	24,0	0,0	
08.01.2026	85,74	56,65	29,09	193,34	191,92	187,23	189,05	-1,82	6,00	4,00	5,355	-0,080	24,0	0,0	
09.01.2026	85,35	56,66	28,69	196,26	194,81	190,10	191,89	-1,79	6,00	4,00	5,367	-0,076	24,0	0,0	
10.01.2026	83,19	56,48	26,71	203,93	202,62	197,83	199,61	-1,78	6,00	4,00	5,193	-0,077	24,0	0,0	
11.01.2026	81,68	54,87	26,81	201,26	200,06	195,44	197,24	-1,80	6,00	4,00	5,150	-0,072	24,0	0,0	
12.01.2026	83,13	57,71	25,42	214,39	213,11	207,97	209,79	-1,82	6,00	4,00	5,194	-0,081	24,0	0,0	
13.01.2026	84,54	54,99	29,55	181,60	180,24	176,02	177,67	-1,65	6,00	4,00	5,122	-0,067	24,0	0,0	
14.01.2026	84,21	54,47	29,74	182,98	181,57	177,37	179,06	-1,69	6,00	4,00	5,193	-0,068	24,0	0,0	
15.01.2026	79,69	54,93	24,76	205,66	204,61	199,93	201,72	-1,79	6,00	4,00	4,861	-0,071	24,0	0,0	
16.01.2026	81,06	53,63	27,43	189,70	188,50	184,25	185,95	-1,70	6,00	4,00	4,969	-0,069	24,0	0,0	
17.01.2026	84,03	55,31	28,72	192,09	190,59	186,24	187,86	-1,62	6,00	4,00	5,269	-0,066	24,0	0,0	
18.01.2026	85,32	54,30	31,02	179,51	177,90	173,89	175,43	-1,54	6,00	4,00	5,321	-0,059	24,0	0,0	
19.01.2026	86,26	55,35	30,91	182,35	180,67	176,52	178,06	-1,54	6,00	4,00	5,382	-0,059	24,0	0,0	
20.01.2026	85,53	54,86	30,67	183,14	181,48	177,37	178,92	-1,55	6,00	4,00	5,363	-0,060	24,0	0,0	
21.01.2026	86,11	55,36	30,75	183,40	181,70	177,57	179,10	-1,53	6,00	4,00	5,386	-0,059	24,0	0,0	
22.01.2026	86,05	54,06	31,99	173,65	172,01	168,14	169,68	-1,54	6,00	4,00	5,304	-0,057	24,0	0,0	
23.01.2026	85,70	54,45	31,25	185,53	183,86	179,66	181,30	-1,64	6,00	4,00	5,536	-0,065	24,0	0,0	
Средние:	81,32	55,49	25,83	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6596,80	6564,17	6408,32	6469,42	-61,10	---	---	159,447	-2,614	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м³	м³	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.12.2025	7962,71	7927,34	7769,33	7832,98	-63,65	182,789	-2,176	1250,0	12,0
23.01.2026	14559,51	14491,51	14177,65	14302,40	-124,75	342,236	-4,790	2018,0	12,0
Итого:	6596,80	6564,17	6408,32	6469,42	-61,10	159,447	-2,614	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

