

#207736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	7,003	0,028	260,07	255,58	252,4	251,99	0,41	24	0	0	82,4	54,8	27,65	0,51	0,5	-9,4
25.01.2026	7,199	0,031	277,46	272,78	269,36	268,88	0,48	24	0	0	81,9	55,3	26,62	0,51	0,49	-7,3
26.01.2026	6,822	0,044	293,47	288,72	285,27	284,52	0,75	24	0	0	79,8	56,1	23,77	0,51	0,49	-4,4
27.01.2026	6,798	0,065	303,84	298,76	295,47	294,31	1,16	24	0	0	79,5	56,7	22,77	0,51	0,5	-3,8
28.01.2026	6,745	0,038	278,92	274,4	271,09	270,48	0,61	24	0	0	80,2	55,5	24,76	0,51	0,5	-6
29.01.2026	7,061	0,021	266,76	262,31	258,79	258,5	0,29	24	0	0	83	55,8	27,21	0,51	0,5	-9,7
30.01.2026	7,108	0,013	262,27	257,91	254,3	254,18	0,12	24	0	0	83,8	55,9	27,91	0,51	0,51	-12,4
31.01.2026	7,244	0,011	258,46	254,08	250,54	250,45	0,09	24	0	0	84,2	55,3	28,88	0,51	0,51	-13,8
01.02.2026	7,325	0,008	248,84	244,42	241,11	241,04	0,07	24	0	0	84,9	54,5	30,35	0,51	0,51	-18,9
02.02.2026	7,71	0,111	256,36	249,82	248,11	246,2	1,91	24	0	0	86,6	56	30,63	0,51	0,5	-20,1
03.02.2026	7,932	0,197	269,36	261,2	260,58	257,18	3,4	24	0	0	87,2	57,5	29,66	0,51	0,5	-18
04.02.2026	8,002	0,203	283,52	275,19	274,32	270,84	3,48	24	0	0	86,9	58,5	28,4	0,52	0,5	-12,3
05.02.2026	8,112	0,229	339,56	330,97	328,81	325,16	3,65	24	0	0	85,7	61,8	23,95	0,52	0,5	-7,6
06.02.2026	7,573	0,194	364,73	357,06	353,97	350,84	3,13	24	0	0	82,4	61,6	20,82	0,52	0,5	-3,2
07.02.2026	7,179	0,178	337,28	330,09	327,72	324,73	2,99	24	0	0	80,6	59,3	21,35	0,52	0,51	-3,3
08.02.2026	7,031	0,162	298,09	291,22	289,67	286,84	2,83	24	0	0	80,5	56,8	23,71	0,52	0,52	-4,9
09.02.2026	7,08	0,136	259,82	253,26	251,93	249,55	2,38	24	0	0	83,6	56,1	27,56	0,52	0,51	-12,1
10.02.2026	7,252	0,168	278,69	271,53	270,26	267,36	2,9	24	0	0	83,6	57,4	26,2	0,52	0,5	-12,4
11.02.2026	7,136	0,196	340,52	333,03	330,89	327,61	3,28	24	0	0	80,4	59,4	20,97	0,51	0,49	-3,8
12.02.2026	6,738	0,198	344,59	337,34	335,58	332,19	3,39	24	0	0	77,1	57,6	19,49	0,52	0,51	-0,7
13.02.2026	6,553	0,177	307,09	300,19	299,02	295,84	3,18	24	0	0	77,2	55,9	21,32	0,52	0,5	-1,2
14.02.2026	7,181	0,192	316,18	308,68	307,12	303,82	3,3	24	0	0	81	58,3	22,74	0,51	0,5	-6,7
15.02.2026	7,536	0,195	291,75	283,9	282,6	279,28	3,32	24	0	0	85,3	59,4	25,93	0,51	0,5	-11,2
16.02.2026	7,681	0,2	291,26	283,23	281,75	278,42	3,33	24	0	0	87,2	60,6	26,51	0,51	0,5	-
17.02.2026	7,596	0,205	292,81	284,77	283,46	280,02	3,44	24	0	0	86,3	60,3	26,04	0,52	0,5	-
Итого:	181,597	0	7321,7	7160,44	7104,12	7050,23	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	181,597															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1619,047	83447,59	82115,6	81485,57	81031,05
17.02.2026	1800,644	90769,29	89276,04	88589,69	88081,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:39:02