

#283198#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 6342
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207805
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,363	0,255	341,49	333,01	331,34	327,24	4,1	24	0	0	82,7	61,3	21,44	0,52	0,5	-
19.02.2026	6,911	0,237	334,59	326,51	325,35	321,29	4,06	24	0	0	79,4	58,9	20,49	0,52	0,5	-
20.02.2026	6,872	0,216	350,94	343,33	341,35	337,72	3,63	24	0	0	79	59,5	19,49	0,52	0,5	-
21.02.2026	6,781	0,199	336,27	328,93	327,25	323,82	3,43	24	0	0	78,1	58	20,1	0,52	0,5	-
22.02.2026	6,445	0,194	346,5	339,45	337,86	334,41	3,45	24	0	0	75	56,5	18,49	0,51	0,5	-
23.02.2026	6,184	0,192	328,07	321,21	320,14	316,65	3,49	24	0	0	73,9	55,2	18,72	0,52	0,5	-
24.02.2026	6,067	0,199	321,88	314,95	314,2	310,59	3,61	24	0	0	73,2	54,5	18,7	0,52	0,5	-
25.02.2026	6,29	0,188	339,09	332,25	330,67	327,35	3,32	24	0	0	74,8	56,3	18,45	0,52	0,5	-
26.02.2026	6,183	0,167	342,61	336,26	334,24	331,3	2,94	24	0	0	74,2	56,2	18,01	0,52	0,49	-
27.02.2026	6,229	0,201	433,33	426,4	423,2	419,71	3,49	24	0	0	72,4	58,1	14,23	0,53	0,48	-
28.02.2026	6,287	0,203	498,77	491,86	486,97	483,61	3,36	24	0	0	72,8	60,3	12,49	0,52	0,49	-
01.03.2026	6,021	0,067	415,79	411,31	405,99	404,91	1,08	24	0	0	72,6	57,9	14,66	0,52	0,49	-
02.03.2026	6,028	0,06	430,4	426	420,26	419,25	1,01	24	0	0	72,7	58,5	14,19	0,53	0,48	-
03.03.2026	6,213	0,128	488,85	483,26	477,32	475,21	2,11	24	0	0	72,8	60	12,74	0,53	0,49	-
04.03.2026	5,048	0,051	254,28	250,6	248,39	247,39	1	24	0	0	71,8	51,7	20,09	0,53	0,49	-
05.03.2026	4,755	0,053	171,11	167,5	167,26	166,06	1,2	24	0	0	70,8	42,7	28,16	0,53	0,49	-
06.03.2026	4,759	0,059	173,06	169,35	169,16	167,84	1,32	24	0	0	71	43,2	27,84	0,54	0,48	-
07.03.2026	4,699	0,069	171,87	167,91	167,96	166,4	1,56	24	0	0	71	43,4	27,59	0,55	0,48	-
08.03.2026	4,55	0,077	159,75	155,57	156,17	154,27	1,9	24	0	0	70,8	42,1	28,64	0,55	0,47	-
09.03.2026	4,386	0,079	158,18	154,11	154,64	152,77	1,87	24	0	0	70,8	42,9	27,87	0,56	0,47	-
10.03.2026	4,254	0,067	148,73	144,98	145,42	143,78	1,64	24	0	0	70,4	41,6	28,79	0,57	0,46	-
11.03.2026	4,123	0,059	143,85	140,37	140,7	139,23	1,47	24	0	0	70	41,2	28,88	0,57	0,46	-
12.03.2026	4,147	0,067	146,55	142,86	143,3	141,66	1,64	24	0	0	70,3	41,8	28,48	0,57	0,46	-
13.03.2026	4,127	0,063	141,07	137,47	137,89	136,36	1,53	24	0	0	70,9	41,4	29,49	0,58	0,45	-
14.03.2026	3,882	0,062	133,7	130,26	130,68	129,2	1,48	24	0	0	70,8	41,5	29,25	0,55	0,47	-
15.03.2026	4,285	0,071	146,21	142,43	142,92	141,27	1,65	24	0	0	70,7	41,2	29,52	0,54	0,47	-
16.03.2026	4,47	0,071	150,98	147,08	147,58	145,87	1,71	24	0	0	71,2	41,3	29,82	0,54	0,47	-
17.03.2026	4,409	0,07	149,71	145,85	146,33	144,68	1,65	24	0	0	71	41,3	29,69	0,53	0,48	-
18.03.2026	4,574	0,078	163,46	159,38	159,79	157,99	1,8	24	0	0	71,2	43	28,16	0,54	0,47	-
Итого:	156,342	0	7721,09	7570,45	7534,33	7467,83	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	156,342															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1800,644	90769,29	89276,04	88589,69	88081,28
18.03.2026	1956,986	98490,38	96846,49	96124,02	95549,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:24:48