

#16025#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6342
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207805
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,556	0	108,88	108,23	106,53	106,72	-0,19	24	0	0	69,2	54,5	14,7	0,49	0,43	16
25.05.2021	1,557	0,001	108,17	107,52	105,84	106,02	-0,18	24	0	0	69,2	54,4	14,79	0,51	0,42	-
26.05.2021	1,185	0	83,28	82,79	81,47	81,64	-0,17	18	6	1	69,1	54,5	14,64	0,52	0,42	-
27.05.2021	1,07	0	75,21	74,76	73,61	73,74	-0,13	16	8	1	68,7	54,1	14,62	0,5	0,43	-
28.05.2021	1,521	0	110,92	110,26	108,63	108,8	-0,17	24	0	0	67,6	53,5	14,07	0,5	0,43	11
29.05.2021	1,549	0,001	111,53	110,85	109,23	109,36	-0,13	24	0	0	67,5	53,3	14,22	0,5	0,43	12,3
30.05.2021	1,646	0,001	109,7	108,96	107,44	107,58	-0,14	24	0	0	67,4	52	15,38	0,49	0,43	-
31.05.2021	1,508	0,001	106,22	105,54	104,03	104,16	-0,13	24	0	0	67,4	52,8	14,54	0,5	0,43	16
01.06.2021	1,486	0,001	110,25	109,58	107,95	108,07	-0,12	24	0	0	67,7	53,9	13,8	0,5	0,43	-
02.06.2021	1,475	0	111,05	110,38	108,75	108,87	-0,12	24	0	0	67,8	54,2	13,62	0,5	0,43	-
03.06.2021	1,514	0,001	109,22	108,52	106,95	107,07	-0,12	24	0	0	67,7	53,5	14,2	0,5	0,43	15
04.06.2021	1,376	0	109,74	109,1	107,47	107,56	-0,09	24	0	0	67,8	54,9	12,85	0,5	0,43	-
05.06.2021	1,473	0,004	110,37	109,69	108,09	108,17	-0,08	24	0	0	67,6	54	13,64	0,5	0,43	13,4
06.06.2021	1,479	0,002	112,38	111,68	110,03	110,13	-0,1	24	0	0	67,8	54,4	13,47	0,5	0,43	22
07.06.2021	1,388	0,003	112,59	111,92	110,24	110,31	-0,07	24	0	0	67,9	55,3	12,6	0,51	0,43	-
08.06.2021	1,377	0,001	118,06	117,4	115,56	115,67	-0,11	24	0	0	68,2	56,2	11,96	0,52	0,43	18,8
09.06.2021	1,348	0,004	121,62	120,98	119,05	119,16	-0,11	24	0	0	68,4	57	11,36	0,52	0,43	21
10.06.2021	1,334	0,003	120,89	120,25	118,35	118,43	-0,08	24	0	0	68,2	56,9	11,3	0,52	0,42	-
11.06.2021	1,158	0,003	106,4	105,83	104,15	104,24	-0,09	24	0	1	68,2	57,1	11,17	0,54	0,4	-
12.06.2021	0,641	0,006	43,5	43,04	42,64	42,54	0,1	24	0	1	65,2	50,3	14,89	0,51	0,43	-
13.06.2021	1,48	0,026	119,56	118,3	117,09	116,62	0,47	24	0	0	67,8	55,4	12,4	0,51	0,43	-
14.06.2021	1,445	0,03	120,24	118,97	117,72	117,24	0,48	24	0	0	68,1	56,1	12,02	0,52	0,43	-
15.06.2021	1,388	0,028	124,6	123,44	121,98	121,57	0,41	24	0	0	68,2	57	11,18	0,52	0,43	-
16.06.2021	1,402	0,023	123,67	122,57	121,06	120,73	0,33	24	0	0	68,3	56,9	11,4	0,52	0,43	-
17.06.2021	1,349	0,02	120,61	119,61	118,08	117,77	0,31	24	0	0	68,4	57,1	11,26	0,52	0,43	-
18.06.2021	1,339	0,019	122,45	121,47	119,85	119,61	0,24	24	0	0	68,5	57,5	11,05	0,52	0,42	-
19.06.2021	1,28	0,019	127,26	126,31	124,56	124,3	0,26	24	0	0	68,8	58,6	10,17	0,53	0,42	-
20.06.2021	1,324	0,019	128,26	127,33	125,55	125,34	0,21	24	0	0	68,7	58,3	10,43	0,53	0,42	-
21.06.2021	1,225	0,015	129,46	128,57	126,7	126,5	0,2	24	0	0	68,8	59,2	9,57	0,53	0,42	-
22.06.2021	1,23	0,014	131,22	130,35	128,42	128,24	0,18	24	0	0	68,7	59,2	9,46	0,53	0,43	-
23.06.2021	1,06	0,007	79,85	79,31	78,2	78,24	-0,04	24	0	0	67,2	53,7	13,53	0,53	0,43	-
Итого:	42,163	0	3427,16	3403,51	3355,22	3354,4	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,163															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 730

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1964,093	123557,01	120430,93	119779,38	117715,74
23.06.2021	2006,256	126984,17	123834,44	123134,6	121070,14

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:54:02