

# #148707#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 27-33, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6342  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207805  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,076	0,036	88,54	87,36	86,74	86,13	0,61	24	0	0	66,9	54,9	12,01	0,38	0,38	-
25.08.2025	0,537	0,029	82,73	82,05	81,56	81,15	0,41	24	0	1	53,9	47,6	6,28	0,34	0,34	-
26.08.2025	0,335	0	20,35	20,35	20,11	20,35	-0,24	24	0	0	39,2	22,3	16,89	0,33	0,34	-
27.08.2025	0,208	0	16,5	16,57	16,49	16,57	-0,08	24	0	0	35	22,3	12,68	0,34	0,34	-
28.08.2025	0,144	0	13,95	14,05	13,95	14,05	-0,1	24	0	0	31,9	21,3	10,54	0,34	0,34	-
29.08.2025	0,104	0	11,88	12	11,88	12	-0,12	24	0	0	29,7	20,8	8,88	0,37	0,37	-
30.08.2025	0,255	0,011	50,16	49,82	49,85	49,59	0,26	24	0	0	36,5	31,5	4,93	0,5	0,43	-
31.08.2025	1,169	0,048	115,24	113,81	112,99	112,16	0,83	24	0	0	65,6	55,6	9,9	0,51	0,43	-
01.09.2025	1,05	0,035	86,69	85,53	84,87	84,28	0,59	24	0	0	67,7	55,8	11,95	0,5	0,43	-
02.09.2025	0,958	0,031	81,23	80,2	79,55	79,03	0,52	24	0	0	67,5	55,9	11,66	0,51	0,43	-
03.09.2025	1,001	0,033	82,21	81,15	80,5	79,97	0,53	24	0	0	67,7	55,7	12,06	0,5	0,43	-
04.09.2025	0,967	0,032	81,53	80,49	79,84	79,33	0,51	24	0	0	67,5	55,8	11,73	0,52	0,42	-
05.09.2025	0,926	0,033	81,94	80,91	80,25	79,73	0,52	24	0	0	67,7	56,5	11,16	0,52	0,43	-
06.09.2025	0,929	0,035	84,25	83,2	82,51	81,94	0,57	24	0	0	67,6	56,7	10,89	0,52	0,43	-
07.09.2025	0,96	0,036	85,18	84,11	83,43	82,85	0,58	24	0	0	67,5	56,4	11,1	0,52	0,43	-
08.09.2025	0,921	0,029	82,31	81,32	80,59	80,08	0,51	24	0	0	67,8	56,7	11,08	0,52	0,43	-
09.09.2025	0,914	0,033	82,76	81,73	81,02	80,49	0,53	24	0	0	67,8	56,8	10,9	0,52	0,43	-
10.09.2025	0,942	0,031	78,93	77,95	77,3	76,83	0,47	24	0	0	67,6	55,8	11,85	0,52	0,43	-
11.09.2025	0,943	0,03	79,45	78,42	77,79	77,29	0,5	24	0	0	67,4	55,6	11,76	0,52	0,43	-
12.09.2025	0,956	0,034	83,06	81,99	81,34	80,79	0,55	24	0	0	67,6	56,2	11,37	0,52	0,43	-
13.09.2025	0,97	0,034	81,83	80,77	80,15	79,61	0,54	24	0	0	67,7	56	11,68	0,52	0,43	-
14.09.2025	1,008	0,035	83,14	82,01	81,39	80,86	0,53	24	0	0	67,6	55,6	12,01	0,52	0,43	-
15.09.2025	1,033	0,034	83,38	82,27	81,66	81,13	0,53	24	0	0	67,5	55,2	12,29	0,52	0,43	-
16.09.2025	0,991	0,034	83,26	82,17	81,54	80,97	0,57	24	0	0	67,5	55,7	11,75	0,52	0,43	-
17.09.2025	1,042	0,036	87,64	86,44	85,83	85,21	0,62	24	0	0	67,5	55,8	11,72	0,52	0,44	-
18.09.2025	1,009	0,038	87,82	86,66	86,03	85,38	0,65	24	0	0	67,4	56	11,32	0,52	0,44	-
19.09.2025	0,989	0,035	86,18	85,03	84,39	83,8	0,59	24	0	0	67,6	56,3	11,32	0,52	0,43	-
20.09.2025	1,002	0,036	83,63	82,49	81,9	81,31	0,59	24	0	0	67,5	55,7	11,85	0,52	0,43	-
21.09.2025	1,028	0,034	83,32	82,21	81,6	81,03	0,57	24	0	0	67,8	55,6	12,23	0,52	0,43	-
22.09.2025	1,004	0,035	84,11	83,02	82,4	81,82	0,58	24	0	0	67,6	55,8	11,78	0,52	0,43	-
23.09.2025	1,031	0,032	86,13	84,97	84,34	83,76	0,58	24	0	0	67,6	55,7	11,85	0,52	0,43	-
Итого:	26,402	0	2319,33	2291,05	2273,79	2259,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,402															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1003,285	50366,55	49552,97	49194,89	48920,38
23.09.2025	1029,687	52685,88	51844,02	51468,68	51179,87

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2025 10:32:28