

#163101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,009	0,036	84,36	83,24	82,61	82,04	0,57	24	0	0	67,7	55,9	11,8	0,52	0,44	-
25.09.2025	1,055	0,037	86,58	85,44	84,79	84,18	0,61	24	0	0	67,7	55,6	12,03	0,52	0,44	-
26.09.2025	0,903	0,051	109,27	108,05	106,98	106,2	0,78	24	0	0	68,5	60,6	7,96	0,52	0,44	-
27.09.2025	0,988	0,031	79,92	78,89	78,27	77,75	0,52	24	0	0	67,5	55,3	12,25	0,52	0,44	-
28.09.2025	1,07	0,036	86,95	85,8	85,16	84,59	0,57	24	0	0	67,4	55,3	12,19	0,52	0,44	-
29.09.2025	1,096	0,037	88,18	87,01	86,39	85,76	0,63	24	0	0	67,3	55	12,26	0,51	0,44	-
30.09.2025	1,141	0,034	86,58	85,42	84,81	84,23	0,58	24	0	0	67,3	54,2	13,09	0,52	0,45	-
01.10.2025	1,643	0,048	98,84	97,08	96,78	95,88	0,9	24	0	0	67,7	51,2	16,52	0,52	0,46	-
02.10.2025	2,915	0,056	127,41	124,59	124,71	123,39	1,32	24	0	0	68,5	45,6	22,9	0,51	0,48	-
03.10.2025	3,536	0,055	148,98	145,94	145,76	144,52	1,24	24	0	0	69,4	45,5	23,9	0,53	0,48	-
04.10.2025	3,117	0,045	131,06	128,48	128,23	127,21	1,02	24	0	0	69,3	45,4	23,98	0,54	0,47	-
05.10.2025	2,576	0,036	107,8	105,66	105,49	104,63	0,86	22	2	1	68,9	44,9	24,07	0,54	0,48	-
06.10.2025	2,65	0,043	113,47	111,12	111,04	110,05	0,99	24	0	0	68,9	45,4	23,5	0,53	0,48	-
07.10.2025	3,018	0,059	124,87	122,01	122,17	120,85	1,32	24	0	0	69,2	45	24,24	0,53	0,48	-
08.10.2025	2,888	0,044	123,37	120,94	120,74	119,77	0,97	24	0	0	69	45,5	23,56	0,56	0,46	-
09.10.2025	1,973	0,028	89	87,31	87,09	86,42	0,67	19	5	1	68,8	46,4	22,31	0,55	0,47	-
10.10.2025	2,652	0,043	118,84	116,56	116,32	115,36	0,96	24	0	0	68,7	46,3	22,42	0,54	0,47	-
11.10.2025	2,484	0,038	114,55	112,43	112,15	111,28	0,87	24	0	0	68,5	46,7	21,81	0,54	0,47	-
12.10.2025	2,769	0,041	123,23	120,89	120,61	119,69	0,92	24	0	0	68,5	45,9	22,63	0,54	0,48	-
13.10.2025	3,258	0,049	138,27	135,55	135,32	134,23	1,09	24	0	0	69	45,2	23,72	0,53	0,48	-
14.10.2025	3,339	0,05	140,63	137,82	137,6	136,47	1,13	24	0	0	69,2	45,3	23,91	0,54	0,47	-
15.10.2025	2,96	0,043	127,52	125	124,75	123,76	0,99	24	0	0	69	45,7	23,38	0,54	0,47	-
16.10.2025	2,759	0,042	121,71	119,36	119,09	118,11	0,98	24	0	0	69	46,2	22,8	0,54	0,47	-
17.10.2025	2,889	0,042	123,76	121,36	121,11	120,16	0,95	24	0	0	69	45,5	23,51	0,53	0,48	-
18.10.2025	3,417	0,048	140,24	137,46	137,23	136,15	1,08	22	2	1	69,1	44,6	24,57	0,52	0,48	-
19.10.2025	3,864	0,049	156,48	153,38	153,06	151,96	1,1	24	0	0	69,5	44,6	24,93	0,52	0,48	-
20.10.2025	4,325	0,059	187,65	184,09	183,53	182,2	1,33	24	0	0	69,9	46,7	23,25	0,52	0,49	-
21.10.2025	4,101	0,059	179,07	175,66	175,15	173,84	1,31	24	0	0	70	46,9	23,07	0,53	0,48	-
22.10.2025	3,33	0,046	140,06	137,29	137,04	135,99	1,05	24	0	0	69,2	45,3	23,97	0,54	0,47	-
23.10.2025	2,684	0,043	120,65	118,3	118,05	117,08	0,97	24	0	0	69,1	46,7	22,35	0,54	0,47	-
Итого:	76,409	0	3619,3	3552,13	3542,03	3513,75	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,409															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч711

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1029,687	52685,88	51844,02	51468,68	51179,87
23.10.2025	1106,096	56305,18	55396,15	55010,71	54693,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:31:45