

#166522#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,749	0,046	122,16	119,76	119,56	118,51	1,05	24	0	0	69,1	46,5	22,6	0,53	0,48	-
25.10.2025	3,264	0,048	137,35	134,63	134,38	133,34	1,04	24	0	0	69,2	45,3	23,95	0,53	0,48	-
26.10.2025	3,604	0,054	150,7	147,67	147,44	146,22	1,22	25	0	0	69,2	45,2	24,09	0,53	0,48	-
27.10.2025	3,708	0,051	151,26	148,2	148	146,8	1,2	24	0	0	69,4	44,7	24,71	0,53	0,48	-
28.10.2025	3,425	0,053	143,05	140,15	139,98	138,79	1,19	24	0	0	69,2	45,1	24,1	0,54	0,47	-
29.10.2025	3,364	0,05	142,01	139,19	138,95	137,82	1,13	24	0	0	69,4	45,6	23,84	0,55	0,47	-
30.10.2025	3,243	0,051	142,99	140,23	139,95	138,82	1,13	24	0	0	69,1	46,2	22,81	0,54	0,47	-
31.10.2025	4,285	0,092	250,99	247	245,48	243,73	1,75	24	0	0	70,1	53	17,06	0,54	0,47	-
01.11.2025	4,197	0,048	188,67	185,42	184,58	183,48	1,1	24	0	0	69,5	47	22,47	0,55	0,46	-
02.11.2025	3,712	0,042	166,13	163,25	162,52	161,58	0,94	24	0	0	69,4	46,8	22,58	0,55	0,46	-
03.11.2025	3,653	0,045	164,77	161,91	161,21	160,23	0,98	24	0	0	69,2	46,8	22,38	0,55	0,46	-
04.11.2025	3,925	0,049	175,74	172,61	171,95	170,83	1,12	24	0	0	69,2	46,6	22,55	0,56	0,46	-
05.11.2025	3,55	0,045	161,64	158,81	158,15	157,15	1	24	0	0	69	46,9	22,15	0,55	0,46	-
06.11.2025	3,686	0,051	166,21	163,18	162,58	161,45	1,13	24	0	0	69,3	47	22,35	0,55	0,47	-
07.11.2025	4,2	0,064	187,8	184,25	183,73	182,35	1,38	24	0	0	69,4	46,9	22,52	0,53	0,47	-
08.11.2025	4,517	0,066	203,62	199,82	199,18	197,71	1,47	24	0	0	69,6	47,3	22,32	0,53	0,47	-
09.11.2025	4,56	0,068	200,29	196,49	195,91	194,45	1,46	24	0	0	69,8	46,8	22,93	0,53	0,47	-
10.11.2025	4,283	0,066	189,72	186,09	185,6	184,17	1,43	24	0	0	69,6	46,8	22,74	0,54	0,47	-
11.11.2025	4,149	0,059	180,42	176,99	176,51	175,19	1,32	24	0	0	69,5	46,3	23,18	0,54	0,47	-
12.11.2025	4,196	0,064	187,94	184,4	183,87	182,47	1,4	24	0	0	69,4	47	22,48	0,55	0,47	-
13.11.2025	3,963	0,061	175,67	172,29	171,86	170,53	1,33	24	0	0	69,3	46,6	22,71	0,55	0,47	-
14.11.2025	3,915	0,053	175,17	171,99	171,4	170,21	1,19	24	0	0	69,2	46,7	22,53	0,52	0,48	-
15.11.2025	4,798	0,065	219,49	215,61	214,67	213,28	1,39	24	0	0	69,8	47,8	22,05	0,52	0,48	-
16.11.2025	5,383	0,072	235,6	231,23	230	228,53	1,47	24	0	0	73	49,9	23,09	0,53	0,48	-
17.11.2025	4,901	0,074	210,47	206,34	205,72	204,12	1,6	24	0	0	71,1	47,6	23,46	0,51	0,49	-
18.11.2025	5,362	0,131	257,22	251,81	251,46	248,86	2,6	24	0	0	70,7	49,9	20,82	0,52	0,49	-
19.11.2025	5,396	0,075	257,33	252,96	251,54	250	1,54	24	0	0	71	49,9	21,16	0,52	0,5	-
20.11.2025	5,803	0,092	288,9	283,99	282,1	280,34	1,76	24	0	0	72,5	52,3	20,25	0,52	0,48	-
21.11.2025	5,702	0,086	284,56	279,8	277,94	276,27	1,67	24	0	0	72,2	51,9	20,22	0,51	0,49	-
22.11.2025	5,626	0,077	268,36	263,81	262,1	260,56	1,54	24	0	0	72,3	51,1	21,18	0,51	0,49	-
23.11.2025	6,264	0,088	280,29	275,14	273,02	271,4	1,62	24	0	0	76,6	54	22,63	0,51	0,49	-
Итого:	133,383	0	6066,52	5955,02	5931,34	5889,19	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	133,383															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1106,096	56305,18	55396,15	55010,71	54693,62
23.11.2025	1239,479	62371,7	61351,17	60942,05	60582,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:58:01