

#190623#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 27-33, Калининград
4817
6342
ВКТ-7
00207805
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	6,28	0,093	291,37	286,1	283,68	282	1,68	24	0	0	77,5	55,7	21,8	0,51	0,49	-3,9
25.11.2025	6,087	0,089	291,19	286,14	283,82	282,17	1,65	24	0	0	75,7	54,6	21,13	0,51	0,49	-0,9
26.11.2025	5,948	0,109	286,05	280,79	278,98	276,99	1,99	24	0	0	74,6	53,7	20,94	0,51	0,5	-0,4
27.11.2025	6,038	0,13	299,71	294	292,36	289,97	2,39	24	0	0	74,2	54	20,21	0,51	0,49	-1,3
28.11.2025	6,251	0,126	327,86	322,11	319,9	317,63	2,27	24	0	0	73,9	54,7	19,16	0,51	0,5	-0,4
29.11.2025	6,207	0,126	316,03	310,34	308,38	306,08	2,3	24	0	0	73,9	54,1	19,73	0,51	0,5	-0,3
30.11.2025	6,178	0,119	307,85	302,24	300,32	298,12	2,2	24	0	0	74,1	54	20,18	0,51	0,5	-0,5
01.12.2025	6,11	0,132	339,37	333,66	331,25	328,91	2,34	24	0	0	73,2	55,2	18,05	0,51	0,5	-
02.12.2025	6,206	0,118	299,41	293,78	292,03	289,84	2,19	24	0	0	74,5	53,6	20,85	0,51	0,49	-
03.12.2025	5,973	0,13	335,57	329,92	327,85	325,44	2,41	24	0	0	71,8	53,9	17,83	0,52	0,49	-
04.12.2025	6,1	0,139	388,52	382,71	379,56	377,12	2,44	24	0	0	71,8	56,1	15,72	0,52	0,48	-
05.12.2025	6,309	0,178	445,81	439,23	435,47	432,37	3,1	24	0	0	72,1	58	14,07	0,53	0,48	-
06.12.2025	6,262	0,199	471,46	464,63	460,47	457,12	3,35	24	0	0	72,2	59	13,17	0,52	0,48	-
07.12.2025	6,096	0,159	405,03	398,9	395,69	392,91	2,78	24	0	0	71,9	56,9	15	0,52	0,48	-
08.12.2025	6,195	0,181	436,77	430,23	426,68	423,59	3,09	24	0	0	71,8	57,7	14,1	0,53	0,48	-
09.12.2025	6,317	0,205	504,45	497,5	492,72	489,29	3,43	24	0	0	72,2	59,8	12,4	0,53	0,47	-
10.12.2025	5,278	0,21	507,52	501,12	495,72	492,29	3,43	24	0	0	72,1	61,9	10,2	0,53	0,48	-
11.12.2025	5,132	0,222	477,47	471,01	466,44	462,87	3,57	24	0	0	71,8	61,3	10,52	0,52	0,48	-
12.12.2025	5,788	0,259	483,9	476,4	472,74	468,43	4,31	24	0	0	71,9	60,2	11,69	0,52	0,48	-
13.12.2025	5,921	0,231	435,79	428,55	425,72	421,76	3,96	24	0	0	71,9	58,5	13,36	0,52	0,48	-
14.12.2025	5,99	0,239	445,19	437,79	434,93	430,85	4,08	24	0	0	71,8	58,6	13,21	0,51	0,48	-
15.12.2025	5,605	0,165	373,38	367,46	364,86	361,99	2,87	24	0	0	71,5	56,6	14,92	0,51	0,49	-
16.12.2025	5,58	0,101	350,34	345,53	342,33	340,57	1,76	24	0	0	71,5	55,5	16,01	0,51	0,49	-
17.12.2025	5,68	0,049	339,72	335,69	331,58	330,73	0,85	24	0	0	73,4	56,4	17	0,51	0,5	-
18.12.2025	5,698	0,02	342,86	339,38	334,73	334,45	0,28	24	0	0	72,8	55,9	16,98	0,52	0,49	-
19.12.2025	5,785	0,063	405,5	401,26	396,12	395,08	1,04	24	0	0	72	57,5	14,45	0,52	0,49	-
20.12.2025	5,887	0,095	434,36	429,48	424,33	422,71	1,62	24	0	0	71,9	58,3	13,65	0,52	0,48	-
21.12.2025	5,742	0,109	429,78	424,73	419,84	417,99	1,85	24	0	0	71,9	58,5	13,41	0,52	0,48	-
22.12.2025	5,853	0,137	430,48	424,92	420,49	418,2	2,29	24	0	0	72,1	58,5	13,6	0,52	0,5	-
23.12.2025	5,646	0,054	328,83	324,67	320,76	319,82	0,94	24	0	0	74,2	56,8	17,44	0,51	0,49	-
Итого:	178,142	0	11531,57	11360,27	11259,75	11187,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	178,142															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1239,479	62371,7	61351,17	60942,05	60582,81
23.12.2025	1417,621	73903,27	72711,44	72201,8	71770,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 7:40:50