

#194215#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 27-33, Калининград

4817

6342

ВКТ-7

00207805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	6,25	0,031	304,04	299,85	295,36	294,89	0,47	24	0	0	80,9	59,9	21,05	0,51	0,5	-6,3
25.12.2025	6,161	0,021	298,63	294,75	290,52	290,22	0,3	24	0	0	78,6	57,5	21,12	0,52	0,49	-5,6
26.12.2025	5,96	0,139	426,75	421,01	416,62	414,25	2,37	24	0	0	73	59	13,97	0,52	0,49	4,4
27.12.2025	5,791	0,125	401,28	395,9	392,07	389,9	2,17	24	0	0	71,6	57,2	14,45	0,51	0,49	5,4
28.12.2025	5,646	0,077	349,06	344,66	341,17	339,82	1,35	24	0	0	71,1	54,8	16,34	0,51	0,5	3,8
29.12.2025	5,64	0,077	338,31	333,87	330,51	329,17	1,34	24	0	0	71,6	54,8	16,85	0,51	0,5	2,5
30.12.2025	6,231	0,053	326,39	322	318,17	317,29	0,88	24	0	0	75,4	56	19,42	0,5	0,49	-1,1
31.12.2025	6,714	0,042	305,87	301,39	297,61	296,98	0,63	24	0	0	78,4	56	22,42	0,51	0,5	-4,2
01.01.2026	6,344	0,048	327,22	322,69	318,42	317,61	0,81	24	0	0	78,2	58,5	19,77	0,51	0,49	-5,2
02.01.2026	6,245	0,06	350,56	346,05	341,8	340,8	1	24	0	0	75,2	57,1	18,09	0,51	0,5	1,2
03.01.2026	5,981	0,041	303,97	299,96	296,37	295,72	0,65	24	0	0	75	55	20,07	0,51	0,5	-0,6
04.01.2026	6,234	0,036	301,49	297,28	293,52	292,9	0,62	24	0	0	77,4	56,3	21,12	0,51	0,5	-4
05.01.2026	6,618	0,04	329,48	324,99	320,61	319,97	0,64	24	0	0	78,2	57,7	20,52	0,51	0,5	-3
06.01.2026	6,93	0,037	314,26	309,61	305,37	304,8	0,57	24	0	0	80,4	57,8	22,57	0,51	0,5	-5,5
07.01.2026	6,886	0,022	288,83	284,55	280,51	280,27	0,24	24	0	0	81,4	56,9	24,48	0,51	0,5	-7,8
08.01.2026	6,819	0,02	287,17	282,83	278,57	278,31	0,26	24	0	0	83,2	58,8	24,4	0,51	0,5	-11
09.01.2026	6,677	0,025	292,13	287,76	283,44	283,09	0,35	24	0	0	82,7	59,2	23,47	0,51	0,5	-9,6
10.01.2026	6,967	0,025	303,55	299,16	294,96	294,65	0,31	24	0	0	80,5	57	23,54	0,5	0,49	-5,2
11.01.2026	6,437	0,037	304,98	300,61	296,52	295,93	0,59	24	0	0	79,4	57,9	21,58	0,51	0,49	-5,2
12.01.2026	6,761	0,042	313,77	309,04	304,79	304,08	0,71	24	0	0	81	59	22,02	0,5	0,49	-
13.01.2026	6,59	0,021	273,66	269,49	265,6	265,34	0,26	24	0	0	82,2	57,4	24,74	0,5	0,5	-
14.01.2026	6,486	0,027	276,18	271,9	268,17	267,73	0,44	24	0	0	81,5	57,5	24,07	0,51	0,5	-
15.01.2026	6,476	0,047	314,22	309,75	305,94	305,15	0,79	24	0	0	77,4	56,4	21,01	0,51	0,5	-
16.01.2026	6,592	0,045	286,57	282,08	278,78	278,05	0,73	24	0	0	78,8	55,3	23,5	0,51	0,5	-
17.01.2026	6,869	0,066	291,79	286,63	283,34	282,23	1,11	24	0	0	81,6	57,6	24,01	0,5	0,5	-
18.01.2026	6,905	0,045	272,26	267,42	264,14	263,4	0,74	24	0	0	82,9	56,9	25,96	0,5	0,5	-
19.01.2026	6,999	0,032	272,58	267,92	264,33	263,85	0,48	24	0	0	83,7	57,4	26,35	0,51	0,5	-
20.01.2026	6,775	0,033	275,04	270,44	266,8	266,27	0,53	24	0	0	83	57,8	25,25	0,51	0,5	-
21.01.2026	6,527	0,045	273,75	269,09	265,45	264,73	0,72	24	0	0	83,6	59,2	24,41	0,51	0,5	-
22.01.2026	6,908	0,018	261,19	256,85	253,33	253,12	0,21	24	0	0	83,3	56,1	27,22	0,51	0,5	-
23.01.2026	7,007	0,035	279,34	274,63	270,98	270,43	0,55	24	0	0	83	57,3	25,73	0,51	0,5	-
Итого:	201,426	0	9544,32	9404,16	9283,77	9260,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	201,426															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1417,621	73903,27	72711,44	72201,8	71770,1
23.01.2026	1619,047	83447,59	82115,6	81485,57	81031,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:51:12