

# #283197#

## Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Тобольская 35-47, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6341  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208381  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	5,739	0	254,94	251,54	246,98	247,1	-0,12	24	0	0	85,2	61,9	23,24	0,54	0,5	-
19.02.2026	5,336	0,002	245,14	242,14	237,99	238,16	-0,17	24	0	0	82	59,5	22,44	0,55	0,5	-
20.02.2026	5,399	0,002	258,83	255,71	251,35	251,46	-0,11	24	0	0	81,6	60,1	21,48	0,54	0,5	-
21.02.2026	5,285	0,004	255,27	252,2	248,02	248,1	-0,08	24	0	0	80,6	59,3	21,3	0,54	0,5	-
22.02.2026	4,863	0,006	247,97	245,21	241,51	241,54	-0,03	24	0	0	77,2	57	20,14	0,54	0,5	-
23.02.2026	4,693	0,009	235,92	233,13	229,87	229,77	0,1	24	0	0	76,3	55,9	20,38	0,54	0,51	-
24.02.2026	4,667	0,013	230,53	227,78	224,69	224,53	0,16	24	0	0	75,9	55,2	20,73	0,54	0,51	-
25.02.2026	4,875	0,017	242,22	239,23	235,81	235,62	0,19	24	0	0	77,5	56,9	20,61	0,55	0,5	-
26.02.2026	4,695	0,01	247,68	244,87	241,33	241,21	0,12	24	0	0	76,2	56,8	19,41	0,56	0,5	-
27.02.2026	4,794	-0,018	318,33	316,17	310,49	311,1	-0,61	24	0	0	74,5	59	15,53	0,56	0,49	-
28.02.2026	4,934	-0,034	349,68	347,84	341,03	342,06	-1,03	24	0	0	74,7	60	14,63	0,55	0,5	-
01.03.2026	4,665	-0,017	285,79	283,77	278,72	279,39	-0,67	24	0	0	74,6	57,8	16,86	0,55	0,5	-
02.03.2026	4,682	-0,013	297,98	295,87	290,58	291,19	-0,61	24	0	0	74,7	58,5	16,23	0,57	0,49	-
03.03.2026	4,834	-0,018	342,94	340,87	334,48	335,2	-0,72	24	0	0	74,6	60,1	14,57	0,55	0,5	-
04.03.2026	4,569	-0,014	275,93	274,01	269,16	269,85	-0,69	24	0	0	74,6	57,4	17,11	0,56	0,5	-
05.03.2026	4,639	-0,007	280,45	278,27	273,53	273,98	-0,45	24	0	0	74,5	57,5	17,04	0,56	0,5	-
06.03.2026	4,653	-0,003	290,71	288,32	283,52	283,77	-0,25	24	0	0	74,7	58,2	16,45	0,57	0,49	-
07.03.2026	4,907	-0,003	345,8	343,27	337,27	337,56	-0,29	24	0	0	74,5	59,9	14,58	0,57	0,49	-
08.03.2026	4,849	-0,031	364,99	362,98	356,01	356,81	-0,8	24	0	0	74,6	60,8	13,74	0,58	0,48	-
09.03.2026	4,899	-0,061	388,88	387,35	379,29	380,66	-1,37	24	0	0	74,5	61,4	13,11	0,58	0,48	-
10.03.2026	4,726	-0,061	414,37	412,92	404,16	405,51	-1,35	24	0	0	74,4	62,5	11,88	0,6	0,47	-
11.03.2026	3,618	-0,004	201,29	199,8	196,38	196,9	-0,52	24	0	0	74,2	55,7	18,52	0,58	0,47	-
12.03.2026	3,112	-0,002	115,94	114,72	113,13	113,51	-0,38	24	0	0	74,1	46,4	27,63	0,59	0,47	-
13.03.2026	3,239	-0,001	121,14	119,84	118,15	118,59	-0,44	24	0	0	74,4	46,8	27,61	0,6	0,46	-
14.03.2026	3,23	-0,001	127,96	126,64	124,81	125,26	-0,45	24	0	0	74,3	48,3	26,04	0,57	0,47	-
15.03.2026	3,093	0	107,76	106,4	105,11	105,4	-0,29	24	0	0	74,2	44,6	29,54	0,57	0,48	-
16.03.2026	3,022	0	103,78	102,43	101,23	101,47	-0,24	24	0	0	74,6	44,6	30	0,57	0,48	-
17.03.2026	2,976	0	100,86	99,5	98,39	98,59	-0,2	24	0	0	74,4	44	30,34	0,56	0,48	-
18.03.2026	2,917	0	93,35	92,05	91,07	91,26	-0,19	24	0	0	74,4	42,3	32,14	0,57	0,48	-
Итого:	127,91	0	7146,43	7084,83	6964,06	6975,55	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,91															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	3833,197	273057,17	255418,88	266362,25	250670,4
18.03.2026	3961,107	280203,6	262503,71	273326,31	257645,95

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:24:41