

#88438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Тобольская 35-47, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6341  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208381  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	1,016	-0,062	278,06	278,7	271,3	272,55	-1,25	24	0	0	74	70	4,04	0,57	0,43	-
25.05.2024	1,069	-0,074	318,97	319,72	311,12	312,54	-1,42	24	0	0	74,4	70,6	3,73	0,56	0,43	-
26.05.2024	1,077	-0,075	316,16	316,9	308,42	309,83	-1,41	24	0	0	74,2	70,5	3,79	0,57	0,43	-
27.05.2024	1,064	-0,078	337,46	338,29	329,21	330,69	-1,48	24	0	0	74,2	70,6	3,52	0,57	0,43	-
28.05.2024	1,041	-0,078	336,93	337,77	328,68	330,16	-1,48	24	0	0	74,3	70,9	3,45	0,57	0,43	-
29.05.2024	1,074	-0,081	335,3	336,12	327,11	328,63	-1,52	24	0	0	74	70,5	3,57	0,57	0,43	-
30.05.2024	1,082	-0,074	321,68	322,44	313,85	315,24	-1,39	24	0	0	74	70,3	3,72	0,57	0,43	-
31.05.2024	1,063	-0,079	335,38	336,21	327,23	328,68	-1,45	24	0	0	74	70,5	3,53	0,57	0,43	-
01.06.2024	1,054	-0,076	331,27	332,09	323,25	324,69	-1,44	24	0	0	73,9	70,3	3,55	0,56	0,43	-
02.06.2024	1,065	-0,07	324,27	325,04	316,43	317,8	-1,37	24	0	0	73,9	70,3	3,63	0,57	0,43	-
03.06.2024	1,098	-0,076	334,29	335,05	326,17	327,61	-1,44	24	0	0	73,9	70,3	3,65	0,57	0,43	-
04.06.2024	1,131	-0,074	334,07	334,81	325,92	327,35	-1,43	24	0	0	74,1	70,4	3,75	0,27	0,22	-
05.06.2024	0,575	-0,024	116,65	117,06	113,82	114,57	-0,75	24	0	1	73,8	68,4	5,42	0,11	0,11	-
06.06.2024	0,566	0	18,64	18,97	18,26	18,94	-0,68	24	0	1	64,8	32,5	32,28	0,11	0,11	-
07.06.2024	0,365	0	14,5	14,89	14,26	14,84	-0,58	24	0	1	57,4	30,3	27,02	0,11	0,1	-
08.06.2024	0,204	0	10,22	10,64	10,17	10,64	-0,47	24	0	1	46,8	25,4	21,33	0,11	0,1	-
09.06.2024	0,136	0	8,4	8,79	8,4	8,79	-0,39	24	0	1	41,3	24	17,29	0,14	0,14	-
10.06.2024	0,105	0	7,73	8,1	7,73	8,1	-0,37	24	0	1	37,9	23,1	14,74	0,27	0,26	-
11.06.2024	0,082	0	6,76	7,11	6,76	7,11	-0,35	24	0	1	35	22,2	12,83	0,29	0,28	-
12.06.2024	0,061	0	6,08	6,41	6,08	6,41	-0,33	24	0	1	32,5	21,6	10,92	0,35	0,35	-
13.06.2024	0,048	0	5,66	6,01	5,66	6,01	-0,35	24	0	1	30,6	21,1	9,59	0,35	0,34	-
14.06.2024	0,006	-0,007	2,05	3,3	2,05	3,3	-1,25	24	0	1	29,1	20,6	8,54	0,35	0,34	-
15.06.2024	-0,008	-0,009	0,08	0,89	0,08	0,89	-0,81	24	0	1	27,6	21,2	6,48	0,35	0,34	-
16.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,2	19,9	6,3	0,35	0,34	-
17.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,3	19,8	5,57	0,39	0,38	-
18.06.2024	0,078	0	21,87	21,99	21,73	21,88	-0,15	24	0	1	33,6	29,8	3,82	0,54	0,43	-
19.06.2024	1,103	-0,125	295,41	296,98	288,65	290,89	-2,24	24	0	0	71,4	67,1	4,31	0,57	0,43	-
20.06.2024	1,068	-0,132	329,91	331,54	322,3	324,58	-2,28	24	0	0	71,9	68,1	3,77	0,57	0,43	-
21.06.2024	1,112	-0,124	312,52	314,02	305,32	307,5	-2,18	24	0	0	71,8	67,7	4,09	0,56	0,43	-
22.06.2024	1,049	-0,141	321,73	323,44	314,36	316,74	-2,38	24	0	0	71,6	67,8	3,83	0,56	0,43	-
23.06.2024	1,01	-0,123	319,91	321,48	312,54	314,74	-2,2	24	0	0	71,8	68,2	3,68	0,57	0,43	-
Итого:	20,394	0	5701,96	5724,76	5566,86	5601,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,394															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	983,512	90533,77	90261,64	88308,54	88613,06
23.06.2024	1003,906	96235,73	95986,4	93875,4	94214,76

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 15:06:20