

#163100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	1,317	0,014	295,94	295,06	288,96	288,83	0,13	24	0	0	72,7	68,2	4,5	0,54	0,45	-
25.09.2025	1,342	0,013	295,88	294,96	288,9	288,79	0,11	24	0	0	72,6	68	4,61	0,54	0,45	-
26.09.2025	1,31	0,016	292,21	291,31	285,36	285,18	0,18	24	0	0	72,6	68,1	4,53	0,54	0,45	-
27.09.2025	1,304	0,006	293,25	292,42	286,35	286,33	0,02	24	0	0	72,5	68	4,52	0,54	0,45	-
28.09.2025	1,431	0,008	292,91	291,98	286,05	285,98	0,07	24	0	0	72,5	67,5	4,95	0,54	0,45	-
29.09.2025	1,389	0,009	284,51	283,55	277,83	277,72	0,11	24	0	0	72,5	67,5	4,95	0,53	0,45	-
30.09.2025	1,335	0,012	273,4	272,48	266,97	266,86	0,11	24	0	0	72,6	67,6	4,96	0,54	0,46	-
01.10.2025	2,601	0,012	325,76	324,17	318,12	318,04	0,08	24	0	0	72,5	64,4	8,13	0,53	0,48	-
02.10.2025	3,507	-0,003	300,13	298,46	293,07	293,42	-0,35	24	0	0	72,4	60,4	12,02	0,54	0,49	-
03.10.2025	3,314	-0,009	278,44	277,07	271,86	272,38	-0,52	24	0	0	72,8	60,5	12,3	0,55	0,49	-
04.10.2025	3,38	-0,003	298,37	296,81	291,29	291,7	-0,41	23	1	1	73	61,4	11,67	0,56	0,48	-
05.10.2025	3,632	-0,004	344,35	342,69	336,14	336,61	-0,47	24	0	0	73	62,2	10,87	0,56	0,48	-
06.10.2025	3,554	-0,016	345,79	344,36	337,56	338,18	-0,62	24	0	0	73,1	62,5	10,63	0,56	0,49	-
07.10.2025	3,428	-0,032	330,98	329,91	323,13	324,05	-0,92	24	0	0	73	62,2	10,78	0,56	0,48	-
08.10.2025	3,44	-0,052	343,77	342,89	335,59	336,77	-1,18	24	0	0	72,9	62,5	10,45	0,57	0,48	-
09.10.2025	3,606	-0,037	381,3	380,2	372,3	373,26	-0,96	24	0	0	72,9	63,1	9,83	0,57	0,48	-
10.10.2025	3,573	-0,036	369,92	368,78	361,15	362,08	-0,93	24	0	0	73	63	10,04	0,57	0,48	-
11.10.2025	3,659	-0,012	378,29	376,69	369,35	369,88	-0,53	24	0	0	72,8	62,9	9,97	0,56	0,48	-
12.10.2025	3,565	-0,007	356,91	355,32	348,48	348,94	-0,46	24	0	0	72,8	62,6	10,29	0,56	0,49	-
13.10.2025	3,402	-0,013	334,55	333,2	326,62	327,24	-0,62	24	0	0	72,9	62,4	10,51	0,56	0,48	-
14.10.2025	3,349	-0,007	324,07	322,63	316,41	316,91	-0,5	24	0	0	72,8	62,1	10,67	0,57	0,48	-
15.10.2025	3,42	-0,032	346,8	345,64	338,57	339,44	-0,87	24	0	0	72,9	62,7	10,25	0,56	0,48	-
16.10.2025	3,388	-0,011	342,57	341,09	334,45	334,93	-0,48	24	0	0	72,9	62,7	10,2	0,56	0,48	-
17.10.2025	3,171	-0,007	319,03	317,6	311,44	311,87	-0,43	23	1	1	73	62,8	10,25	0,55	0,49	-
18.10.2025	3,22	-0,012	292,11	290,8	285,17	285,72	-0,55	24	0	0	73,1	61,7	11,4	0,55	0,49	-
19.10.2025	3,073	-0,014	272,69	271,56	266,26	266,9	-0,64	24	0	0	72,8	61,1	11,69	0,54	0,5	-
20.10.2025	2,917	-0,011	243,43	242,34	237,68	238,26	-0,58	24	0	0	72,9	60,5	12,4	0,55	0,49	-
21.10.2025	3,03	-0,006	263,21	261,96	256,96	257,43	-0,47	24	0	0	73	61,1	11,9	0,55	0,49	-
22.10.2025	3,194	-0,022	305,19	304	297,93	298,62	-0,69	24	0	0	73	62,2	10,85	0,56	0,48	-
23.10.2025	3,309	-0,037	336,47	335,5	328,51	329,46	-0,95	24	0	0	73	62,7	10,24	0,56	0,48	-
Итого:	86,16	0	9462,23	9425,43	9238,46	9251,78	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,16															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	3213,186	228479,92	211095,39	222945,42	207136,1
23.10.2025	3299,346	237942,15	220520,82	232183,88	216387,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:31:38