

#166521#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	3,18	-0,03	326,24	325,22	318,52	319,35	-0,83	24	0	0	72,9	62,8	10,13	0,55	0,49	-
25.10.2025	3,025	-0,031	296,85	295,97	289,81	290,71	-0,9	24	0	0	72,9	62,3	10,63	0,55	0,49	-
26.10.2025	3,007	-0,025	293,09	292,16	286,16	286,97	-0,81	24	0	0	72,9	62,2	10,66	0,55	0,49	-
27.10.2025	3	-0,023	280,67	279,66	274,01	274,75	-0,74	24	0	0	72,9	61,8	11,11	0,55	0,48	-
28.10.2025	3,032	-0,013	289,98	288,86	283,13	283,76	-0,63	24	0	0	72,9	62,1	10,82	0,56	0,48	-
29.10.2025	3,178	-0,009	328,92	327,61	321,1	321,63	-0,53	24	0	0	73,1	63,1	9,99	0,57	0,48	-
30.10.2025	3,232	-0,006	353,06	351,61	344,78	345,17	-0,39	24	0	0	72,6	63,2	9,43	0,56	0,48	-
31.10.2025	3,104	-0,03	327,5	326,5	319,83	320,64	-0,81	24	0	0	72,6	62,7	9,85	0,57	0,48	-
01.11.2025	3,303	-0,008	348,75	347,14	340,53	340,84	-0,31	24	0	0	72,7	63	9,74	0,58	0,47	-
02.11.2025	3,365	-0,004	382,43	380,89	373,35	373,8	-0,45	24	0	0	72,9	63,9	9,06	0,58	0,47	-
03.11.2025	3,422	-0,008	382,51	381,02	373,49	374	-0,51	24	0	0	72,7	63,5	9,22	0,57	0,48	-
04.11.2025	3,333	0,001	363,76	362	355,21	355,4	-0,19	24	0	0	72,6	63,2	9,4	0,58	0,47	-
05.11.2025	3,393	0,011	387,76	385,75	378,64	378,57	0,07	24	0	0	72,6	63,7	8,94	0,58	0,47	-
06.11.2025	3,365	0,005	378,51	376,57	369,56	369,58	-0,02	24	0	0	72,8	63,7	9,09	0,57	0,48	-
07.11.2025	3,238	0,002	346,28	344,5	338,1	338,21	-0,11	24	0	0	72,7	63,1	9,59	0,56	0,49	-
08.11.2025	3,056	0	303,43	301,95	296,29	296,56	-0,27	24	0	0	72,6	62,3	10,35	0,55	0,48	-
09.11.2025	3,196	-0,002	298,83	297,38	291,75	292,17	-0,42	24	0	0	72,8	61,8	11,04	0,56	0,48	-
10.11.2025	3,201	-0,001	323,02	321,54	315,42	315,79	-0,37	24	0	0	72,6	62,4	10,21	0,57	0,48	-
11.11.2025	3,191	-0,001	341,66	340,1	333,6	333,9	-0,3	24	0	0	72,8	63,2	9,6	0,57	0,48	-
12.11.2025	3,128	-0,001	330,38	328,91	322,6	322,95	-0,35	24	0	0	72,7	63	9,75	0,57	0,48	-
13.11.2025	3,266	0	357,36	355,78	348,96	349,27	-0,31	24	0	0	72,7	63,3	9,39	0,57	0,48	-
14.11.2025	3,275	-0,005	350,58	349,08	342,33	342,72	-0,39	24	0	0	72,7	63,1	9,61	0,55	0,49	-
15.11.2025	2,926	-0,012	259,32	258,25	253,17	253,78	-0,61	24	0	0	73	61,3	11,7	0,55	0,5	-
16.11.2025	3,144	-0,029	254,77	253,73	248,22	249,02	-0,8	24	0	0	76,3	63,5	12,85	0,55	0,49	-
17.11.2025	2,894	-0,032	251,15	250,37	245,03	245,95	-0,92	24	0	0	74,1	62,1	12,02	0,53	0,5	-
18.11.2025	3,489	-0,028	258,91	257,73	252,68	253,52	-0,84	24	0	0	73,5	59,5	14	0,54	0,5	-
19.11.2025	4,664	0,004	390,61	388,16	381,13	381,41	-0,28	24	0	0	73,9	61,6	12,27	0,54	0,5	-
20.11.2025	4,616	-0,029	261,65	259,92	255,09	256,01	-0,92	24	0	0	75,2	56,9	18,28	0,54	0,5	-
21.11.2025	4,678	-0,039	310,22	308,56	302,51	303,54	-1,03	24	0	0	74,9	59,2	15,65	0,53	0,5	-
22.11.2025	4,621	-0,042	330,21	328,64	321,9	323,02	-1,12	24	0	0	75,4	60,8	14,56	0,53	0,5	-
23.11.2025	5,032	-0,05	325,94	324,02	316,9	318,04	-1,14	24	0	0	79,7	63,6	16,1	0,54	0,5	-
Итого:	106,554	0	10034,35	9989,58	9793,8	9811,03	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,554															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	3299,346	237942,15	220520,82	232183,88	216387,88
23.11.2025	3405,9	247976,5	230510,4	241977,68	226198,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 16:03:18