

#190622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Тобольская 35-47, Калининград

4817

6341

ВКТ-7

00208381

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	5,192	-0,062	373,46	371,54	362,97	364,27	-1,3	24	0	0	80,1	65,6	14,52	0,54	0,5	-3,9
25.11.2025	4,969	-0,053	360,94	359,14	351,25	352,46	-1,21	24	0	0	78,2	63,9	14,35	0,53	0,5	-0,9
26.11.2025	4,797	-0,043	332,7	330,96	323,92	325,05	-1,13	24	0	0	77,5	62,5	15,01	0,53	0,5	-0,4
27.11.2025	4,577	-0,041	320,03	318,35	311,7	312,75	-1,05	24	0	0	76,9	62	14,87	0,54	0,5	-1,3
28.11.2025	4,694	-0,039	352,53	350,76	343,48	344,5	-1,02	24	0	0	76,3	62,5	13,84	0,54	0,51	-0,4
29.11.2025	4,764	-0,028	336,41	334,48	327,69	328,58	-0,89	24	0	0	76,6	61,9	14,7	0,54	0,5	-0,3
30.11.2025	4,729	-0,029	322,39	320,4	314	314,86	-0,86	24	0	0	76,7	61,5	15,22	0,54	0,5	-0,5
01.12.2025	4,609	-0,018	344,27	342,28	335,61	336,31	-0,7	24	0	0	75,5	61,6	13,85	0,54	0,5	-
02.12.2025	4,594	-0,022	326,18	324,19	317,67	318,4	-0,73	24	0	0	76,9	62,3	14,6	0,54	0,5	-
03.12.2025	3,756	-0,022	355,92	354,44	347,27	347,97	-0,7	24	0	0	74	63	10,93	0,55	0,5	-
04.12.2025	4,674	-0,058	404,87	403,49	395,08	396,41	-1,33	24	0	0	73,9	61,8	12,04	0,56	0,49	-
05.12.2025	4,824	-0,073	474,59	473,26	463,03	464,56	-1,53	24	0	0	74,1	63,4	10,62	0,56	0,49	-
06.12.2025	4,908	-0,03	471,75	469,79	460,28	461,18	-0,9	24	0	0	74	63,3	10,78	0,55	0,49	-
07.12.2025	4,661	-0,021	405,81	403,83	395,95	396,69	-0,74	24	0	0	73,9	62	11,87	0,55	0,49	-
08.12.2025	4,632	-0,043	444,64	442,94	433,88	434,91	-1,03	24	0	0	73,8	63	10,81	0,56	0,48	-
09.12.2025	4,689	-0,017	497,39	495,26	485,29	485,94	-0,65	24	0	0	74	64,3	9,73	0,56	0,48	-
10.12.2025	4,705	-0,024	514,23	512,18	501,74	502,45	-0,71	24	0	0	73,9	64,5	9,45	0,56	0,48	-
11.12.2025	4,524	-0,047	475,16	473,57	463,62	464,71	-1,09	24	0	0	73,9	64	9,88	0,55	0,48	-
12.12.2025	4,447	-0,116	450,45	449,98	439,52	441,69	-2,17	24	0	0	73,9	63,5	10,42	0,55	0,49	-
13.12.2025	4,417	-0,112	407,85	407,4	397,95	400,12	-2,17	24	0	0	73,9	62,5	11,43	0,55	0,49	-
14.12.2025	4,4	-0,097	406,72	406,07	396,88	398,82	-1,94	24	0	0	73,8	62,5	11,38	0,54	0,49	-
15.12.2025	4,139	-0,074	341,97	341,12	333,73	335,29	-1,56	24	0	0	73,8	61,1	12,69	0,54	0,5	-
16.12.2025	4,027	-0,064	313,35	312,47	305,7	307,17	-1,47	24	0	0	74,1	60,6	13,47	0,54	0,5	-
17.12.2025	4,245	-0,058	312,49	311,3	304,56	305,9	-1,34	24	0	0	75,7	61,5	14,2	0,54	0,5	-
18.12.2025	4,262	-0,03	322,6	320,99	314,55	315,43	-0,88	24	0	0	75	61,3	13,72	0,55	0,5	-
19.12.2025	4,322	-0,053	375,92	374,59	366,74	367,98	-1,24	24	0	0	74,1	62,1	11,98	0,55	0,49	-
20.12.2025	4,392	-0,061	401,96	400,7	392,2	393,53	-1,33	24	0	0	73,9	62,5	11,4	0,55	0,49	-
21.12.2025	4,376	-0,057	392,73	391,47	383,21	384,51	-1,3	24	0	0	73,9	62,3	11,61	0,55	0,49	-
22.12.2025	4,305	-0,056	392,68	391,38	383,11	384,38	-1,27	24	0	0	74	62,5	11,43	0,54	0,51	-
23.12.2025	4,259	-0,038	284,85	283,32	277,32	278,33	-1,01	24	0	0	77,5	61,9	15,57	0,53	0,5	-
Итого:	135,889	0	11516,84	11471,65	11229,9	11265,15	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	135,889															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	3405,9	247976,5	230510,4	241977,68	226198,91
23.12.2025	3541,789	259493,34	241982,05	253207,58	237464,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 13:41:21