

#194214#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тобольская 35-47, Калининград
4817
6341
ВКТ-7
00208381
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,762	-0,055	281,44	279,66	272,87	274,09	-1,22	24	0	0	84	66,2	17,72	0,53	0,5	-6,3
25.12.2025	4,516	-0,059	282,51	280,99	274,46	275,74	-1,28	24	0	0	80,7	64	16,73	0,55	0,49	-5,6
26.12.2025	4,46	-0,046	387,81	386,33	378,23	379,38	-1,15	24	0	0	74,6	62,6	11,97	0,54	0,49	4,4
27.12.2025	4,318	-0,049	353,5	352,21	344,96	346,18	-1,22	24	0	0	73,8	61	12,73	0,54	0,5	5,4
28.12.2025	4,248	-0,031	305,19	303,79	297,86	298,86	-1	24	0	0	73,7	59,3	14,45	0,54	0,5	3,8
29.12.2025	4,119	-0,023	287,01	285,5	279,96	280,82	-0,86	24	0	0	74,4	59,6	14,89	0,54	0,5	2,5
30.12.2025	4,656	-0,025	287,72	285,78	279,92	280,74	-0,82	24	0	0	78,8	62	16,8	0,53	0,5	-1,1
31.12.2025	4,685	-0,033	258,5	256,6	251,02	251,99	-0,97	24	0	0	81,6	62,8	18,89	0,54	0,5	-4,2
01.01.2026	4,609	-0,038	302,4	300,48	293,82	294,74	-0,92	24	0	0	80,6	64,7	15,87	0,54	0,5	-5,2
02.01.2026	4,441	-0,023	308,12	306,2	299,93	300,68	-0,75	24	0	0	77,7	62,7	14,95	0,53	0,5	1,2
03.01.2026	4,246	-0,021	257,05	255,24	250,13	250,88	-0,75	24	0	0	78,2	61,1	17,15	0,54	0,5	-0,6
04.01.2026	4,541	-0,022	270,09	268,05	262,44	263,17	-0,73	24	0	0	80,5	63	17,45	0,54	0,5	-4
05.01.2026	4,737	-0,028	293,4	291,27	284,91	285,72	-0,81	24	0	0	81,4	64,6	16,79	0,54	0,5	-3
06.01.2026	4,736	-0,04	271,65	269,62	263,47	264,42	-0,95	24	0	0	83,4	65,2	18,18	0,53	0,5	-5,5
07.01.2026	4,795	-0,041	251,91	249,83	244,06	245	-0,94	24	0	0	85,1	65,2	19,86	0,54	0,5	-7,8
08.01.2026	4,97	-0,045	255,61	253,44	247,41	248,4	-0,99	24	0	0	86,4	66,1	20,31	0,53	0,5	-11
09.01.2026	4,729	-0,032	259,5	257,27	251,23	252,02	-0,79	24	0	0	86,2	67,2	18,99	0,53	0,5	-9,6
10.01.2026	4,917	-0,025	264,81	262,46	256,85	257,55	-0,7	24	0	0	83,4	64,1	19,29	0,53	0,5	-5,2
11.01.2026	4,865	-0,023	269,37	267,09	261,4	262,12	-0,72	24	0	0	82,6	63,8	18,76	0,53	0,5	-5,2
12.01.2026	4,879	-0,043	271,46	269,38	263,18	264,18	-1	24	0	0	84	65,3	18,75	0,53	0,5	-
13.01.2026	4,779	-0,031	239,78	237,53	232,22	233	-0,78	24	0	0	85,6	64,8	20,77	0,53	0,5	-
14.01.2026	4,757	-0,036	243,86	241,76	236,34	237,22	-0,88	24	0	0	84,5	64,1	20,34	0,53	0,5	-
15.01.2026	4,546	-0,025	268,73	266,73	261,21	261,97	-0,76	24	0	0	80	62,4	17,56	0,53	0,5	-
16.01.2026	4,57	-0,06	198,19	196,74	192,35	193,7	-1,35	24	0	0	82,2	58	24,14	0,53	0,5	-
17.01.2026	5,642	-0,113	225,52	224,4	218,49	220,82	-2,33	24	0	0	85,1	58,7	26,41	0,53	0,5	-
18.01.2026	5,623	-0,088	208,75	207,24	202,04	203,99	-1,95	24	0	0	86,5	58,2	28,36	0,53	0,5	-
19.01.2026	5,555	-0,074	201,38	199,66	194,84	196,53	-1,69	24	0	0	87,1	58,2	28,99	0,53	0,5	-
20.01.2026	5,392	-0,065	200,88	199,11	194,46	196	-1,54	24	0	0	86,3	58,2	28,16	0,53	0,5	-
21.01.2026	5,497	-0,054	201,12	199,05	194,58	195,92	-1,34	24	0	0	87	58,4	28,62	0,53	0,5	-
22.01.2026	5,605	-0,047	196,69	194,54	190,31	191,61	-1,3	24	0	0	87,1	57,2	29,82	0,53	0,5	-
23.01.2026	5,655	-0,052	211,42	209,25	204,64	205,94	-1,3	24	0	0	86,5	58,5	27,97	0,53	0,5	-
Итого:	149,85	0	8115,37	8057,2	7879,59	7913,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	149,85															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	3541,789	259493,34	241982,05	253207,58	237464,06
23.01.2026	3691,639	267608,71	250039,25	261087,17	245377,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:51:05