

#283196#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	6,427	0	376,43	383,96	371,73	371,73	0	24	0	0	78,6	61,3	17,29	0,51	0,48	-
19.02.2026	5,683	0	393,25	402,49	389,82	389,82	0	24	0	0	73,7	59,1	14,58	0,51	0,48	-
20.02.2026	5,552	0,092	382,1	388,39	378,46	376,85	1,61	24	0	0	72,6	58,2	14,41	0,51	0,48	-
21.02.2026	5,6	0	395,53	405,07	392,26	392,26	0	24	0	0	73,2	58,9	14,28	0,52	0,49	-
22.02.2026	5,33	0	401,4	411,26	398,65	398,65	0	24	0	0	70,6	57,2	13,37	0,52	0,49	-
23.02.2026	5,359	0	398,07	407,48	395,21	395,21	0	24	0	0	70,4	56,9	13,55	0,51	0,48	-
24.02.2026	5,194	0	398,39	407,15	395,23	395,23	0	24	0	0	70,4	57,2	13,14	0,51	0,48	-
25.02.2026	5,11	0	386,06	395,11	383,37	383,37	0	24	0	0	69,8	56,4	13,33	0,51	0,48	-
26.02.2026	5,378	0	393,17	402,7	390,29	390,29	0	24	0	0	71,3	57,5	13,78	0,52	0,48	-
27.02.2026	5,37	0	407,33	417,79	404,87	404,87	0	24	0	0	70,2	57	13,26	0,49	0,46	-
28.02.2026	4,625	-0,027	353,25	361,75	350,88	351,25	-0,37	24	0	1	68,8	55,6	13,23	0,52	0,48	-
01.03.2026	6,297	0	414,55	423,87	411,45	411,45	0	24	0	0	70,9	55,6	15,31	0,52	0,48	-
02.03.2026	6,069	0	397,6	407,75	395,24	395,24	0	24	0	0	70,8	55,4	15,35	0,52	0,48	-
03.03.2026	5,318	0	413,27	424,56	410,89	410,89	0	24	0	0	70,9	58	12,94	0,52	0,48	-
04.03.2026	5,308	0	410,45	420,43	407,41	407,41	0	24	0	0	71,3	58,3	13,03	0,52	0,48	-
05.03.2026	5,403	0	409,19	418,77	406,01	406,01	0	24	0	0	71,3	58	13,3	0,52	0,48	-
06.03.2026	5,256	0	411,18	420,86	408,15	408,15	0	24	0	0	70,5	57,7	12,87	0,53	0,49	-
07.03.2026	5,203	0	413,98	424,06	411,08	411,08	0	24	0	0	70,4	57,8	12,66	0,52	0,48	-
08.03.2026	5,105	0	414,09	424,39	411,55	411,55	0	24	0	0	69	56,6	12,4	0,52	0,48	-
09.03.2026	5,175	0	423,76	434,82	421,16	421,16	0	24	0	0	70,1	57,8	12,28	0,52	0,48	-
10.03.2026	5,015	0	425,59	436,82	423,03	423,03	0	24	0	0	70,2	58,3	11,86	0,51	0,47	-
11.03.2026	5,227	0	431,8	442,37	428,46	428,46	0	24	0	0	71,6	59,4	12,19	0,51	0,47	-
12.03.2026	4,844	0	423,24	434,43	420,93	420,93	0	24	0	0	68,9	57,4	11,5	0,53	0,47	-
13.03.2026	3,689	0	341,33	350,29	339,34	339,34	0	24	0	0	69,1	58,2	10,88	0,54	0,47	-
14.03.2026	2,98	0	282,37	289,68	280,63	280,63	0	24	0	0	69,2	58,6	10,6	0,53	0,47	-
15.03.2026	3,143	0	280,49	287,78	278,83	278,83	0	24	0	0	69	57,7	11,27	0,53	0,47	-
16.03.2026	3,09	0	272,02	279,12	270,42	270,42	0	24	0	0	69,2	57,8	11,43	0,53	0,46	-
17.03.2026	3,151	0	275,73	282,83	273,87	273,87	0	24	0	0	70,4	58,9	11,49	0,52	0,47	-
18.03.2026	3,05	0	269,88	276,92	268,29	268,29	0	24	0	0	69,4	58	11,37	0,53	0,47	-
Итого:	142,951	0	10995,5	11262,9	10917,51	10916,27	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	142,951															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1714,006	198311,54	203361,89	196749,43	196774,74
18.03.2026	1856,957	209307,04	214624,79	207666,94	207691,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:22:32