

# #130956#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 5847  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208388  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,055	0	311,26	320,53	309,03	309,03	0	24	0	0	70,8	67,4	3,39	0,53	0,45	-
25.04.2025	1,047	0	302,46	311,4	300,39	300,39	0	24	0	0	70	66,5	3,46	0,53	0,45	-
26.04.2025	1,103	0	301,91	310,74	299,89	299,89	0	24	0	0	69,6	66	3,66	0,53	0,45	-
27.04.2025	1,115	0	302,41	311,14	300,34	300,34	0	24	0	0	69,6	65,9	3,69	0,53	0,45	-
28.04.2025	1,099	0	304,81	313,55	302,48	302,48	0	24	0	0	70,7	67,1	3,61	0,53	0,45	-
29.04.2025	1,389	0	309,21	317,91	306,77	306,77	0	24	0	0	71,4	66,8	4,52	0,53	0,45	-
30.04.2025	1,927	0	303,96	312,17	301,82	301,82	0	24	0	0	69,7	63,3	6,37	0,53	0,45	-
01.05.2025	1,865	0	305,04	313,2	302,63	302,63	0	24	0	0	70,8	64,7	6,14	0,53	0,45	-
02.05.2025	1,846	0	305,39	313,5	302,99	302,99	0	24	0	0	70,9	64,8	6,09	0,53	0,45	-
03.05.2025	1,761	0	303,39	311,51	301,32	301,32	0	24	0	0	68,9	63,1	5,84	0,53	0,45	-
04.05.2025	1,746	0	300,58	308,69	298,71	298,71	0	24	0	0	67,9	62,1	5,83	0,53	0,45	-
05.05.2025	1,601	0	303,05	311,22	300,76	300,76	0	24	0	0	70,1	64,8	5,31	0,53	0,45	-
06.05.2025	0,936	0	303,43	312	300,99	300,99	0	24	0	0	70,9	67,9	3,08	0,53	0,47	-
07.05.2025	0,892	0	290,35	298,67	288,43	288,43	0	24	0	0	68,6	65,6	3,08	0,54	0,48	-
08.05.2025	0,879	0	284,45	292,63	282,62	282,62	0	24	0	0	68,6	65,5	3,09	0,55	0,48	-
09.05.2025	0,887	0	284,55	292,8	282,75	282,75	0	24	0	0	68,6	65,4	3,13	0,55	0,48	-
10.05.2025	0,859	0	283,81	292,15	282,08	282,08	0	24	0	0	68,5	65,5	3,03	0,55	0,48	-
11.05.2025	0,962	0	283,19	291,48	281,49	281,49	0	24	0	0	68,5	65,1	3,4	0,55	0,48	-
12.05.2025	1,262	0	284,49	292,69	282,83	282,83	0	24	0	0	68,3	63,8	4,44	0,53	0,47	-
13.05.2025	1,441	0	283,76	291,84	282,05	282,05	0	24	0	0	68,5	63,4	5,1	0,53	0,47	-
14.05.2025	1	0	280,91	289,19	279,22	279,22	0	24	0	0	68,5	64,9	3,57	0,53	0,46	-
15.05.2025	0,977	0	285,33	293,76	283,6	283,6	0	24	0	0	68,8	65,3	3,44	0,54	0,47	-
16.05.2025	0,929	0	292,55	301,38	290,82	290,82	0	24	0	0	68,8	65,7	3,17	0,55	0,48	-
17.05.2025	0,933	0	288,31	297	286,67	286,67	0	24	0	0	68,6	65,4	3,25	0,54	0,47	-
18.05.2025	0,907	0	288	296,64	286,35	286,35	0	24	0	0	68,4	65,3	3,15	0,55	0,47	-
19.05.2025	0,718	0	190,62	196,35	189,58	189,58	0	24	0	1	68,1	64,4	3,77	0,54	0,48	-
20.05.2025	1,096	0	274,92	283,45	273,6	273,6	0	24	0	0	68	64,1	3,98	0,55	0,48	-
21.05.2025	1,083	0	285,23	293,94	283,78	283,78	0	24	0	0	68,1	64,3	3,8	0,55	0,48	-
22.05.2025	1,271	0	286,64	295,06	285,12	285,12	0	24	0	0	67,9	63,5	4,44	0,55	0,48	-
23.05.2025	1,762	0	286,79	294,27	284,9	284,9	0	24	0	0	68	61,8	6,18	0,55	0,48	-
Итого:	36,348	0	8710,8	8960,86	8654,01	8654,01	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,348															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	921,955	122704,47	125827,17	121782,29	121782,39
23.05.2025	958,303	131415,27	134788,03	130436,3	130436,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2025 7:44:56