

#148705#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Садовая 1, Калининград (Димитрово)
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 5847
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208388
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,98	0	251,79	259,53	250,24	250,24	0	24	0	0	70,4	66,5	3,89	0,54	0,46	-
25.08.2025	0,809	0	191,61	197,33	190,36	190,36	0	24	0	0	70,2	66	4,21	0,51	0,44	-
26.08.2025	0,697	0	44,14	44,75	43,68	43,68	0	24	0	1	66,2	50,2	15,99	0,53	0,46	-
27.08.2025	0,845	0	168,68	172,76	167,16	167,16	0	24	0	0	69,9	64,9	5,02	0,53	0,47	-
28.08.2025	0,857	0	251,23	257,71	249,02	249,02	0	24	0	0	70,2	66,8	3,42	0,53	0,46	-
29.08.2025	0,86	0	251,53	257,81	249,22	249,22	0	24	0	0	70,2	66,7	3,44	0,53	0,46	-
30.08.2025	0,818	0	251,57	258,02	249,34	249,34	0	24	0	0	70,2	66,9	3,26	0,53	0,46	-
31.08.2025	0,856	0	251,07	257,62	248,93	248,93	0	24	0	0	70,1	66,6	3,43	0,53	0,46	-
01.09.2025	0,815	0	251,93	258,6	249,82	249,82	0	24	0	0	70	66,8	3,26	0,53	0,46	-
02.09.2025	0,949	0	251,88	258,38	249,67	249,67	0	24	0	0	70,4	66,6	3,79	0,53	0,46	-
03.09.2025	0,879	0	251,82	258,49	249,74	249,74	0	24	0	0	70	66,6	3,5	0,53	0,46	-
04.09.2025	0,903	0	252,11	258,81	250	250	0	24	0	0	70,4	66,8	3,6	0,53	0,46	-
05.09.2025	0,887	0	252,16	258,77	250,01	250,01	0	24	0	0	70,3	66,7	3,54	0,53	0,46	-
06.09.2025	0,818	0	251,7	258,31	249,55	249,55	0	24	0	0	70,1	66,8	3,27	0,53	0,46	-
07.09.2025	0,887	0	250,96	257,56	248,82	248,82	0	24	0	0	70,2	66,6	3,55	0,53	0,46	-
08.09.2025	0,874	0	251,94	258,58	249,81	249,81	0	24	0	0	70,1	66,6	3,48	0,52	0,46	-
09.09.2025	0,873	0	252,82	259,55	250,61	250,61	0	24	0	0	70,9	67,4	3,47	0,47	0,41	-
10.09.2025	0,796	0,018	221,73	227,3	219,89	219,55	0,34	24	0	1	70,3	66,8	3,49	0,53	0,46	-
11.09.2025	0,895	0	259,53	266,84	257,56	257,56	0	24	0	0	70,4	66,9	3,45	0,53	0,46	-
12.09.2025	0,875	0	267,76	275,42	265,76	265,76	0	24	0	0	70,4	67,2	3,27	0,53	0,46	-
13.09.2025	0,911	0	268,36	276,12	266,4	266,4	0	24	0	0	70,3	66,9	3,4	0,53	0,46	-
14.09.2025	0,891	0	267,84	275,69	265,95	265,95	0	24	0	0	70,3	67	3,33	0,54	0,46	-
15.09.2025	0,908	0	268,12	276,13	266,26	266,26	0	24	0	0	70,3	67	3,39	0,52	0,45	-
16.09.2025	0,877	0	268,41	276,29	266,45	266,45	0	24	0	0	70,6	67,3	3,28	0,53	0,46	-
17.09.2025	0,919	0	260,67	268,2	258,71	258,71	0	24	0	0	70,6	67,1	3,53	0,53	0,46	-
18.09.2025	0,973	0	256,51	263,88	254,65	254,65	0	24	0	0	70,3	66,5	3,8	0,53	0,46	-
19.09.2025	0,869	0	258,89	266,35	256,95	256,95	0	24	0	0	70,4	67	3,37	0,53	0,46	-
20.09.2025	0,854	0	259,03	266,5	257,12	257,12	0	24	0	0	70,2	66,9	3,31	0,53	0,46	-
21.09.2025	0,849	0	259,66	267,13	257,74	257,74	0	24	0	0	70,5	67,2	3,27	0,53	0,46	-
22.09.2025	0,823	0	261,68	269,2	259,77	259,77	0	24	0	0	70,1	66,9	3,17	0,53	0,46	-
23.09.2025	0,88	0	261,54	269,09	259,61	259,61	0	24	0	0	70,3	67	3,38	0,53	0,45	-
Итого:	26,927	0	7568,67	7776,72	7508,8	7508,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,927															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1030,891	149356,33	153203,74	148237,01	148205,63
23.09.2025	1057,818	156925	160980,46	155745,81	155714,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2025 7:40:27