

#163099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 1, Калининград (Димитрово)

4817

5847

ВКТ-7

00208388

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,912	0	266,51	274,25	264,6	264,6	0	24	0	0	70,3	66,9	3,44	0,52	0,44	-
25.09.2025	0,908	0	273,63	281,6	271,61	271,61	0	24	0	0	70,6	67,3	3,33	0,52	0,44	-
26.09.2025	0,921	0	277,7	285,89	275,69	275,69	0	24	0	0	70,6	67,3	3,32	0,52	0,44	-
27.09.2025	0,972	0	272,04	280	270,09	270,09	0	24	0	0	70,4	66,8	3,59	0,52	0,44	-
28.09.2025	0,976	0	271,62	279,62	269,73	269,73	0	24	0	0	70,3	66,7	3,61	0,51	0,44	-
29.09.2025	0,95	0	270,41	278,54	268,57	268,57	0	24	0	0	70,5	67	3,52	0,51	0,44	-
30.09.2025	0,957	0	270,52	278,76	268,74	268,74	0	24	0	0	70,4	66,9	3,53	0,52	0,44	-
01.10.2025	1,574	0	231,21	237,56	229,58	229,58	0	24	0	0	70	63,2	6,81	0,52	0,44	-
02.10.2025	3,098	0	144,92	147,36	143,65	143,65	0	24	0	0	70,1	48,5	21,57	0,51	0,44	-
03.10.2025	2,881	0	120,97	122,5	119,66	119,66	0	24	0	0	70,8	46,7	24,1	0,52	0,45	-
04.10.2025	2,795	0,109	104,4	103,1	103,04	100,94	2,1	24	0	1	71,6	45,3	26,24	0,53	0,46	-
05.10.2025	2,656	0	112,57	113,82	111,37	111,37	0	24	0	0	69,1	45,2	23,84	0,55	0,46	-
06.10.2025	2,499	0	101,76	102,89	100,66	100,66	0	24	0	0	69,3	44,5	24,84	0,55	0,46	-
07.10.2025	3,718	-0,053	208,22	213,23	206,48	207,46	-0,98	24	0	1	70,4	52,2	18,24	0,55	0,46	-
08.10.2025	3,451	-0,134	188,9	194,52	187,1	190,01	-2,91	24	0	1	68,6	49,3	19,23	0,5	0,44	-
09.10.2025	3,172	-0,029	224,81	230,79	223,81	224,45	-0,64	24	0	1	65,5	51,2	14,29	0,55	0,47	-
10.10.2025	3,966	-0,005	311,73	320,43	310,2	310,35	-0,15	24	0	1	69,2	56,4	12,8	0,54	0,48	-
11.10.2025	4,77	0	393,76	405,34	391,95	391,95	0	24	0	0	70,4	58,2	12,17	0,54	0,48	-
12.10.2025	4,497	0	389,32	399,53	387,23	387,23	0	24	0	0	68,6	57	11,61	0,55	0,47	-
13.10.2025	3,607	0	266,75	272,35	264,79	264,79	0	24	0	0	68	54,4	13,61	0,56	0,47	-
14.10.2025	2,899	0	195,61	199,39	193,9	193,9	0	24	0	0	69,6	54,7	14,91	0,54	0,47	-
15.10.2025	2,875	0	318,27	326,7	316,16	316,16	0	24	0	0	70	60,9	9,09	0,55	0,47	-
16.10.2025	2,901	0	247,15	252,96	245,31	245,31	0	24	0	0	69,8	58	11,77	0,57	0,47	-
17.10.2025	3,25	0	130,73	132,16	129,34	129,34	0	24	0	0	70	44,9	25,14	0,57	0,47	-
18.10.2025	3,294	0	132,9	134,36	131,49	131,49	0	24	0	0	69,9	44,9	25,06	0,57	0,47	-
19.10.2025	3,341	0	135,18	136,67	133,69	133,69	0	24	0	0	69,8	44,8	24,99	0,57	0,47	-
20.10.2025	3,335	0	134,22	135,84	132,85	132,85	0	24	0	0	69,7	44,6	25,12	0,57	0,47	-
21.10.2025	3,369	0	130,05	131,52	128,67	128,67	0	24	0	0	70,6	44,4	26,18	0,58	0,47	-
22.10.2025	3,36	0	131,31	132,81	129,91	129,91	0	24	0	0	70,4	44,5	25,86	0,58	0,47	-
Итого:	77,904	0	6257,17	6404,49	6209,87	6212,45	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,904															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	1057,818	156925	160980,46	155745,81	155714,09
22.10.2025	1139,111	163318,45	167522,79	162090,49	162061,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:05:40