

#194213#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 1, Калининград (Димитрово)

4817

5847

ВКТ-7

00208388

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	5,046	0	344,22	353,82	340,75	340,75	0	24	0	0	79,8	65	14,79	0,53	0,48	-6,3
25.12.2025	4,621	-0,016	276,42	284,06	274,34	274,71	-0,37	24	0	1	74,7	57,8	16,89	0,56	0,49	-5,6
26.12.2025	4,421	0	219,73	225,76	219,11	219,11	0	24	0	0	68,5	48,3	20,17	0,56	0,47	4,4
27.12.2025	4,506	0	219,21	224,94	218,32	218,32	0	24	0	0	69,9	49,2	20,66	0,55	0,47	5,4
28.12.2025	4,385	0	217,91	223,68	217,15	217,15	0	24	0	0	68,9	48,7	20,21	0,55	0,48	3,8
29.12.2025	4,406	0	222,81	228,78	222	222	0	24	0	0	69,2	49,4	19,86	0,53	0,48	2,5
30.12.2025	4,537	0	310,19	319,1	308,8	308,8	0	24	0	0	70,5	55,8	14,69	0,52	0,48	-1,1
31.12.2025	5,104	0	346,4	356,02	343,73	343,73	0	24	0	0	75,8	60,9	14,85	0,53	0,48	-4,2
01.01.2026	4,393	-0,165	353,53	364,43	349,9	352,82	-2,92	24	0	1	74,7	61,7	13,04	0,53	0,48	-5,2
02.01.2026	4,093	-0,305	355,08	366,87	351,2	356,59	-5,39	24	0	1	71,7	59,2	12,54	0,53	0,48	1,2
03.01.2026	4,465	0	345,25	356,06	343,75	343,75	0	24	0	0	72	59	12,99	0,53	0,49	-0,6
04.01.2026	4,57	0	336,77	347,03	334,98	334,98	0	24	0	0	73,2	59,6	13,64	0,52	0,48	-4
05.01.2026	4,567	0	338,69	348,24	336,63	336,63	0	24	0	0	72,4	58,8	13,56	0,52	0,48	-3
06.01.2026	4,907	0	335,88	344,39	332,66	332,66	0	24	0	0	76,7	62	14,75	0,52	0,48	-5,5
07.01.2026	5,265	0	342,02	350,62	338,17	338,17	0	24	0	0	80	64,4	15,56	0,52	0,48	-7,8
08.01.2026	5,492	0	342,57	350,55	338,06	338,06	0	24	0	0	81,9	65,7	16,21	0,52	0,48	-11
09.01.2026	5,431	0	348,83	357,19	344,43	344,43	0	24	0	0	81,3	65,6	15,74	0,52	0,48	-9,6
10.01.2026	4,841	0	338,89	348,8	336,52	336,52	0	24	0	0	75,3	61	14,37	0,52	0,48	-5,2
11.01.2026	4,764	-0,062	336,14	346,49	333,65	334,76	-1,11	24	0	1	74,6	60,2	14,47	0,52	0,48	-5,2
12.01.2026	4,261	-0,463	331,41	342,15	325,62	333,93	-8,31	24	0	1	74,6	60,1	14,56	0,52	0,48	-
13.01.2026	5,824	-0,186	366,2	376,96	361,16	364,24	-3,08	24	0	1	81,1	64,4	16,64	0,51	0,48	-
14.01.2026	5,033	-0,456	364,85	376,76	359,13	367,74	-8,61	24	0	1	73,3	58	15,33	0,5	0,47	-
15.01.2026	4,787	-0,725	387,71	400,84	380,14	392,98	-12,84	24	0	1	72,6	58,1	14,54	0,51	0,48	-
16.01.2026	5,393	-0,381	379,44	391,23	373,85	380,28	-6,43	24	0	1	76,5	61,1	15,46	0,51	0,48	-
17.01.2026	6,215	0	383,46	394,35	379,67	379,67	0	24	0	0	80,6	64,3	16,36	0,51	0,48	-
18.01.2026	6,393	-0,041	379,06	389,99	375,08	375,72	-0,64	24	0	1	81,1	64	17,14	0,51	0,48	-
19.01.2026	6,545	-0,121	387,47	398,7	382,24	384,16	-1,92	24	0	1	83,5	66,1	17,43	0,51	0,48	-
20.01.2026	6,248	-0,161	382,29	393,51	377,25	379,77	-2,52	24	0	1	81,9	64,9	16,98	0,51	0,48	-
21.01.2026	6,646	0	385,56	395,51	380,57	380,57	0	24	0	0	84,2	66,8	17,44	0,51	0,48	-
22.01.2026	6,641	0	384,7	394,7	379,99	379,99	0	24	0	0	83,2	65,8	17,45	0,51	0,48	-
23.01.2026	6,583	0	396,96	407,71	392,34	392,34	0	24	0	0	82,7	66	16,76	0,51	0,48	-
Итого:	160,383	0	10459,65	10759,24	10351,19	10405,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	160,383															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	1392,918	178511,22	183071,91	177180,9	177152,97
23.01.2026	1553,301	188970,87	193831,15	187532,09	187558,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:38:06