

#207733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954
5907
ВКТ-7
00207009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,124	0,067	142,94	139,38	138,68	137,49	1,19	24	0	0	82,9	53,7	29,23	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	3,811	0,06	141,34	138,1	137,46	136,36	1,1	24	0	0	79,3	52	27,28	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,48	0,058	148,13	145,18	144,49	143,46	1,03	24	0	0	74,4	50,6	23,7	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,428	0,062	162,09	159,07	158,3	157,13	1,17	24	0	0	72,2	51	21,25	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,671	0,063	146,03	142,87	142,21	141,07	1,14	24	0	0	77,2	51,8	25,36	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,187	0,069	142,26	138,61	137,92	136,72	1,2	24	0	0	83,9	54,1	29,85	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,343	0,064	148,8	145,05	144,21	143,04	1,17	24	0	0	84,6	55	29,64	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,469	0,063	144,2	140,36	139,5	138,34	1,16	24	0	0	87	55,4	31,52	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,705	0,068	161,69	157,7	156,57	155,37	1,2	24	0	0	85,8	56,2	29,57	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,707	0,064	161,26	157,31	156,14	154,99	1,15	24	0	0	85,8	56,2	29,67	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,512	0,06	154,78	151,01	149,99	148,87	1,12	24	0	0	84,7	55,1	29,61	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,386	0,06	154,97	151,29	150,33	149,22	1,11	24	0	0	83	54,2	28,73	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	3,806	0,05	137,58	134,52	133,73	132,82	0,91	24	0	0	79,9	51,8	28,1	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	3,222	0,044	150,19	147,62	146,75	145,88	0,87	24	0	0	71,4	49,7	21,65	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,312	0,043	140,81	138,15	137,42	136,57	0,85	24	0	0	73,5	49,8	23,77	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,602	0,046	132,49	129,58	128,96	128,04	0,92	24	0	0	77,8	50,2	27,59	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,158	0,057	137,54	134,11	133,35	132,31	1,04	24	0	0	84,1	53,3	30,72	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,001	0,058	142,49	139,14	138,42	137,36	1,06	24	0	0	80,9	52,4	28,48	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,185	0,073	155,04	151,96	151,49	150,11	1,38	24	0	0	71,5	51	20,52	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,086	0,117	165,36	161,47	161,81	159,52	2,29	24	0	0	69,1	50,7	18,33	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,261	0,123	156,84	152,71	153,26	150,85	2,41	24	0	0	71,4	51	20,45	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	3,648	0,06	136,37	133,25	132,67	131,56	1,11	24	0	0	78,6	51,6	27,01	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,061	0,063	132,01	128,55	127,95	126,84	1,11	24	0	0	84,5	53,3	31,22	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,249	0,062	143,9	140,28	139,51	138,35	1,16	24	0	0	84,3	54,3	29,95	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,197	0,063	149,29	145,76	144,9	143,79	1,11	24	0	0	82,3	53,8	28,5	0,6	0,4	-
Итого:	97,611	0	3688,4	3603,03	3586,02	3556,06	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,611															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	858,309	58393,01	57629,33	57080,02	56769,88
17.02.2026	955,92	62081,41	61232,36	60666,04	60325,94

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:13:01