

#135493#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/06/25г.-22/07/25г.

Абонент: УЮТ-Сервис,ООО

Адрес: Садовая,7-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.Н 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00207009

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x07C2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.06.2025	71,35	67,99	3,36	133,87	130,8	132,7	129,94	0,86	6	4	0,505	0,057	24	0	
23.06.2025	71,35	67,94	3,41	134,69	131,6	133,56	130,75	0,85	6	4	0,516	0,057	24	0	
24.06.2025	71,21	68	3,21	135,04	131,99	133,84	131,08	0,91	6	4	0,489	0,061	24	0	
25.06.2025	71,26	67,94	3,32	134,65	131,59	133,45	130,65	0,94	6	4	0,506	0,06	24	0	
26.06.2025	71,34	68,12	3,22	134,22	131,15	133,05	130,25	0,9	6	4	0,49	0,058	24	0	
27.06.2025	71,29	68	3,29	135,7	132,6	134,54	131,71	0,89	6	4	0,499	0,058	24	0	
28.06.2025	71,35	68,29	3,06	134,88	131,82	133,76	130,95	0,87	6	4	0,467	0,057	24	0	
29.06.2025	71,47	68,15	3,32	134,72	131,66	133,57	130,76	0,9	6	4	0,507	0,058	24	0	
30.06.2025	71,22	67,91	3,31	135,11	132,01	133,98	131,17	0,84	6	4	0,5	0,055	24	0	
01.07.2025	70,76	67,53	3,23	135,31	132,27	134,16	131,39	0,88	6	4	0,495	0,057	24	0	
02.07.2025	71,7	68,46	3,24	130,83	127,8	129,65	126,92	0,88	6	4	0,478	0,059	24	0	
03.07.2025	71,61	68,4	3,21	134,3	131,21	133,09	130,26	0,95	6	4	0,491	0,065	24	0	
04.07.2025	71,8	68,61	3,19	136,44	133,31	135,16	132,26	1,05	6	4	0,502	0,069	24	0	
05.07.2025	71,73	68,61	3,12	135,54	132,42	134,27	131,39	1,03	6	4	0,49	0,07	24	0	
06.07.2025	71,82	68,7	3,12	135,71	132,59	134,46	131,59	1	6	4	0,486	0,068	24	0	
07.07.2025	71,84	68,74	3,1	136,3	133,18	135,06	132,18	1	6	4	0,487	0,068	24	0	
08.07.2025	71,77	68,67	3,1	135,58	132,47	134,39	131,52	0,95	6	4	0,482	0,065	24	0	
09.07.2025	71,17	68,18	2,99	132,95	129,95	131,76	129	0,95	6	4	0,46	0,065	24	0	
10.07.2025	71,46	68,27	3,19	134,94	131,85	133,67	130,82	1,03	6	4	0,497	0,07	24	0	
11.07.2025	71,17	68,13	3,04	136,75	133,63	135,42	132,57	1,06	6	4	0,483	0,072	24	0	
12.07.2025	71,77	68,92	2,85	136,23	133,11	134,94	132,06	1,05	6	4	0,457	0,07	24	0	
13.07.2025	71,88	68,73	3,15	135,95	132,83	134,63	131,74	1,09	6	4	0,499	0,073	24	0	
14.07.2025	71,69	68,62	3,07	137,16	134,03	135,87	133	1,03	6	4	0,487	0,068	24	0	
15.07.2025	71,56	68,67	2,89	132,44	129,38	131,18	128,36	1,02	6	4	0,449	0,067	24	0	
16.07.2025	71,76	68,71	3,05	133,53	130,46	132,27	129,45	1,01	6	4	0,472	0,069	24	0	
17.07.2025	71,54	68,52	3,02	97,78	95,53	96,89	94,81	0,72	6	4	0,342	0,049	24	0	*
18.07.2025	71,61	68,68	2,93	101,64	99,29	100,72	98,57	0,72	6	4	0,344	0,049	24	0	*
19.07.2025	71,41	68,47	2,94	134,42	131,32	133,16	130,33	0,99	6	4	0,459	0,068	24	0	
20.07.2025	71,61	68,49	3,12	134,25	131,15	133,03	130,23	0,92	6	4	0,476	0,061	24	0	
21.07.2025	71,83	68,99	2,84	137,55	134,39	136,28	133,36	1,03	6	4	0,459	0,069	24	0	
22.07.2025	71,86	68,97	2,89	139,41	136,24	138,12	135,17	1,07	6	4	0,473	0,072	24	0	
Итого:				4117,8	4023,63	4080,6	3994,24	29,39			14,747	1,964	744	0	
Средние:	71,52	68,4	3,12						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/06/2524:00	32591,88	31872,13	32002,8	31558,68	313,45	531,324	16,732	6417	0
22/07/2524:00	36709,77	35895,76	36083,43	35552,92	342,84	546,071	18,696	7161	0
Итого:	4117,89	4023,63	4080,63	3994,24	29,39	14,747	1,964	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета теплоснабжения

Время работы прибора по состоянию на 22.07.25г.

Представитель абонента _____ Для Представитель теплоснабж.организации

