

#144508#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: _ УК Уют-Сервис

Адрес: _ Садовая, 7-13

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207009

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x07C2

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	71,84	69,11	2,73	138,56	135,39	137,35	134,41	0,98	6	4	0,447	0,066	24	0	
24.07.2025	71,48	68,6	2,88	132,76	129,71	131,53	128,75	0,96	6	4	0,445	0,064	24	0	
25.07.2025	71,57	68,6	2,97	127,85	124,94	126,64	123,94	1	6	4	0,446	0,069	24	0	
26.07.2025	71,72	68,8	2,92	125,28	122,4	124,11	121,46	0,94	6	4	0,426	0,064	24	0	
27.07.2025	71,2	68,19	3,01	125,06	122,2	123,85	121,23	0,97	6	4	0,439	0,067	24	0	
28.07.2025	70,63	67,58	3,05	125,23	122,39	124,05	121,44	0,95	6	4	0,443	0,063	24	0	
29.07.2025	71	67,86	3,14	124,78	121,95	123,63	121,04	0,91	6	4	0,451	0,061	24	0	
30.07.2025	56,66	54,76	1,9	40,34	39,74	40,01	39,45	0,29	6	4	0,091	0,014	24	0	*
31.07.2025	27,76	29,26	-1,5	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
01.08.2025	26,18	26,02	0,16	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
02.08.2025	25,37	25,26	0,11	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
03.08.2025	24,99	24,98	0,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
04.08.2025	24,25	24,14	0,11	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
05.08.2025	23,27	23,22	0,05	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
06.08.2025	22,85	22,37	0,48	0,01	0,01	0,02	0,02	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
07.08.2025	22,61	22,77	-0,16	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
08.08.2025	22,87	22,87	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
09.08.2025	22,83	22,79	0,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.08.2025	22,63	22,62	0,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.08.2025	20,7	20,9	-0,2	1,54	1,54	1,65	1,64	-0,1	6	4	-0,001	-0,001	24	0	*
12.08.2025	20,55	21,13	-0,58	1,64	1,64	1,74	1,74	-0,1	6	4	0	0	24	0	*
13.08.2025	60,86	57,4	3,46	60,31	59,3	59,04	58,14	1,16	6	4	0,272	0,065	24	0	*
14.08.2025	67,26	63,89	3,37	102,36	100,28	100,43	98,55	1,73	6	4	0,45	0,111	24	0	
15.08.2025	70,89	67,76	3,13	109,85	107,38	108,87	106,61	0,77	6	4	0,393	0,05	24	0	
16.08.2025	69,19	66,53	2,66	119,09	116,53	118,3	115,9	0,63	6	4	0,355	0,043	24	0	
17.08.2025	70,94	68,11	2,83	123,86	121,08	123,01	120,45	0,63	6	4	0,39	0,04	24	0	
18.08.2025	73,6	70,62	2,98	123,55	120,59	122,72	119,96	0,63	6	4	0,408	0,041	24	0	
19.08.2025	70,44	67,64	2,8	106,64	104,25	105,94	103,75	0,5	6	4	0,328	0,033	24	0	*
20.08.2025	70,84	67,93	2,91	122,9	120,15	121,97	119,41	0,74	6	4	0,406	0,05	24	0	
21.08.2025	70,48	67,63	2,85	118,56	115,9	117,58	115,14	0,76	6	4	0,387	0,051	24	0	
22.08.2025	70,78	67,86	2,92	117,95	115,3	115,81	113,39	1,91	6	4	0,472	0,13	24	0	
23.08.2025	70,76	67,72	3,04	117,23	114,59	115,95	113,54	1,05	6	4	0,424	0,072	24	0	
Итого:				2165,3	2117,26	2144,2	2099,96	17,3			7,472	1,153	768	0	
Средние:	50,9	49,21	1,69						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	36709,77	35895,76	36083,43	35552,92	342,84	546,071	18,696	7161	0
23/08/2524:00	38875,12	38013,02	38227,63	37652,88	360,14	553,543	19,849	7929	0
Итого:	2165,35	2117,26	2144,2	2099,96	17,3	7,472	1,153	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора 1992ч

Представитель Абонента

Представитель теплоснабж.организации

