

#147347#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954

Заводской номер счётчика 00207009	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	567,86	553,543	14.317

14.996 Гкал (10.09 - 12.09 по
средн.)

Подпись исполнителя



#147334#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	0,417	0,076	118,06	116,74	115,41	114,3	1,11	24	0	0	70,7	67,7	2,94	0,6	0,4
25.08.2025	-	0,434	0,066	118,96	117,68	116,32	115,27	1,05	24	0	0	70,6	67,6	3,09	0,6	0,4
26.08.2025	-	0,394	0,058	105,31	104,2	102,98	102,06	0,92	24	0	1	70,5	67,3	3,17	0,6	0,4
27.08.2025	-	0,34	0,072	123,42	122,18	120,67	119,58	1,09	24	0	0	70,8	68,6	2,18	0,6	0,4
28.08.2025	-	0,414	0,075	121,82	120,46	119,1	117,97	1,13	24	0	0	70,7	67,9	2,8	0,6	0,4
29.08.2025	-	0,434	0,076	121,81	120,49	119,13	118	1,13	24	0	0	70,5	67,5	2,96	0,6	0,4
30.08.2025	-	0,405	0,069	121,65	120,39	118,97	117,94	1,03	24	0	0	70,5	67,7	2,78	0,6	0,4
31.08.2025	-	0,405	0,072	121,35	120,06	118,69	117,6	1,09	24	0	0	70,4	67,6	2,75	0,6	0,4
01.09.2025	-	0,391	0,072	121,73	120,49	119,07	118	1,07	24	0	0	70,4	67,8	2,63	0,6	0,4
02.09.2025	-	0,413	0,064	121,58	120,41	118,89	117,93	0,96	24	0	0	70,5	67,6	2,88	0,6	0,4
03.09.2025	-	0,41	0,069	121,58	120,34	118,92	117,85	1,07	24	0	0	70,4	67,6	2,8	0,6	0,4
04.09.2025	-	0,407	0,064	121,66	120,46	118,94	117,97	0,97	24	0	0	70,6	67,7	2,81	0,6	0,4
05.09.2025	-	0,408	0,066	121,68	120,43	118,98	117,96	1,02	24	0	0	70,4	67,6	2,8	0,6	0,4
06.09.2025	-	0,377	0,071	121,5	120,25	118,84	117,79	1,05	24	0	0	70,3	67,8	2,53	0,6	0,4
07.09.2025	-	0,388	0,069	121,14	119,93	118,47	117,46	1,01	24	0	0	70,4	67,7	2,67	0,6	0,4
08.09.2025	-	0,405	0,07	121,6	120,33	118,93	117,86	1,07	24	0	0	70,3	67,6	2,74	0,6	0,4
09.09.2025	-	0,435	0,067	122,1	120,9	119,34	118,36	0,98	24	0	0	71,1	68,1	3,05	0,6	0,4
10.09.2025	-	0,36	0,062	107,24	106,14	104,87	103,95	0,92	24	0	1	70,3	67,5	2,84	0,6	0,4
11.09.2025	-	0,152	0,026	46,77	46,27	45,73	45,31	0,42	24	0	1	70,6	67,9	2,67	0,6	0,4
12.09.2025	-	0,26	0,021	52,26	51,81	51,1	50,78	0,32	24	0	1	70,5	65,9	4,65	0,6	0,4
13.09.2025	-	0,61	0,063	132,36	131,15	129,41	128,49	0,92	24	0	0	70,7	66,5	4,21	0,6	0,4
14.09.2025	-	0,618	0,063	131,42	130,18	128,5	127,56	0,94	24	0	0	70,5	66,2	4,29	0,6	0,4
15.09.2025	-	0,629	0,063	131,31	130,03	128,4	127,45	0,95	24	0	0	70,5	66,1	4,37	0,6	0,4
16.09.2025	-	0,637	0,07	131,71	130,33	128,81	127,78	1,03	24	0	0	70,2	65,9	4,38	0,6	0,4
17.09.2025	-	0,61	0,07	127,86	126,48	125,01	123,97	1,04	24	0	0	70,4	66,1	4,28	0,6	0,4
18.09.2025	-	0,616	0,061	117,16	115,85	114,53	113,59	0,94	24	0	0	70,4	65,6	4,8	0,6	0,4
19.09.2025	-	0,577	0,064	101,03	99,78	98,82	97,84	0,98	24	0	0	70,5	65,3	5,13	0,6	0,4
20.09.2025	-	0,595	0,066	101	99,75	98,79	97,78	1,01	24	0	0	70,5	65,1	5,35	0,6	0,4
21.09.2025	-	0,587	0,059	101,18	99,99	98,94	98,06	0,88	24	0	0	70,5	65,2	5,32	0,6	0,4
22.09.2025	-	0,576	0,066	101,96	100,74	99,74	98,77	0,97	24	0	0	70,4	65,3	5,12	0,6	0,4
23.09.2025	-	0,613	0,062	101,87	100,63	99,61	98,68	0,93	24	0	0	70,4	65	5,48	0,6	0,4
Итого:	-	14,317	1,992	3532,08	3494,87	3453,91	3423,91	30	744	0	-	70,5	66,94	3,56	0,6	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2025	553,543	38875,12	38227,63	38013,02	37652,88
23.09.2025	567,86	42407,2	41722,5	41466,93	41076,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения