

#163098#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954
5907
ВКТ-7
00207009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,603	0,062	103,79	102,53	101,45	100,55	0,9	24	0	0	70,7	65,4	5,3	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,642	0,065	106,52	105,21	104,13	103,17	0,96	24	0	0	71,1	65,6	5,52	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,576	0,064	107,96	106,71	105,54	104,61	0,93	24	0	0	70,6	65,8	4,82	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,559	0,057	105,66	104,48	103,27	102,44	0,83	24	0	0	70,5	65,6	4,85	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,633	0,056	105,48	104,26	103,09	102,26	0,83	24	0	0	70,4	64,8	5,57	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,617	0,055	105,05	103,9	102,69	101,88	0,81	24	0	0	70,4	65	5,43	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,585	0,05	88,74	87,64	86,75	85,99	0,76	24	0	0	70,5	64,3	6,15	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,558	0,042	75,84	74,88	74,16	73,51	0,65	24	0	0	70,1	63,2	6,92	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,716	0,096	150,3	147,77	146,87	145,27	1,6	24	0	0	71,5	60,5	10,99	0,6	0,4	-
03.10.2025	3,421	0,152	257,4	253	251,45	248,89	2,56	24	0	0	72,2	59,2	12,97	0,6	0,4	-
04.10.2025	3,49	0,129	248,11	243,98	242,22	240,01	2,21	24	0	0	73,1	59,3	13,83	0,6	0,4	-
05.10.2025	3,35	0,141	263,49	259,26	257,6	255,2	2,4	24	0	0	70,5	58,1	12,43	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,241	0,092	172,72	169,9	168,85	167,26	1,59	24	0	0	70,5	57,8	12,7	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,639	0,064	102,39	100,43	100,1	98,98	1,12	24	0	0	70,9	55,2	15,72	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,601	0,065	115,6	113,6	113,11	111,95	1,16	24	0	0	69,2	55,7	13,55	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,194	0,052	104,08	102,54	102,08	101,15	0,93	24	0	1	64,9	53,7	11,17	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,541	0,052	112,98	111,25	110,54	109,63	0,91	24	0	0	69,5	56,1	13,44	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,473	0,053	106,73	104,96	104,37	103,4	0,97	24	0	0	70,4	56,8	13,54	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,633	0,067	129,09	127,06	126,36	125,18	1,18	24	0	0	68,4	56,1	12,36	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,812	0,066	126,17	124,01	123,46	122,26	1,2	24	0	0	69,2	55,1	14,11	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,882	0,065	126,64	124,44	123,84	122,64	1,2	24	0	0	70,3	55,7	14,62	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,689	0,062	117,87	115,8	115,24	114,11	1,13	24	0	0	70,1	56	14,09	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,695	0,063	124,66	122,64	121,9	120,8	1,1	24	0	0	70,1	56,8	13,38	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,749	0,065	116,48	114,37	113,84	112,67	1,17	24	0	0	71,2	56,5	14,74	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,166	0,071	139,75	137,35	136,61	135,35	1,26	24	0	0	71	55,7	15,32	0,6	0,4	-
19.10.2025	2,141	0,071	138,53	136,11	135,42	134,14	1,28	24	0	0	70,9	55,7	15,24	0,6	0,4	-
20.10.2025	2,436	0,069	150,49	147,88	147,11	145,82	1,29	24	0	0	70,8	54,7	16,06	0,6	0,4	-
21.10.2025	2,257	0,071	134,18	131,71	131,11	129,84	1,27	24	0	0	71,5	54,9	16,64	0,6	0,4	-
22.10.2025	2,015	0,07	129,62	127,31	126,63	125,41	1,22	24	0	0	71,6	56,2	15,34	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,672	0,063	114,12	112,1	111,53	110,39	1,14	24	0	0	71,4	57,1	14,37	0,6	0,4	-
Итого:	49,586	0	3980,44	3917,08	3891,32	3854,76	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,586															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	567,86	42407,2	41722,5	41466,93	41076,79
23.10.2025	617,446	46387,64	45639,58	45358,25	44931,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:30:15