

#166519#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)

6954

5907

ВКТ-7

00207009

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,728	0,057	96,56	94,68	94,39	93,42	0,97	24	0	0	71	53,3	17,71	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,848	0,043	88,71	86,86	86,72	85,82	0,9	24	0	0	71	50,2	20,75	0,6	0,4	-
26.10.2025	2,051	0,056	107,47	105,38	105,09	104,08	1,01	24	0	0	70,5	51,5	19	0,6	0,4	-
27.10.2025	2,116	0,059	109,75	107,57	107,28	106,21	1,07	24	0	0	70,9	51,7	19,2	0,6	0,4	-
28.10.2025	2,063	0,061	107,32	105,1	104,93	103,76	1,17	24	0	0	70,4	51,4	19,06	0,6	0,4	-
29.10.2025	2,093	0,056	103,51	101,37	101,17	100,13	1,04	24	0	0	71,2	51	20,16	0,6	0,4	-
30.10.2025	2,052	0,049	98,19	96,14	95,93	94,96	0,97	24	0	0	72,2	51,3	20,85	0,6	0,4	-
31.10.2025	2,107	0,057	100,72	98,57	98,4	97,36	1,04	24	0	0	71,9	51,1	20,85	0,6	0,4	-
01.11.2025	2,191	0,059	110,88	108,61	108,36	107,27	1,09	24	0	0	71,2	51,5	19,68	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,869	0,054	102,36	100,36	100,09	99,11	0,98	24	0	0	69,9	51,8	18,17	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,794	0,054	95,69	93,72	93,54	92,52	1,02	24	0	0	70,9	52,3	18,6	0,6	0,4	-
04.11.2025	2,01	0,054	107,98	105,87	105,55	104,52	1,03	24	0	0	70,7	52,2	18,51	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,774	0,058	102,85	100,87	100,62	99,55	1,07	24	0	0	69,8	52,7	17,07	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,928	0,059	110,5	108,4	108,08	106,99	1,09	24	0	0	69,9	52,6	17,29	0,6	0,4	-
07.11.2025	2,169	0,062	114,42	112,14	111,85	110,68	1,17	24	0	0	71,1	52,3	18,81	0,6	0,4	-
08.11.2025	2,41	0,062	119,94	117,43	117,17	115,95	1,22	24	0	0	72	51,9	20,01	0,6	0,4	-
09.11.2025	2,433	0,067	125,26	122,7	122,38	121,13	1,25	24	0	0	71,6	52,2	19,33	0,6	0,4	-
10.11.2025	2,342	0,065	120,81	118,38	118,06	116,87	1,19	24	0	0	71,5	52,2	19,28	0,6	0,4	-
11.11.2025	2,142	0,062	108,27	106	105,8	104,64	1,16	24	0	0	71,9	52,2	19,64	0,6	0,4	-
12.11.2025	2,174	0,057	106,77	104,57	104,28	103,23	1,05	24	0	0	72,5	52,2	20,29	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,953	0,055	106,44	104,38	104,03	103,02	1,01	24	0	0	70,8	52,6	18,22	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,956	0,058	108,65	106,53	106,21	105,15	1,06	24	0	0	70,6	52,8	17,86	0,6	0,4	-
15.11.2025	2,437	0,062	115,26	112,78	112,55	111,4	1,15	24	0	0	72,7	51,6	21,09	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,921	0,074	142,6	139,68	139,21	137,83	1,38	24	0	0	73,2	52,8	20,42	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,624	0,075	138,46	135,71	135,34	133,95	1,39	24	0	0	71,1	52,3	18,81	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,759	0,064	132,08	129,36	128,97	127,75	1,22	24	0	0	72,4	51,6	20,87	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,621	0,058	112,09	109,53	109,43	108,26	1,17	24	0	0	73,2	49,7	23,41	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,952	0,073	136,8	133,86	133,55	132,2	1,35	24	0	0	72,8	51,3	21,55	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,757	0,07	128,28	125,48	125,28	123,94	1,34	24	0	0	72,3	50,9	21,43	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,888	0,073	132,66	129,76	129,52	128,14	1,38	24	0	0	73,1	51,4	21,72	0,6	0,4	-
23.11.2025	3,194	0,087	175,86	172,55	171,98	170,35	1,63	24	0	0	70,2	52,1	18,07	0,6	0,4	-
Итого:	70,356	0	3567,14	3494,34	3485,76	3450,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,356															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	617,446	46387,64	45639,58	45358,25	44931,55
23.11.2025	687,802	49954,78	49133,92	48844,01	48381,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:56:37