

#190620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)

6954

5907

ВКТ-7

00207009

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,316	0,087	168,07	164,65	164,1	162,48	1,62	24	0	0	72,6	53	19,65	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	3,013	0,083	163,47	160,33	159,84	158,28	1,56	24	0	0	70,4	52,1	18,31	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	3,028	0,089	170,42	167,2	166,74	165,09	1,65	24	0	0	69,5	51,9	17,61	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	3,011	0,084	168,2	165,01	164,51	162,92	1,59	24	0	0	69,8	52	17,77	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	2,817	0,08	150,88	147,89	147,53	146,02	1,51	24	0	0	70,4	51,8	18,53	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	2,849	0,081	151,51	148,5	148,18	146,67	1,51	24	0	0	70,2	51,5	18,67	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	3,038	0,086	163,02	159,81	159,37	157,74	1,63	24	0	0	70,7	52,2	18,52	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	2,797	0,082	158,87	155,84	155,47	153,91	1,56	24	0	0	68,9	51,4	17,46	0,6	0,4	-
02.12.2025	3,072	0,091	180,43	177,12	176,54	174,85	1,69	24	0	0	69	52,1	16,89	0,6	0,4	-
03.12.2025	2,759	0,071	133,34	130,52	130,19	128,84	1,35	24	0	0	72,7	52	20,61	0,6	0,4	-
04.12.2025	2,639	0,07	127,28	124,56	124,34	123,02	1,32	24	0	0	72,3	51,6	20,64	0,6	0,4	-
05.12.2025	2,497	0,064	113,45	110,89	110,68	109,49	1,19	24	0	0	74	52	21,98	0,6	0,4	-
06.12.2025	2,292	0,061	104,56	102,19	102,05	100,91	1,14	24	0	0	73,7	51,8	21,86	0,6	0,4	-
07.12.2025	2,556	0,071	130,84	128,14	127,86	126,5	1,36	24	0	0	71,4	52	19,39	0,6	0,4	-
08.12.2025	2,427	0,074	135,85	133,2	132,87	131,5	1,37	24	0	0	69,9	52,2	17,7	0,6	0,4	-
09.12.2025	2,189	0,061	121,58	119,27	118,87	117,73	1,14	24	0	0	70,3	52,5	17,87	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,984	0,061	116,59	114,47	114,05	112,94	1,11	24	0	0	69,8	53	16,88	0,6	0,4	-
11.12.2025	2,027	0,058	118,74	116,64	116,17	115,13	1,04	24	0	0	69,5	52,6	16,92	0,6	0,4	-
12.12.2025	2,141	0,063	124,57	122,32	121,89	120,75	1,14	24	0	0	69,3	52,3	17,03	0,6	0,4	-
13.12.2025	2,36	0,062	129,22	126,81	126,4	125,22	1,18	24	0	0	69,8	51,6	18,17	0,6	0,4	-
14.12.2025	2,295	0,061	124,54	122,22	121,84	120,69	1,15	24	0	0	69,8	51,5	18,32	0,6	0,4	-
15.12.2025	2,482	0,069	139,78	137,2	136,71	135,47	1,24	24	0	0	69,7	52	17,66	0,6	0,4	-
16.12.2025	2,592	0,064	135,37	132,81	132,38	131,18	1,2	24	0	0	70,3	51,2	19,1	0,6	0,4	-
17.12.2025	2,797	0,067	139,99	137,22	136,75	135,48	1,27	24	0	0	71,8	51,8	19,92	0,6	0,4	-
18.12.2025	2,773	0,068	135,53	132,76	132,38	131,08	1,3	24	0	0	72,2	51,8	20,42	0,6	0,4	-
19.12.2025	2,565	0,068	127,88	125,29	125,01	123,73	1,28	24	0	0	71,2	51,3	19,98	0,6	0,4	-
20.12.2025	2,348	0,055	121,86	119,55	119,15	118,07	1,08	24	0	0	70,5	51,3	19,22	0,6	0,4	-
21.12.2025	2,371	0,063	126,64	124,24	123,81	122,65	1,16	24	0	0	70,7	52	18,63	0,6	0,4	-
22.12.2025	2,479	0,055	130,67	128,3	127,73	126,7	1,03	24	0	0	70,6	51,7	18,96	0,6	0,4	-
23.12.2025	3,024	0,07	142,38	139,46	139	137,69	1,31	24	0	0	73,2	52	21,26	0,6	0,4	-
Итого:	78,538	0	4155,53	4074,41	4062,41	4022,73	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,538															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	687,802	49954,78	49133,92	48844,01	48381,74
23.12.2025	766,34	54110,31	53208,33	52906,42	52404,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:24:45