

#194212#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
6954
5907
ВКТ-7
00207009
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,649	0,076	135,17	131,68	131,39	129,94	1,45	24	0	0	79,8	52,6	27,15	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,457	0,082	157,95	154,54	154,13	152,6	1,53	24	0	0	73,6	51,7	21,91	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,508	0,058	130,32	127,83	127,55	126,34	1,21	24	0	0	68,8	49,6	19,18	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,512	0,051	120,03	117,67	117,37	116,31	1,06	24	0	0	70,4	49,4	20,93	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,782	0,062	146,11	143,4	142,95	141,72	1,23	24	0	0	69	50	19,01	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,883	0,061	152,62	149,91	149,33	148,12	1,21	24	0	0	69	50,1	18,89	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,248	0,075	168,54	165,46	164,87	163,45	1,42	24	0	0	69,8	50,6	19,25	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,559	0,065	150,8	147,6	147,01	145,78	1,23	24	0	0	75,4	51,6	23,74	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,344	0,063	142,45	139,41	138,9	137,72	1,18	24	0	0	74,9	51,3	23,61	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,889	0,047	131,9	129,38	128,88	127,89	0,99	24	0	0	71,5	49,5	22	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,082	0,057	140,02	137,3	136,76	135,64	1,12	24	0	0	72,2	50,1	22,1	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,368	0,068	151,73	148,65	148,11	146,84	1,27	24	0	0	73,3	51	22,28	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,238	0,065	148,63	145,66	145,16	143,92	1,24	24	0	0	72,2	50,4	21,86	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,437	0,064	140,56	137,45	137,01	135,77	1,24	24	0	0	75,6	51	24,6	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	3,759	0,069	138,85	135,45	135,03	133,74	1,29	24	0	0	79,4	52,1	27,32	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,098	0,078	146,93	143,16	142,67	141,22	1,45	24	0	0	81,7	53,5	28,14	0,6	0,4	-11
09.01.2026	4,068	0,077	146,39	142,66	142,2	140,77	1,43	24	0	0	81,3	53,2	28,03	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	-5,718	-6,393	25,01	152,26	24,33	150,39	-126,06	24	0	1	79,2	51	28,27	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	-0,422	-2,623	97,98	149,47	95,6	147,66	-52,06	24	0	1	74	50,9	23,16	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,658	0,071	167,89	164,57	163,84	162,53	1,31	24	0	0	73,4	51,4	21,92	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,988	0,067	145,16	141,67	141,06	139,82	1,24	24	0	0	80,4	52,7	27,76	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,547	0,072	172,97	169,71	169,01	167,68	1,33	24	0	0	71,4	50,8	20,59	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,235	0,051	143,66	140,87	140,32	139,24	1,08	24	0	0	72,2	49,6	22,65	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,639	0,031	145,59	143,09	141,87	141,33	0,54	24	0	1	76,3	50,9	25,43	0,6	0,4	-
17.01.2026	-0,186	-2,512	85,19	132,2	82,86	130,5	-47,64	24	0	1	79,2	51,8	27,38	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,089	0,071	146,38	142,77	142,22	140,9	1,32	24	0	0	80,9	52,7	28,2	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,084	0,055	137,61	134,41	133,56	132,55	1,01	24	0	0	83	52,9	30,13	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,989	0,066	142,47	138,94	138,31	137,09	1,22	24	0	0	81,7	53,4	28,35	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,004	0,059	132,65	129,2	128,55	127,45	1,1	24	0	0	84,3	53,6	30,64	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,209	0,062	152,98	149,92	148,69	147,58	1,11	24	0	0	82,7	54,8	27,85	0,6	0,4	-
23.01.2026	3,972	0,063	138,16	134,71	134,06	132,92	1,14	24	0	0	82,5	53,4	29,15	0,6	0,4	-
Итого:	91,969	0	4282,7	4421	4173,6	4365,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,969															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	766,34	54110,31	53208,33	52906,42	52404,47
23.01.2026	858,309	58393,01	57629,33	57080,02	56769,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2026 14:48:04