

#163097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Садовая 39-45, Калининград

4817

5865

ВКТ-7

00207003

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,315	-0,048	47,05	47,97	46	47,14	-1,14	24	0	1	70,7	62,4	8,33	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,365	-0,048	53,8	54,67	52,57	53,69	-1,12	24	0	1	71,2	62,9	8,25	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,37	-0,046	53,79	54,69	52,6	53,7	-1,1	24	0	0	70,9	62,6	8,33	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,345	-0,051	51,26	52,21	50,11	51,28	-1,17	24	0	1	70,9	62,6	8,27	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,358	-0,053	53,88	54,83	52,67	53,86	-1,19	24	0	1	70,8	62,6	8,19	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,421	-0,022	58,97	59,44	57,65	58,38	-0,73	24	0	1	70,9	62,9	8,05	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,349	-0,056	54,45	55,5	53,25	54,5	-1,25	24	0	1	70,6	62,6	8,02	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,778	-0,04	68,32	68,88	66,8	67,79	-0,99	24	0	1	70,6	58,1	12,45	0,6	0,4	-
02.10.2025	1,547	-0,012	90,88	90,63	88,85	89,42	-0,57	24	0	0	71,2	53,5	17,7	0,6	0,4	-
03.10.2025	2,328	0,045	148,58	146,69	145,09	144,45	0,64	24	0	0	72,6	56,8	15,77	0,6	0,4	-
04.10.2025	2,94	0,04	201,57	199,25	196,72	196,06	0,66	24	0	0	73,7	59	14,71	0,6	0,4	-
05.10.2025	2,735	0,037	211,79	209,71	207,02	206,42	0,6	24	0	0	71,2	58,2	13,01	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,974	0,037	141,37	139,73	138,18	137,62	0,56	24	0	0	71	57	14,03	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,412	0,006	87,31	86,68	85,33	85,48	-0,15	24	0	0	71,3	54,7	16,61	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,457	0,002	94,16	93,6	92,1	92,31	-0,21	24	0	0	70	54,2	15,89	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,167	-0,008	105,69	105,62	103,74	104,3	-0,56	24	0	1	63,3	51,8	11,53	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,269	-0,024	84,57	84,67	82,69	83,5	-0,81	24	0	0	70,2	54,3	15,85	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,254	-0,024	84,04	84,15	82,13	82,95	-0,82	24	0	0	71,1	55,4	15,77	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,288	-0,03	97,62	97,87	95,51	96,47	-0,96	24	0	0	69,3	55,3	14,01	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,451	-0,018	107,18	107,09	104,84	105,57	-0,73	24	0	0	69,4	55,2	14,17	0,6	0,4	-
14.10.2025	1,604	-0,007	107,99	107,57	105,56	106,01	-0,45	24	0	0	71,1	55,7	15,4	0,6	0,4	-
15.10.2025	1,47	-0,007	98,04	97,67	95,83	96,27	-0,44	24	0	0	71	55,5	15,56	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,416	-0,01	95,6	95,29	93,44	93,91	-0,47	24	0	0	70,9	55,5	15,4	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,39	-0,024	89,89	90,01	87,83	88,72	-0,89	24	0	0	71,8	55,5	16,37	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,611	-0,021	103,12	102,99	100,75	101,54	-0,79	24	0	0	71,6	55,2	16,38	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,665	0,005	107,14	106,45	104,7	104,91	-0,21	24	0	0	71,5	55,6	15,96	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,893	0,009	119,32	118,27	116,59	116,56	0,03	24	0	0	71,6	55,4	16,18	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,808	0	105,11	104,3	102,65	102,83	-0,18	24	0	0	72,3	54,7	17,68	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,615	-0,002	97,1	96,54	94,83	95,17	-0,34	24	0	0	72,1	54,9	17,2	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,404	-0,012	85,44	85,19	83,43	84	-0,57	24	0	0	72,2	55	17,21	0,6	0,4	-
Итого:	39,999	0	2905,03	2898,16	2839,46	2854,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,999															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	466,299	30325,1	30143,91	29656,82	29716,87
23.10.2025	506,298	33230,13	33042,07	32496,28	32571,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:30:06