

#166518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Садовая 39-45, Калининград
4817
5865
ВКТ-7
00207003
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,443	-0,009	89,79	89,54	87,72	88,27	-0,55	24	0	0	71,9	55,2	16,75	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,566	-0,01	95,1	94,71	92,91	93,39	-0,48	24	0	0	71,6	54,5	17,12	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,759	-0,001	114,42	113,76	111,86	112,15	-0,29	25	0	0	71	55,1	15,83	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,8	-0,01	113,28	112,87	110,69	111,27	-0,58	24	0	0	71,6	55	16,51	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,659	-0,021	106,23	106,09	103,8	104,59	-0,79	24	0	0	71,3	54,9	16,38	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,663	-0,024	104,51	104,4	102,11	102,91	-0,8	24	0	0	71,9	55,2	16,7	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,566	-0,027	92,01	92,04	89,83	90,74	-0,91	24	0	0	72,9	54,9	17,95	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,693	-0,022	101,77	101,59	99,37	100,13	-0,76	24	0	0	72,8	55,4	17,42	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,729	-0,013	108,83	108,52	106,34	106,98	-0,64	24	0	0	71,9	55,3	16,58	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,566	-0,01	110,41	110,09	107,93	108,48	-0,55	24	0	0	70,9	56,2	14,75	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,484	-0,013	93,74	93,57	91,63	92,26	-0,63	24	0	0	71,8	55,3	16,55	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,603	-0,015	106,6	106,31	104,15	104,77	-0,62	24	0	0	71,7	56	15,68	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,439	-0,012	101,97	101,7	99,69	100,24	-0,55	24	0	0	70,6	55,9	14,68	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,552	-0,008	102,28	101,81	99,96	100,34	-0,38	24	0	0	71	55,3	15,67	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,714	-0,011	106,59	106,1	104,09	104,59	-0,5	24	0	0	72,1	55,4	16,67	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,854	-0,016	110,92	110,52	108,31	108,94	-0,63	24	0	0	72,6	55,2	17,41	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,88	-0,019	113,43	113,08	110,79	111,5	-0,71	24	0	0	72,2	54,9	17,3	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,722	-0,011	98,96	98,64	96,67	97,28	-0,61	24	0	0	72,4	54,2	18,14	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,672	-0,007	97,68	97,3	95,39	95,92	-0,53	24	0	0	72,6	54,8	17,8	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,744	-0,013	98,88	98,46	96,53	97,08	-0,55	24	0	0	73,3	55	18,33	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,57	-0,018	98,76	98,56	96,47	97,15	-0,68	24	0	0	71,9	55,3	16,63	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,599	-0,016	98,15	97,95	95,92	96,59	-0,67	24	0	0	71,5	54,4	17,02	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,937	-0,011	102,95	102,49	100,5	101,09	-0,59	24	0	0	73,4	53,9	19,55	0,6	0,4	-
16.11.2025	2,267	-0,004	120,56	119,78	117,66	118,1	-0,44	24	0	0	74	54,6	19,43	0,6	0,4	-
17.11.2025	2,116	0,002	121,84	120,93	119,04	119,28	-0,24	24	0	0	72,1	54,2	17,85	0,6	0,4	-
18.11.2025	2,239	0,006	117,86	116,65	115,05	115,08	-0,03	24	0	0	73,4	53,9	19,45	0,6	0,4	-
19.11.2025	2,152	0,001	111,98	110,99	109,27	109,48	-0,21	24	0	0	73,9	54,1	19,78	0,6	0,4	-
20.11.2025	2,34	0,004	128,14	126,91	125,06	125,14	-0,08	24	0	0	73,4	54,7	18,71	0,6	0,4	-
21.11.2025	2,273	0,002	126,38	125,29	123,39	123,53	-0,14	24	0	0	73	54,6	18,46	0,6	0,4	-
22.11.2025	2,306	0,001	121,71	120,63	118,77	118,95	-0,18	24	0	0	73,9	54,4	19,47	0,6	0,4	-
23.11.2025	2,564	0,005	164,61	163,23	160,89	160,95	-0,06	24	0	0	70,9	55	15,93	0,6	0,4	-
Итого:	56,471	0	3380,34	3364,51	3301,79	3317,17	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,471															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	506,298	33230,13	33042,07	32496,28	32571,68
23.11.2025	562,769	36610,47	36406,58	35798,07	35888,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:56:20